

# 第一章 询价公告

光大水务（淄博）有限公司因建设/经营需要，现对光大水务（淄博）有限公司周村厂一体机滤带进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2023-1096

二、采购项目名称：光大水务（淄博）有限公司周村厂一体机滤带

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

1、**采购内容**：高抗酸碱脱水滤网 1 套（含上下滤网 2 条）；

2、**供货范围**：本次采购的高抗酸碱脱水滤网，须满足以下技术参数要求及周村厂脱水化一体机（生产厂家：郑州国研环保科技有限公司、型号：GYST2000C）设备工况的运行要求，包括但不限于供货、指导安装、运输、装卸、技术资料、包装、保险、技术服务等一切费用；

3、**交货期限**：合同签订之日起 7 日内完成交货（日历日）。

4、**每条滤网技术参数如下：**

高抗酸碱脱水滤网技术参数					
产品名称	高抗酸碱脱水滤网		网体材质	高耐碱复合材料	
			接口材质	高耐酸合金	
规格型号	长（m）	13.7±0.2 m	外观	1、滤布表面平整，经纬线密度较均匀； 2、外观无断线、破损等； 3、滤布颜色无明显色差；	
	宽度（m）	2±0.05 m			
	厚度（mm）	3.4±0.02mm			
物理性能参数					
序号	性能	参数	序号	性能	参数
1	经线直径	1.0mm±0.05	7	接口强度	1000N/cm≥±5
2	纬线直径	1.05mm±0.01	8	网重	2.08Kg m <sup>2</sup> ±0.05
3	经线密度	11.6 根/cm±0.5	9	厚度	3.3mm±0.01
4	纬线密度	3.8 根/cm±0.5	10	透气度	10050m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *h±50
5	网面强度	2000N/cm≥±5	11	透气度	605CFM±5
6	耐酸碱性	PH=4-12	12	添加石灰条件下使用寿命	不小于 9 个月

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

.....

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2023年07月13日12时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大水务（淄博）有限公司

地 址：淄博高新区黄河大道6607号

联 系 人：高峰

电 话：13969376537

电子邮箱：gaofeng@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2023年07月10日