

那拉提机场新建机场油库项目施工中标候选人公示

一、中标候选人公示基本信息

1. 项目名称：那拉提机场新建机场油库项目施工
2. 招标编号：0748-2342CA5014DQ/01
3. 公示开始时间：2023年8月11日
4. 公示结束时间：2023年8月14日
5. 提出异议的渠道和方式：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。

二、中标候选人信息

排名	中标候选人	统一社会信用代码	投标报价金额 (万元)	质量/工期/服务期限	中标候选人 响应招标文 件的资格能 力条件	评标情况	项目负责人姓名	证书编号
1	沈阳工业安装工程股份有限公司	9121010011782613X5	2131.469461	工期：138日历天 工程质量：1、钢制管道焊接焊口射线检测一次合格率不低于95%，一次级片率不低于92%；2、油罐焊接质量检测一次合格率不低于90%，一次级片合格率不低于80%。增加现场随机部位及复位部位抽拍片；3、质量满足有关国家、行业及地方现行相关标准规范、设计、使用要求，质量合格，验收合格。	满足	/	侯志武	二级建造师 辽221142101957
2	长裕建设有限公司	91320681138475711W	2170.901693	工期：138日历天 工程质量：1、钢制管道焊接焊口射线检测一次合格率不低于95%，一次级片率不低于92%；2、油罐焊接质量检测一次合格率不低于90%，一次级片合格率不低于80%。增加现场随机部位及复位部位抽拍片；3、质量满足有关国家、行业及地方现行相关标准规范、设计、使用要求，质量合格，验收合格。	满足	/	孙健	一级建造师 苏1322006200801571
3	黑龙江省博石建筑安装有限责任公司	91230110127887083K	2055.328013	工期：138日历天 工程质量：1、钢制管道焊接焊口射线检测一次合格率不低于95%，一次级片率不低于92%；2、油罐焊接质量检测一次合格率不低于90%，一次级片合格率不低于80%。增加现场随机部位及复位部位抽拍片；3、质量满足有关国家、行业及地方现行相关标准规范、设计、使用要求，质量合格，验收合格。	满足	/	张佳丽	安全生产考核合格证书 黑建安C(2014)0100306