

询价公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00282112

二、采购单名称：2024-10月上海电力招采中心启动锅炉安全阀等备件采购（土耳其胡努特鲁电厂）

三、报价截止时间：2024-10-31 11:59

四、报价有效期：2025-01-29

五、组织形式：自行采购

六、采购执行单位：上海上电电力投资有限公司

七、采购执行人：曹梓宁

八、采购执行人联系方式：23108800

九、询价类型：公开

十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式：货到验收后付款

十二、标书费：本项目不收取标书费。

十三、其他要求：详见报价要求

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|----|---|------|------|-----|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | 启动锅炉安全阀 型号：A48Y-300LB；起跳压力：1.32MPa；法兰接口尺寸：DN150, DN200 | 1 | 台 | 13% | 2024-11-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 |
| 2 | 启动锅炉安全阀 型号：A48Y-300LB；起跳压力：1.45 MPa；法兰接口尺寸：DN150, DN200 | 1 | 台 | 13% | 2024-11-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 |
| 3 | 加药室工业废水空气罐 型号：A28H-16；起跳压力应为0.8Mpa 螺纹连接接管尺寸：进口DN50, 出口DN50 | 4 | 台 | 13% | 2024-11-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 |
| 4 | 电除尘输灰空气安全阀 型号：A41H-10C；起跳压力：0.73Mpa；法兰接口尺寸：进口DN50, 出口DN65 | 4 | 台 | 13% | 2024-11-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 |
| 5 | 精处理树脂再生压缩空气罐安全阀 品牌：LESER, 型号：5262.1622，起跳压力：0.857Mpa；法兰接口尺寸：进口DN50 出口80 | 2 | 台 | 13% | 2025-01-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 |
| 6 | 吹灰器管道安全阀 型号：1912-00L-1CC-TD-34-RF-SS-HP-PED；起跳压力：4.0Mpa; 法兰接口尺寸：进口DN100，出口DN150 | 2 | 台 | 13% | 2025-02-28 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 |
| 7 | 2号机1号高压加热器蒸汽侧安全阀 品牌：FARRIS；型号：25MA12L-141/SP；起跳压力：9.02 MPa, 法兰接口 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|------------|-----------|--------------|-------------|--|
| | 尺寸：进口DN300;出口DN400 SN:963311-1-A14 | | | | | | | | |
| 8 | 2号机2号高压加热器蒸汽侧安全阀 品牌：FARRIS；型号：25MA13L-141/SP；起跳压力：6.75 MPa 法兰接口尺寸：进口DN300;出口DN400 SN:963299-1-A14 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 | |
| 9 | 2号机3号高压加热器蒸汽侧安全阀 品牌：FARRIS；型号：25MA12L-141/SP；起跳压力：2.62 MPa 法兰接口尺寸：进口DN80;出口DN150 SN:963303-1-A14 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 | |
| 10 | 2号机蒸汽冷却器蒸汽侧安全阀 品牌：FARRIS型号：26LA33L-141/SP；起跳压力：2.62 MPa 法兰接口尺寸：进口DN100;出口DN150 SN:963308-1-A14 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 | |
| 11 | 轴封加热器安全阀 型号：A48Y-300LB；起跳压力：1.6Mpa；法兰接口尺寸：进口DN100;出口：DN125；Marka: Luofu Valve Group | 1 | 台 | 13% | 2024-11-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 | |
| 12 | 再生电热水箱 型号：A42Y-150LBP;整定压力：0.59MPa；排放压力：0.66Mpa;法兰接口尺寸：进口DN25,出口DN32 | 1 | 台 | 13% | 2024-11-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 | |
| 13 | 辅助集汽器安全阀#2 HEFE VALVE CO.LTD. - TSF710162-2020 型号：A48Y-25C；起跳压力1.36MPa;法兰接口尺寸：进口DN300;出口DN400 | 2 | 台 | 13% | 2024-12-30 | 上海指定港口/仓库 | 上海上电电力投资有限公司 | 公开询价/最低评标价法 | |

十四、报名须知：

1、采购文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并登录网页报名（询价-可参与项目）参与购买采购文件，不接受现场购买。

2、采购文件参与报名和获取

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）进入采购项目在“询价/谈判/单一来源-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面（可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650转1或400-810-7799转1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

3、报价文件的递交

3.1 报价文件递交的截止时间（即报价截止时间），报价人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/单一来源-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面 报价大厅（进行相关报价操作）

3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。

3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。

3.4 提交报价需使用数智签APP扫码签章。

4、发布公告的媒介

本公告同时在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布，中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）为推广平台链接，无法进行报名及参与，所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）的公告正文为准。

发布日期：2024-10-28

（盖章）