

# 光大海绵城市发展（镇江）有限公司虹桥港湿地公园雨水 处理设施阀门井改造 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司虹桥港湿地公园雨水处理设施阀门井改造进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-4692

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司虹桥港湿地公园雨水处理设施阀门井改造

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

## 报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须注明税率，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为1年。

2、报价文件中需提供表中的材料：

序号	材料类型
1	营业执照
2	未被“信用中国”列为失信惩戒的证明材料，未被中国执行信息公开网列为失信被执行人的证明材料
3	授权委托书（法人代表直接投标无需提供）
4	作业人员保险证明材料(详见第3条要求)及身份证扫描件
5	本次作业涉及低压临时用电作业、动火作业以及土方开挖，需提供作业人员电工作业证、动火作业证（须为应急管理部门颁发）以及挖掘机操作证
6	需编写本项目的安全措施及施工方案

3、作业人员保险要求：

项目	保险要求
险种	<p><b>方案一：</b> 工伤保险+雇主责任险(死亡伤残赔偿限额不低于 50 万元，医疗费赔偿限额不低于 5 万元)；</p> <p><b>方案二：</b> 雇主责任险(死亡伤残赔偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)；</p> <p><b>方案三：</b> 工伤保险+团体意外伤害保险(死亡伤残赔偿限额不低于 50 万元，医疗费赔偿限额不低于 5 万元) ；</p> <p><b>方案四：</b> 雇主责任险+团体意外伤害保险(两个险种合计死亡伤残赔偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元；其中雇主责任险死亡伤残赔偿限额不低于 80 万元)；</p> <p><b>方案五：</b> 团体意外伤害保险(死亡伤残赔偿限额不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)。</p> <p>注： 以上方案优先级依次排列。五种保险方案至少选其一，附保险合同或协议等证明材料。</p>

4、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

5、若工程建设、建筑施工类企业参与本项目报价，还需提供《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。

### 实施内容：

#### 1、维修内容概况：

开挖并拆除原有泄压井、重新浇筑高 2.3M\*长 2.8M\*宽 2M泄压井（砼C35 国标 14#钢筋，钢筋双向间距 12MM，顶端制作 600MM检修口，并采用法兰和盲板封闭）。

#### 2、改造方案：

①开挖原破损原泄压井周围渣土：长 3.5 米\*宽 3.2 米\*高 2.7 米。

②破拆原泄压井：长 2 米\*宽 2.2 米\*2 米高。

③建筑垃圾进行清运。

④铺设 10CM碎石垫层，绑扎底板钢筋（双向双层 14#国标钢筋，间距 12CM，C35 砼浇筑底板），尺寸：长 2.3 米\*宽 2.8 米\*厚 0.2 米（设集水坑将现场积水及时抽排）。

⑤绑扎井墙钢筋（双向双层间距 12CM，高 2.35 米、宽 2.1m+长 2.6m(X2)）；

⑥安装井墙模板约 46 平方米。

⑦浇筑C35 砼约 7 立方米。

⑧一周拆内墙模板，安装顶板模板，绑扎顶板钢筋（国标 14#钢筋，双向双层间距 12CM，与墙体钢筋焊接），安装直径 600MM钢管，焊接 600MM法兰圈（检修口）钢管与钢筋焊接形成整体，浇筑顶板，厚度 20CM，井口采用 600MM盲板用 22MM螺栓固定。

⑨恢复阀门井墙，拆模并回填泄压井，定期养护混凝土井墙。

⑩作业完毕后，对场地进行冲洗。

### 3、服务要求：

①在作业前，应确保场地的排水系统畅通，避免积水影响施工进度和质量。

②在混凝土浇筑过程中，应注意控制浇筑速度和振捣时间，避免混凝土出现离析和蜂窝现象。

③试水前，应确保井内部的模板和垃圾清理干净，避免影响试水效果。

④合同签订后 10 日内完成本次维修工作。

### 安环要求：

1、供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场作业。

2、本项目涉及临时用电、动火作业，需办理临时用电、动火作业票。

### 五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

#### 六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

#### 七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年09月26日15时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

#### 八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路56号

联 系 人：华祯

电 话：13655286982

电子邮箱：[huaz@ebwater.com](mailto:huaz@ebwater.com)

#### 九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：[cgts@cebenvironment.com.cn](mailto:cgts@cebenvironment.com.cn)

监督电话：0755-83989817

2024年09月20日