

(招标编号: /)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

高桥街道高桥村高层公寓式办公楼公共区域室内装修项目 答疑公告

各潜在投标人：

高桥街道高桥村高层公寓式办公楼公共区域室内装修项目投标人提出疑问时间已按招标文件的规定时间（2024年3月16日17时00分）截止。投标人提交的问题经过汇总归类，类似问题不逐个答复。现对投标人提出的疑问答复如下：

问题1：投标格式要求填报暂估价，招标工程量清单中只提供了暂列金额，请问暂估价金额是否按暂列金额填报？

答：暂估价和暂列金额不是同一内容，按暂估价填报。

问题2：清单特征描述为1:4干硬性水泥砂浆，但是重点评审材料是预拌干混地面砂浆DS15，请问投标人应该按哪个材料报价？

答：按1:4干硬性水泥砂浆进行报价。

问题3：块料墙面清单特征描述为横龙骨40*40*5镀锌角钢，墙面龙骨清单特征描述为横龙骨50*50*5镀锌角钢，重点评审材料是镀锌等边角钢40*4，彼此互相矛盾，请问投标人应该按哪个材料报价？

答：按40*4镀锌角钢计价。

问题4：图纸大样节点有DT-06，但是施工图纸中没有DT-06，请提供大样图DT-06。

答：已重新上传，请重新下载。

本公告作为招标文件组成部分，与招标文件具有同等法律效力。若本公告与招标文件、招标公告有不一致之处，应以本公告为准，其他内容不变。请各投标人自行关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

招标人：长沙市雨花区高桥街道办事处高桥村村民委员会

招标代理机构：湖南扬航项目管理有限公司

2024年03月19日

