

光大海绵城市发展（镇江）有限公司虹桥港湿地公园管道改造 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司虹桥港湿地公园管道改造进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2023-3024

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司虹桥港湿地公园管道改造

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

报价要求及注意事项：

1、报价文件中必须注明税率，此外服务期限、质保期、单位盖章、报价日期、报价人签字（手签）等也须填写完整。我司要求质保期1年。

2、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

3、工程建设、建筑施工类企业参与报价时需根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定提供《营业执照》及《安全生产许可证》。

4、报价文件需提供施工人员的**保险证明**（承保日期须在施工期间内）及**身份证扫描件**。

5、本次施工涉及登高作业、动火作业、临时用电作业、有限空间作业，报价文件中需编制本项目的**安全措施及施工方案**，并体现出施工人员电工作业证、焊工证、有限空间作业人员证等证件。

实施内容：

在虹桥港项目原雨水出水管道上方开孔（孔洞直径 DN200），在开孔处焊接管道，并将管道引出泵池，翻越雨水泵池与污水泵池之间隔墙，最终将管道引入污水泵池，为了便于运行操作需要在雨水泵池盖板处开孔安装法兰及阀门，同时

需要安装支架和卡箍将管道进行固定。另外管道涂刷环氧煤沥青进行防腐（一底两面）。

配件型号：

名称	材质	规格型号	数量	备注
三通	碳钢	DN200	1 只	焊接
弯头	碳钢	DN200	5 只	焊接
法兰	碳钢	DN200	2 片	焊接
阀门	碳钢	DN200	1 只	焊接
管道	碳钢	DN200	24 米	焊接
管道支架	碳钢		6 个	用Φ10号槽钢制作，重量约100公斤
扁铁卡箍	碳钢		6 个	
管道防腐（环氧煤沥青）			24 公斤	一底两面

服务要求：

1、中标单位需提供相关配件的质量合格证。质保期内接到维保电话后，应当场响应并于四小时到达现场排除故障，如质保期内需更换维修，实施方同样需响应。

2、合同签订后一周内完成本次维修工作。

3、在施工结束后，维修单位需提供完整的图片资料以及替换的下来的旧配件。

安环要求：

1、供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场施工。

2、本项目涉及登高、动火、临时用电、有限空间作业，需办理登高、动火、临时用电、有限空间作业票。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2023年12月27日11时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路56号

联 系 人：季晶

电 话：13914561536

电子邮箱：jjj@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2023年12月20日