

10kV 配电电正昌 I、II 线创富路工程和 10kV 配电电新玉 II 线 33-34 号杆段电缆修复工程和 10kV 配电电正昌 II 线 1 号公变台区新建工程项目中标候选人公示
(招标编号: ZHGX-2023-035)

公示结束时间: 2023 年 10 月 08 日

一、评标情况

标段(包)[001]10kV 配电电正昌 I、II 线创富路工程和 10kV 配电电新玉 II 线 33-34 号杆段电缆修复工程和 10kV 配电电正昌 II 线 1 号公变台区新建工程项目:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名: 防城港市防城科源电力服务有限公司, 投标报价: 355.891200 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 75 天;

中标候选人第 2 名: 东兴市昌泰电力工程有限公司, 投标报价: 356.2836 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 75 天;

中标候选人第 3 名: 广西和越电力工程有限公司, 投标报价: 356.6075 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 75 天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(防城港市防城科源电力服务有限公司)的项目负责人: 韦振良桂
245202100083;

中标候选人(东兴市昌泰电力工程有限公司)的项目负责人: 唐国钦桂 245131329962;

中标候选人(广西和越电力工程有限公司)的项目负责人: 谢煌桂 245181901226;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(防城港市防城科源电力服务有限公司)的资格能力条件: 满足招标文件要求;

中标候选人(东兴市昌泰电力工程有限公司)的资格能力条件: 满足招标文件要求;

中标候选人(广西和越电力工程有限公司)的资格能力条件: 满足招标文件要求;

二、提出异议的渠道和方式

若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起



10 日内向投诉受理部门提交书面投诉书，逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的，可在公示开始日起 10 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。

三、其他

项目名称:10kV 配电电正昌 I、II 线创富路工程和 10kV 配电电新玉 II 线 33-34 号杆段电缆修复工程和 10kV 配电电正昌 II 线 1 号公变台区新建工程项目

项目招标编号:ZHGX-2023-035

招标人:防城港高新区配电电有限责任公司

建设单位:防城港高新区配电电有限责任公司

招标类别:委托招标 自行招标

招标方式:公开招标 邀请招标

招标代理机构:上海正弘建设工程顾问有限公司

结构类型及规模:一、10kV 配电电正昌 I、II 线创富路工程:

说明:分别从 10kV 配电电正昌 I 线文昌大道 3 号开闭所、10kV 配电电正昌 II 线文昌大道 2 号开闭所各出 1 回电缆至该开闭所路对面新建 2 座开闭所; 10kV 配电电正昌 I 线文昌大道新建 1 号开闭所、10kV 配电电正昌 II 线文昌大道新建 1 号开闭所; 再从这 2 座开闭所各出 1 回电缆至创富路中段东侧新建 2 座开闭所; 10kV 配电电正昌 I 线文昌大道新建 2 号开闭所、10kV 配电电正昌 II 线文昌大道新建 2 号开闭所; 再从这 2 座开闭所各出 1 回电缆至创富路与硅谷街交叉口西北侧新建 2 座开闭所; 10kV 配电电正昌 I 线文昌大道新建 3 号开闭所、10kV 配电电正昌 II 线文昌大道新建 3 号开闭所。

主要工程量:

- 1、新建 6 间隔户外开闭所 6 座;
- 2、新建 10kV 电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² 总长约 1.42km。
- 3、新建 6 间隔开闭所两侧井口基础 6 座, 新建 8 回过路顶管 80m, 2 层 4 列行人排管 97m, 2 层 4 列行人直线井 1 座。

二、10kV 配电电新玉 II 线 33-34 号杆段电缆修复工程:

说明:项目将 10kV 配电电新玉 II 线 33-34 号杆段破损电缆进行更换, 线路全长约 0.255kms 电缆截面拟采用 300mm² 电缆敷设一回, 将 10kV 配电电新玉 II 线 33-34 号杆新建一回顶管 240 米, 顶管型号 MPP-Φ160×10。

主要工程量:

- 1、更换 10kV 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×300mm² 总长约 0.255km。
- 2、新建顶管 MPP-φ 160×10 总长约 0.240km；
- 3、新建 1 层 2 列行人直线井 2 座；

三、10kV 配电电正昌 II 线 1 号公变台区新建工程：

说明：10kV 配电电正昌 II 线 1 号公变台区新建工程，为竹鼠养殖场及周边 4 户居民用电，总负荷约 50kW。现申请接入电网用电报装，以保障竹鼠养殖场及周边居民用电需求。新建变压器位于 10kV 正昌 II 线 36 号杆东北侧 44 米处建设，电源接自 10kV 正昌 II 线 36 号杆，变压器采用非晶合金油浸式变压器 SBH15-M-200kVA，供电户数 5 户及后续新增待报装用户约 80kW，低压最大供电半径 586 米，末端电压 219V。

主要工程量如下：

- 1、台区部分：新建 SBH15-M-200 kVA 变压器 1 台新建 190mmX12mX68kN.m 电杆 2 基。
- 2、10 kv 架空部分：新建 10 kv 架空线路路径 JKLYJ- 70/10 路径长 44 m 新建电杆共基，其中 190mmX12m，〔（1）基新建跌落式开关 1 组，接地挂 1 组。
- 3、低压空部分：改造低压架空线路路径共 561m 其中 JKLYJ-70/4X447mJKLYJ-35/4 X37mJKLYJ-35/2X77m。新建电杆共 14 基 其中 190mmX10m，（8）基，190mmX10 米 X1（6）基。
- 4、低压沿培部分：改造低压沿墙线路路径共 127m 其中 BLV-70/4 X14 m，BLVV-35/X51mBLVV-35/X62m。
- 5、其他部分：接地挂环 2 组，低压重复接地（杆）2 组。

开标时间：2023 年 9 月 27 日上午 9 时 00 分

开标地点：上海正弘建设工程顾问有限公司广西分公司开标厅（南宁市青秀区东葛路 163 号绿地中央广场 B1 栋 9 层（东面）

公示开始时间：2023 年 09 月 27 日

公示截止时间：2023 年 10 月 08 日

预中标人：防城港市防城科源电力服务有限公司

中标候选人情况

第一中标候选人：

单位名称：防城港市防城科源电力服务有限公司

投标报价：3558912.00 元

工期：75 日历天

质量等级：合格

项目经理：韦振良【建造师证书注册编号：桂 245202100083；身份证号码：

450603*****100112】

专职安全员：1. 陈治雄【安全生产考核合格证书编号：桂建安 C3（2014）0007271；身份证

号码：450603*****172118】

2. 骆振杰【安全生产考核合格证书编号：桂建安 C3（2015）0007211】；身份证号码：

450602*****261513】

3. 庞德杰【安全生产考核合格证书编号：桂建安 C3（2015）0007223】；身份证号码：

450603*****031512】

投标所用企业业绩 1. 防城港供电局 2021 年基建配网项目 10kV 古罐线配电自动化项目等 61 个工程。

2. 防城港供电局紧急项目 110kV 水营站 09#线新建工程（含自动化、通信）等 2 个工程。

3. 防城港高新区 10kV 新园 II 线和 10kV 正文线线路延伸工程（二期）工程总承包。

4. 10kV 正东线文昌大道配售电业扩配套工程设计、施工总承包项目。

5. 防城港供电局 10kV 实校线新建爱国路 1 号公变工程(业扩延伸)等 12 个工程施工。

6. 防城港高新区 10kV 正东线和正文线文昌大道延伸工程项目 A 标段。

第二中标候选人：

单位名称：东兴市昌泰电力工程有限公司

投标报价：3562836.00 元

工期：75 日历天

质量等级：合格

项目经理：唐国钦【建造师证书注册编号：桂 245131329962；身份证号码：

450104*****211033】

专职安全员：吴家海【安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2019）0007282；身份证号

码：450681*****25033X】

投标所用企业业绩：35kV 马路站 10kV 冲榄 1 线新建工程。

第三中标候选人：

单位名称：广西和越电力工程有限公司

投标报价：3566075.00 元

工期：75 日历天

质量等级：合格

项目经理 谢煌【建造师证书注册编号：桂 245181901226；身份证号码：450521*****196119】

专职安全员：陈荣健【安全生产考核合格证书编号：桂建安 C3（2020）0000843；身份证号码：450923*****284319】

投标所用企业业绩：1. 北海市祥东物业开发有限责任公司金泰花园 10KV 配电安装工程。

2. 2020 年第一批公司自筹农网改造升级工程-那勤供电所新建那老将台区工程等 21 个工程。

被否决投标的投标人名称、否决原因及依据：无

其他公示内容（如有）：无

公示媒介：在中国招标投标公共服务平台 <http://www.cebpubservice.com/>、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 <http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>（公告发布媒体包含但不限于上述媒体）上发布。

质疑和投诉：若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的，请在自知道或应当知道之日起 10 日内向投诉受理部门提交书面投诉书，逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的，可在公示开始日起 10 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。

投诉受理部门：防城港高新区配售电有限责任公司财务部

投诉受理电话：0770-3233088

招 标 人：防城港高新区配售电有限责任公司

招标代理机构：上海正弘建设工程顾问有限公司

2023 年 09 月 27 日

四、监督部门

本招标项目的监督部门为防城港高新区配售电有限责任公司财务部。

五、联系方式

招 标 人：防城港高新区配售电有限责任公司

地 址：广西防城港市防城区云朗科技园综合业务楼 A1 号楼 1 楼

联 系 人：苏工

电 话：0770-3233088

1383

电子邮件： /

招标代理机构：上海正弘建设工程顾问有限公司

地 址： 南宁市青秀区东葛路 163 号绿地中央广场 B1 栋 9 层（东面）

联 系 人： 陈琴、覃江激

电 话： 0771-2026629

电子邮件： zhgxfgs@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 陈琴（签名）

招标人或其招标代理机构： 上海正弘建设工程顾问有限公司（盖章）

