

光大环保能源（九江）有限公司填埋场水处理消防控制主机故障、锅炉配电间气体报警控制器故障修复服务 询价公告

光大环保能源（九江）有限公司因建设/经营需要，现对光大环保能源（九江）有限公司填埋场水处理消防控制主机故障、锅炉配电间气体报警控制器故障修复服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2024-9676

二、采购项目名称：光大环保能源（九江）有限公司填埋场水处理消防控制主机故障、锅炉配电间气体报警控制器故障修复服务

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：光大环保能源（九江）有限公司填埋场水处理消防控制主机故障、锅炉配电间气体报警控制器故障修复服务，技术联系人：桂训政 15951738135

技术要求

一、设备型号

中控室消防控制主机：JB-QB-LD128EN(M)火灾报警控制器（联动型）（利达）

锅炉配电间气体报警控制器：JB-TB-ASD5100 气体报警控制器（沈阳安仕得科技有限公司）

二、维修范围

中控室消防控制主机：梳理系统程序点位与现场点位对应，消除报警。锅炉配电间气体报警控制器：查明故障原因，消除报警。

三、预计维修工期

预计维修工期三天，需到现场维修。

四、维修资质

营业执照经营范围涵盖消防设备维护、维修。

五、验收标准

中控室消防控制主机系统程序点位与现场点位对应，报警消除；锅炉配电间气体报警控制器查明故障原因，报警消除。

六、质保时间

质保一年





对投标人的纪律要求

1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得围标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

2 投标人有以下情形之一的，即可被认定为围标串标，凡被判定为围标串标的投标人均做废标处理，并列入中国光大环境（集团）有限公司黑名单：

（1）上传投标文件的电脑的硬盘、网卡、主板信息，三者均完全一致的；

（2）注册账号的 IP 地址一致的；

（3）下载招标文件的 IP 地址一致的；

（4）上传投标文件的 IP 地址一致的；

（5）平台服务费缴纳账户一致的；

（6）投标保证金汇款账号一致的；

- (7) 被评标委员会判定为投标文件内容基本一致的；
- (8) 投标文件中出现其他投标人名称的；
- (9) 招标期间主动与其他投标人有过联系的；
- (10) 其他可以明显证明存在围标串标行为的。

投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供成交服务费的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与本标段的其他投标人为同一个法定代表人的；
- (10) 与本标段的其他投标人存在控股关系的；
- (11) 被责令停业的；
- (12) 被本项目所在地政府暂停或取消投标资格的；
- (13) 基本户被接管或冻结的；
- (14) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (15) 被中国光大环境（集团）有限公司列为禁入供应商名单的。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（ <https://zcpt.cebenviron>

ment.com.cn)，下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。
- 3、营业执照经营范围涵盖消防设备维护、维修。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2024年07月25日08时30分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大环保能源（九江）有限公司

地 址：江西省九江市柴桑区赤湖工业园通江西大道001号

联 系 人：高颖

电 话：15979924806

电子邮箱：gaoying@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年07月21日