

光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂药剂卸料泵 电控箱安装 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂药剂卸料泵电控箱安装进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-6293

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂药剂卸料泵电控箱安装

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须注明税率，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为1年。

2、报价文件中需提供表中的材料：

序号	材料类型
1	营业执照
2	未被“信用中国”列为失信惩戒的证明材料，未被中国执行信息公开网列为失信被执行人的证明材料
3	授权委托书（法人代表直接投标无需提供）
4	作业人员保险证明材料（详见第3条要求）及身份证扫描件
5	本次作业涉及临时用电作业，投标单位需提供作业人员电工作业证（须为应急管理部门颁发）
6	涉及本项目的作业方案及安全措施

3、作业人员保险要求（投保范围须与本项目内容匹配）：

项目	保险要求
险种	方案一：工伤保险+雇主责任险（死亡伤残赔偿限额不低于50万元，

	<p>医疗费赔偿限额不低于 5 万元)；</p> <p>方案二：雇主责任险+团体意外伤害保险(两个险种合计死亡伤残赔偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元；其中雇主责任险死亡伤残赔偿限额不低于 80 万元)；</p> <p>方案三：团体意外伤害保险(死亡伤残赔偿限额不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)。</p> <p>注：以上方案优先级依次排列。三种保险方案至少选其一，附保险合同或协议等证明材料。</p>
--	--

4、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

实施内容：

现需完成镇江市征润洲污水处理厂次氯酸钠、聚合氯化铝药剂卸料泵电控箱安装等服务内容。

一、聚合氯化铝卸料泵电控箱制作并安装。

1、电控箱：304 不锈钢双层门，规格 500*400*200mm，防水等级不低于IP54；

2、电气元器件：

总空开（63A、3P、1 个）；

五孔导轨插座 1 个（10A）；

泵电源空开（25A、3P、1 个）；

电源指示灯红、绿、黄各 1 个（220V、常闭）；

急停 1 个（220V、常闭），配套防触按保护罩；

按钮开关红（常闭、220V）绿（常开、220V）各 1 个；

接触器（220V、18A、4 点常开）；

热继电器（保护范围 12-18A）。

二、次氯酸钠卸料泵电控箱制作并安装。

1、电控箱：304 不锈钢双层门，规格 400*300*200mm，防水等级不低于IP54；

2、电气元器件：

五孔导轨插座 1 个（10A）；

泵电源空开（25A、3P、1 个）；

电源指示灯红、绿、黄各 1 个（220V、常闭）；
急停 1 个（220V、常闭），配套防触按保护罩；
按钮开关红（常闭、220V）绿（常开、220V）各 1 个；
接触器（220V、18A、4 点常开）；
热继电器（保护范围 12-18A）。

安装要求：

- 1、电控箱内的元器件需要负责安装到位，内部线路需全部走线槽。
- 2、做好的电控负责到现场安装到我司指定位置。
- 3、外部线路需穿PVC电工管，并固定在墙上。
- 4、供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场作业。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2024 年 12 月 16 日 15 时 00 分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路 56 号

联 系 人：华祯

电 话：13655286982

电子邮箱：huaz@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年12月10日