

大庄水厂、智慧谷工业园、龙港新区应急供水工程管材及机电金结设备集中采购

招标文件澄清通知(一)

(招标编号: E4500002802003932)

一、内容:

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为广西壮族自治区水利厅。

三、联系方式

招标人: 环北部湾广西水资源配置有限公司

地址: 广西南宁市青秀区建政路 21 号

联系人: 牛工

电话: 0771-5622318

电子邮件: sfjsglb@163.com

招标代理机构: 北京江河润泽工程管理咨询有限公司

地址: 南宁市青秀区东葛路 165 号绿地中央广场 C2 栋 1121 室

联系人: 谭工、陆工

电话: 0771-5703315

电子邮件: jhrz888@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):  (签名)

招标人或其招标代理机构:  (盖章)

大庄水厂、智慧谷工业园、龙港新区应急供水工程管材及机电金结 设备集中采购招标文件澄清通知（一）

各潜在投标人：

经研究，对大庄水厂、智慧谷工业园、龙港新区应急供水工程管材及机电金结设备集中采购招标文件（招标编号：E4500002802003932），作如下澄清：

1.问：招标文件第五章“供货要求”，“二、货物需求一览表”中JCCP管材的工作压力为0.4MPa，而第3.2.1（3）目中管道工作压力为0.35MPa。工作压力前后不一致，是否为0.35MPa，请招标人明确。

答：管道工作压力为0.40MPa。

2.问：招标文件第五章“供货要求”，第3.2.2.2（3）目中“承包人应对骨料进行碱活性检验，要求每立方米混凝土中碱含量不得大于2.5kg”，而第3.3.2.2（3）目中“承包人应对骨料进行碱活性检验，要求每立方米混凝土中碱含量不得大于3.0kg”，每立方米混凝土中碱含量数据不一致，是否为3.0kg，请招标人明确。

答：每立方米混凝土中碱含量不得大于2.5kg。

3.问：招标文件第五章“供货要求”，第3.2.2.9目及第3.3.2.9目中“承插口外防腐采用GB/T31361-2015 无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂料，固体含量 \geq 98%，涂料干膜厚度800 μ m。”依据GB/T19685-2017标准6.3.7.1规定，承插口钢环漆膜厚度不宜大于100um。请招标人明确。

答：承插口钢环漆膜厚度执行GB/T19685-2017标准6.3.7.1规定，承插口钢环漆膜厚度不宜大于100 μ m。

4.问：招标文件第五章“供货要求”第3.3.2.9目中“承插口外防腐采用GB/T31361-2015无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂料，固体含量 \geq 98%，涂料干膜厚度800 μ m。”承插口外防腐厚度800 μ m过大会影响接口的密封性能，请问能否执行SL702-2015的8.1.4条，承插口钢环防腐涂层按钢结构防腐涂层进行，总厚度不宜超过200 μ m？

答：承插口钢环漆膜厚度执行GB/T19685-2017标准6.3.7.1规定，承插口钢环漆膜厚度不宜大于100 μ m。

5.问：招标文件第五章“供货要求”，第3.3.2.7（2）目中第④点及第3.3.3（5）目的内容均为管配件的要求，PCCP管无需再用钢筋焊接网，是否删除此要求，请招标人



明确。

答：PCCP管无需再用钢筋焊接网，删除此要求。

6.问：招标文件第五章“供货要求”第4.1.1（1）目中“卖方提供的本标项设备必须具有在国内同行业相似工况条件下成功应用的实例和业绩（至少有4例）。”投标时是否必须提供水力机械、通风空调、消防及附属设备的成功应用实例和业绩材料。

答：设备的实例和业绩在投标时不强制要求提供，在设备供货前，卖方向承包人提交相关材料。

7.问：招标文件第六章“投标文件格式”中“六、分项报价表”中的“(二)分项报价表”中第四列“品牌/生产厂家”，是否只需要列出文件要求的提供授权的材料JCCP管材、球墨铸铁管、PCCP管材的品牌/生产厂家？

答：JCCP管材、球墨铸铁管、PCCP管材必须填写品牌/生产厂家、产地。其他机电金结设备不作强制性要求，未填写的不作无效投标处理。

8.问：招标文件第六章“投标文件格式”中“十、技术支持资料”中的“(一)投标货物的检验记录、检验（测）报告及质量合格证等（如有）”。与评标办法中响应性评审标准的技术支持资料要求不一致，但投标文件格式中并未强制性要求，以哪个为准，请招标人明确。

答：评标办法中响应性评审标准以符合招标文件第六章“投标文件格式”中的“(一)投标货物的检验记录、检验（测）报告及质量合格证等（如有）”为准。

本澄清通知不影响投标文件编制，投标截止时间为2023年12月21日11时00分，保持不变。

本通知同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。

联系方式

招标人：环北部湾广西水资源配置有限公司

地址：广西南宁市青秀区建政路21号

邮编：530023

联系人：牛工

电话：0771-5622318

传真：0771-5622318

招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

地址：广西南宁市青秀区东葛路 165 号绿地中央广场 C2 栋 1121 室

邮编：530023

联系人：陆世栋、谭霞

电话：0771-5703315

传真：0771-5703315

E-mail: jhrz888@163.com

网址: <https://www.chinabrr.com/>

监督部门：广西壮族自治区水利厅

监督电话：0771-2185092

招 标 人：环北部湾广西水资源配置有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其授权的项目负责人：谭霞（签字或盖章）

2023 年 12 月 15 日

