

# 中国电建水电十二局东山光伏项目

## 电缆终端及其附件采购文件

(项目编号: POWERCHINA-0112-240148)

中国水利水电第十二工程局有限公司对新能源公司福建东山海上光伏项目所需的电缆终端及其附件进行采购, 欢迎参加。

**项目名称:** 中国电建水电十二局东山光伏项目电缆终端及其附件采购

### 一、采购范围:

序号	设备物资类别	规格型号	单位	数量
1	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x95mm <sup>2</sup> 配套, 冷缩型, 3 相/套, 户外	套	36
2	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x120mm <sup>2</sup> 配套, 冷缩型, 3 相/套, 户外	套	2
3	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x150mm <sup>2</sup> 配套, 冷缩型, 3 相/套, 户外	套	34
4	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x300mm <sup>2</sup> 配套, 冷缩型, 3 相/套, 户外	套	28
5	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x400mm <sup>2</sup> 配套, 冷缩型, 3 相/套, 户外	套	8
6	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x300mm <sup>2</sup> 配套, 冷缩型, 3 相/套, 户内	套	2
7	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x400mm <sup>2</sup> 配套, 冷缩型, 3 相/套, 户内	套	8

8	35kV 电缆中间接头	ZC-YJLV22-26/35kV-3x150mm <sup>2</sup> 配套, 3 相/套, 加防水防爆盒	套	3
9	35kV 电缆中间接头	ZC-YJLV22-26/35kV-3x300mm <sup>2</sup> 配套, 3 相/套, 加防水防爆盒	套	8
10	35kV 电缆中间接头	ZC-YJLV22-26/35kV-3x400mm <sup>2</sup> 配套, 3 相/套, 加防水防爆盒	套	30
11	低压三芯冷缩户外终端	3.0KV, 3*240, 铜铝过渡	套	1118
12	低压三芯冷缩户外终端	3.0KV, 3*300, 铜铝过渡	套	82

**说明：**以上数量仅为估算量，具体供应数量以实际项目需求为准。品牌要求 3M 或同等质量品牌。配套电缆终端头均为单孔铜铝过渡，每套 3 只。

**三、采购方式：**中国电建集团集采平台公开询比价。

**四、投标人的资格：**

响应人必须是在中国境内，具有独立企业法人资格和拥有有效的营业执照，经营范围涵盖该批产品的生产和销售的资质。有相关供货业绩，财务状况良好，无不良信用记录。

**五、报价截止时间、报价方式、联系人方式：**

1、报价截止时间：2024 年 5 月 21 日 10 时 00 分。

2、在报价单上应清晰、明确地标注报价有效期，应不短于我司定标时间。

3、采购方联系方式：

联系人：朱光明

手 机：15063605190

邮 箱：zgm5190@163.com

4、报价方式：

中国电建集采平台线上报价。（<http://ec.powerchina.cn>）。

5、其他要求：将报价单及报价文件盖章扫描，作为报价附件上传到集采平台。

#### **六、交货地点：**

交货地址为：福建省漳州市东山县水电十二局东山项目施工现场。

七、交货时间：以具体通知时间为准。

八、付款方式：每批货到票到两个月内以银行转账/银行电子承兑汇票/e 信通、e 账通、电建融信等方式支付，采购方不承担任何贴息费用。支付方式 30% 现金+70%信用支付。

#### **九、质量标准和质保期要求：**

电缆终端及附件技术要求

1. 电缆终端和附件为 3M 或同等质量产品，需要同时提供 3M 授权委托书、产品出厂 30 年质量保证书。

2. 终端为全冷缩一体式结构，即所有的应力控制管、外绝缘、三叉手套及密封直管也须是全冷缩结构。

3. 电缆附件采用的附加绝缘材料除电气性能应满足要求外，尚应与电缆本体绝缘有相容性，两种材料的硬度、膨胀系数、抗张强度和断裂伸张率等物理性能指标应接近。

4. 35kV 电缆终端头需提供配套单芯冷缩管：三支套管到电缆终端间每芯需配备约 0.5m 长电缆绝缘套管。

5. 质保期壹年，自货到验收合格起算。

十、验收标准：根据质量标准，初步验收只限外观、数量、型号规格和资料。第三方检测合格为最终验收。若检测不合格，按合同违约条款处理，并在中国电建集采平台列入禁用供应商。

十一、价格：价格包括材料费、装车费、出库费、运到项目现场的运输费、包装费(包装材料供方不回收)、融资费用、税费等全部费用。

十二、开票要求：发票为增值税专用发票，一票制，税率为 13%，开票资料如下：

中国水利水电第十二工程局有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）：913300001429139804

注册地址、电话：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 321 号二楼 1601 室，0571-86829109

开户银行名称：中国工商银行杭州市羊坝头支行

开户银行账号：1202020119900020780

**十三、中标供应商确定：**报价结束后，根据价格我公司推荐中标候选人，报  
集采领导小组批准。若所有供应商报价均超出采购方预期，采购方可取消本次询  
比价采购。

**十四、合同签订：**我公司与入围供应商谈判，若双方达成一致，则按中国水  
利水电第十二工程局有限公司采购合同格式与中国水利水电第十二工程局有限  
公司签订采购合同，并同时签订保廉合同

**十五、其他要求：**确保通过相关部门验收。

**十六、报价单格式如下：**（见附件）

中国水利水电第十二工程局有限公司

2024 年 5 月

附件：

## 报 价 单

中国水利水电第十二工程局有限公司：

针对贵公司福建东山海上光伏项目所需的电缆终端及其附件，我公司报价如下：

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价（含税）	合价（含税）
1	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x95mm <sup>2</sup> 配套，冷缩型，3相/套，户外	套	36		
2	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x120mm <sup>2</sup> 配套，冷缩型，3相/套，户外	套	2		
3	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x150mm <sup>2</sup> 配套，冷缩型，3相/套，户外	套	34		
4	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x300mm <sup>2</sup> 配套，冷缩型，3相/套，户外	套	28		
5	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x400mm <sup>2</sup> 配套，冷缩型，3相/套，户外	套	8		
6	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x300mm <sup>2</sup> 配套，冷缩型，3相/套，户内	套	2		
7	35kV 电缆终端	ZC-YJLV22-26/35kV-3x400mm <sup>2</sup> 配套，冷缩型，3相/套，户内	套	8		
8	35kV 电缆中间接头	ZC-YJLV22-26/35kV-3x150mm <sup>2</sup> 配套，3相/套，加防水防爆盒	套	3		
9	35kV 电缆中间接头	ZC-YJLV22-26/35kV-3x300mm <sup>2</sup> 配套，3相/套，加防水防爆盒	套	8		
10	35kV 电缆中间接头	ZC-YJLV22-26/35kV-3x400mm <sup>2</sup> 配套，3相/套，加防水防爆盒	套	30		
11	低压三芯冷缩户外终端	3.0KV,3*240,铜铝过渡	套	1118		
12	低压三芯冷缩户外终端	3.0KV,3*300,铜铝过渡	套	82		

总价	
----	--

注：表格可扩展、修改并增加内容。单价需包含所需配套附件及备品备件

货款支付方式：

报价单位：

年 月 日