

根据投标人所提疑问，现对栏杆分包招标作如下澄清补遗（招标编号：ACEG-202308315001001、ACEG-202308315001002）：

1. 问：栏杆如何成品保护？

答：采用珍珠棉保护+覆盖薄膜，具体防护方式中标人可自行考虑，包含进场后多次防护费用，后期无论何种原因损坏，中标单位无偿恢复，确保验收通过。

2、问：汽车坡道栏杆、非机动车车道护栏材质请明确？

答：材质均为不锈钢。

3、问：非机动车车道护栏备注中完成面净高 $\geq 1200\text{mm}$ ，是否含挡墙的高度？

答：不含挡墙的高度。

本次发布内容作为招标文件的重要组成部分，已变更招标文件（第五章 工程量清单第（13）项），澄清公告不要求装订。