

竞价公告

项目编号：POWERCHINA-0104004-240054

因中国电建水电四局北方公司甘肃皇城抽水蓄能电站工程项目五金、电器设备等取水泵站材料采购项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年10月22日17时前参与报名，于2024年10月23日10:00前将报价文件通过中国电建设备物资集采平台上传。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	成品钢制防盗门	M1524 1500*2400	扇	4.00	
2	成品断桥铝合金窗	C1821 1800*2400	扇	4.00	
3	轴流风机（P-1）	风量：5881m ³ /h，风压：115Pa；功率：0.25kW（380V）；侧墙安装，自带重力式自垂百页和防虫鸟网	台	1.00	
4	中温辐射式电加热器（N-1、N-2）	功率：2000W 电压 220V 带自动温控装置，密闭式，具有防水保护、双重绝缘功能	台	5.00	
5	工业话机	壁挂式	部	1.00	
6	电话出线盒	壁嵌式，单对，86H60	个	1.00	
7	热镀锌水煤气管	DN25	m	5.00	
8	信号电缆	ZA-KYJYP-2×0.75	m	90.00	
9	铝合金槽盒	100mm×50mm，带盖板	m	85.00	
10	电缆（TFC1-01）	ZA-KYJYP-2×0.75	m	90.00	
11	热镀锌扁钢	60×8mm	m	200.00	
12	断接卡预埋盒	常规款	个	4.00	

13	热镀锌圆钢	DN12	m	45.00	
14	镀锌钢管	DN32	m	100.00	
15	钢板凳	底板：150*150、10mm厚；锚栓： Ø8圆钢200mm长，根部弯距25mm	套	14.00	详见附件1
16	预埋接线盒	86H60	个	3.00	
17	摄像头	壁挂安装	个	1.00	
18	智能感烟探测器	顶吸安装	个	1.00	
19	声光报警器	工业220V	个	1.00	
20	手动报警器	工业220V	个	1.00	
21	火灾报警控制箱	壁挂安装	个	1.00	
22	工业电视控制箱	壁挂安装	个	1.00	
23	动力配电箱	700*350*2200mm落地式，带200mm 升高座	个	1.00	详见附件2
24	照明配电箱	460*320*110mm壁挂式	个	1.00	详见附件2
25	LED防潮灯	1×40W	盏	6.00	
26	双联单控开关（防水型）	250V, 10A	个	1.00	
27	普通插座（防水型）	配单相带接地五孔安全型按 插座250V, 10A	个	3.00	
28	电热插座（防水型）	配单相带接地五孔安全型按 插座250V, 10A	个	5.00	
29	安全出口指示灯	1×1W LED灯，配电源，放电 时间不低于90min	个	1.00	
30	应急壁灯	1×8W LED灯，配电源，放电 时间不低于90min	个	1.00	
31	导线	BV-500V 2.5mm ²	m	80.00	

32	导线	BV-500V 4mm ²	m	80.00	
33	导线	NH-BV-500V 2.5mm ²	m	50.00	
34	CARX 复合式排气阀	CARX-0050 DN50 P=1.0MPa	个	3.00	
35	CARX 复合式排气阀	CARX-0050 DN80 P=1.0MPa	个	1.00	
36	潜水泵	Q=675mm ³ /h, H=21m, N=55kW	台	3.00	
37	电动单梁起重设备	电动葫芦 CD15-30D 型, 起升高度 25 米, 起重量 5 吨	套	1.00	
38	插入式流量计	不锈钢材质, DN500, 量程 0~1800mm ³ /h	套	1.00	
39	超声波液位计	模拟量 量程 0~10m	个	1.00	
40	压力表	Y-100 型 量程 0~1.0MPa	个	3.00	
41	双法兰传力伸缩接头	DN350 P=1.0MPa	个	3.00	
42	偏心半球阀	不锈钢 DN500 P=1.0MPa	个	1.00	
43	偏心半球阀	不锈钢 DN350 P=1.0MPa	个	3.00	
44	缓闭式止回阀	不锈钢 DN350 P=1.0MPa	个	3.00	
45	闸门	长方形闸门 长×宽=1800×1400	个	1.00	
46	手电两用启闭机	N=3KW	套	1.00	
47	蝶阀	不锈钢 DN150 P=1.0MPa	个	1.00	
48	焊接钢管	DN500, 530×8.0	m	4.00	
49	焊接钢管	DN350, 377×7.0	m	2.00	
50	焊接钢管	DN150, 159×4.5	m	110.00	
51	A 型柔性防水套管	DN500	个	1.00	
52	钢套管	DN150	个	1.00	

53	钢套管	DN350	个	3.00	
54	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	MFZ/ABC4 型	具	2.00	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用两次竞价方式，询比价响应供应商报价时须写单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含制造、出厂检验、试验、包装、运输、装车费、过江过路过桥费、车辆燃油费、售后服务、指导安装、利润、税金、产品技术资料等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期

(1) 2024 年 10 月至 11 月，具体根据采购人进货计划分批供货，供应商必须于 3-5 日内将所供货物运送至采购人指定现场。

(2) 特殊供货周期：对于采购人紧急需求的材料，询比价响应供应商承诺采取一切必要措施为采购人优先供货，如调剂产品资源，生产线前插排产等。

3、交货地点：甘肃省武威市凉州区西营镇柳湾水电四局甘肃皇城抽水蓄能电站工程项目施工现场。

4、质量标准、技术规范要求：本次采购的五金、电器设备等取水泵站材料必须符合设计及相关规范要求，询比价响应供应商保证所供材料必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定，上述标准在合同执行期间若有变更，则按照最新标准执行。

5、质保期：质量保证期为 6 个月，质量保证期内询比价响应供应商免费提供质量缺陷货物的更换服务，质量保证期自全部货物供应完成且验收合格之日起计算，质量保证金按结算金额的 3%提取。

6、资质要求：询比价响应供应商保证其对货物具有所有权或委托代理销售权；具有良好的商业信誉和资金财务状况，能够独立开具增值税专用发票（税率：13%或 3%）；能完全满足竞价采购公告中提出的各项要求，提供价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交报价表，询比价响应供应商中标后应按约定签订供货合同并履行相关义务。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行两次报价，待第一次报价结束后，二次报价时间另行通知，最终以二次报价结果作为评审依据，请各响应供应商慎重填报。

9、付款条件：

(1) 合同约定下所有付款均采用 银行转账 在线支付 银行承兑 供应链融资 电子支付凭证等方式进行支付。

(2) 本次报价为固定单价，在合同执行过程中不予调整，货物单价包含制造、出厂检验、试验、包装、运输、装车费、过江过路过桥费、车辆燃油费、售后服务、指导安装、利润、税金、产品技术资料等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

(3) 货物到场验收无误，开具全额增值税专用发票，挂账后由采购人按照每月资金支付计划，于次月支付上月运抵工地的货物发票金额的 60%-80%，剩余 17%-37%转入下一结算周期，在 6 个月内付清。质保金自货物在质保期满半年后无任何质量问题，由询比价响应供应商提出退还质保金申请，经采购人评定意见后给予全部支付，质量保证金的返还不免除供应商应承担的质量责任。质保期内如出现质量问题，则质保期相应顺延，同时供应商应向采购人赔偿因此造成的相应损失。

(4) 若因资金支付不到位，后续资金采购人将采用供应链融资支付或银行承兑汇票支付，期限长短及金额大小由采购人开具时间决定，贴息或其它附加费用由双方协商确定。

10、其它要求

(1) 询比价响应供应商应本着合法诚信原则参加本次报价，不提供虚假应标材料及相关信息，如因提供虚假材料或中标后无故弃标等给我公司集采工作带来影响、造成损失的，我公司有权要求赔偿。

(2) 若采购人实际需求与本次竞价采购公告中数量有偏差，甚至取消本

次采购数量，询比价响应供应商应承诺自行承担全部风险与损失，不得向采购人主张任何形式的补偿或者赔偿。

11、最高限价要求：本次采购，最高限价为 44.8528 万元（不含税），46.1984 万元（含税 3%），50.6837 万元（含税 13%），超过此限价的报价视为无效报价。

三、报价表

单位：人民币元

序号	产品名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	综合单价	合计	备注
1	成品钢制防盗门	M1524 1500*2400	扇	4.00			
2	成品断桥铝合金窗	C1821 1800*2400	扇	4.00			
3	轴流风机（P-1）	风量：5881m ³ /h，风压：115Pa；功率：0.25kW（380V）；侧墙安装，自带重力式自垂百页和防虫鸟网	台	1.00			
4	中温辐射式电加热器（N-1、N-2）	功率：2000W 电压 220V 带自动温控装置，密闭式，具有防水保护、双重绝缘功能	台	5.00			
5	工业话机	壁挂式	部	1.00			
6	电话出线盒	壁嵌式，单对，86H60	个	1.00			
7	热镀锌水煤气管	DN25	m	5.00			
8	信号电缆	ZA-KYJYP-2×0.75	m	90.00			
9	铝合金槽盒	100mm×50mm，带盖板	m	85.00			
10	电缆（TFC1-01）	ZA-KYJYP-2×0.75	m	90.00			
11	热镀锌扁钢	60×8mm	m	200.00			
12	断接卡预埋盒	常规款	个	4.00			
13	热镀锌圆钢	DN12	m	45.00			
14	镀锌钢管	DN32	m	100.00			
15	钢板凳	底板：150*150、10mm 厚；锚栓：∅8 圆钢 200mm 长，根部弯距 25mm	套	14.00			详见附件 1

16	预埋接线盒	86H60	个	3.00			
17	摄像头	壁挂安装	个	1.00			
18	智能感烟探测器	顶吸安装	个	1.00			
19	声光报警器	工业 220V	个	1.00			
20	手动报警器	工业 220V	个	1.00			
21	火灾报警控制箱	壁挂安装	个	1.00			
22	工业电视控制箱	壁挂安装	个	1.00			
23	动力配电箱	700*350*2200mm 落地式，带 200mm 升高座	个	1.00			详见附件 2
24	照明配电箱	460*320*110mm 壁挂式	个	1.00			详见附件 2
25	LED 防潮灯	1×40W	盏	6.00			
26	双联单控开关（防水型）	250V, 10A	个	1.00			
27	普通插座（防水型）	配单相带接地五孔安全型按 插座 250V, 10A	个	3.00			
28	电热插座（防水型）	配单相带接地五孔安全型按 插座 250V, 10A	个	5.00			
29	安全出口指示灯	1×1W LED 灯，配电源，放电 时间不低于 90min	个	1.00			
30	应急壁灯	1×8W LED 灯，配电源，放电 时间不低于 90min	个	1.00			
31	导线	BV-500V 2.5mm ²	m	80.00			
32	导线	BV-500V 4mm ²	m	80.00			
33	导线	NH-BV-500V 2.5mm ²	m	50.00			
34	CARX 复合式排气阀	CARX-0050 DN50 P=1.0MPa	个	3.00			
35	CARX 复合式排气阀	CARX-0050 DN80 P=1.0MPa	个	1.00			

36	潜水泵	Q=675mm ³ /h, H=21m, N=55kW	台	3.00			
37	电动单梁起重设备	电动葫芦 CD15-30D 型, 起升高度 25 米, 起重量 5 吨	套	1.00			
38	插入式流量计	不锈钢材质, DN500, 量程 0~1800mm ³ /h	套	1.00			
39	超声波液位计	模拟量 量程 0~10m	个	1.00			
40	压力表	Y-100 型 量程 0~1.0MPa	个	3.00			
41	双法兰传力伸缩接头	DN350 P=1.0MPa	个	3.00			
42	偏心半球阀	不锈钢 DN500 P=1.0MPa	个	1.00			
43	偏心半球阀	不锈钢 DN350 P=1.0MPa	个	3.00			
44	缓闭式止回阀	不锈钢 DN350 P=1.0MPa	个	3.00			
45	闸门	长方形闸门 长×宽=1800×1400	个	1.00			
46	手电两用启闭机	N=3KW	套	1.00			
47	蝶阀	不锈钢 DN150 P=1.0MPa	个	1.00			
48	焊接钢管	DN500, 530×8.0	m	4.00			
49	焊接钢管	DN350, 377×7.0	m	2.00			
50	焊接钢管	DN150, 159×4.5	m	110.00			
51	A 型柔性防水套管	DN500	个	1.00			
52	钢套管	DN150	个	1.00			
53	钢套管	DN350	个	3.00			
54	手提式磷酸铵盐干粉灭 火器	MFZ/ABC4 型	具	2.00			
	总计						
	其中:						

1	不含税总计						
2	税率						
3	税款总计						

注：1、税款总计=不含税总计+不含税总计×增值税率；

2、报价有效期：90天。

报 价 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联系电话：

_____年__月__日

四、联系方式

采 购 人： 水电四局北方公司

地 址： 甘肃省兰州市安宁区安宁西路 473 号安盛大厦 12 楼

邮 编： 730030

联 系 人： 秦海玺

电 话： 18193553177

电子邮箱： 1101371695@qq.com


项目联系人： 庞东虎

电 话： 19995391528


附件 1

基础钢板凳制作详图


1:10



取水泵站配电箱DX01接线



取水泵站照明配电箱ZM01接线



中国水利水电第四工程局有限公司北方公司

(电子签章)

2024年10月17日