

光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂脱水机污泥 输送泵维保 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂脱水机污泥输送泵维保进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-2418

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂脱水机污泥输送泵维保

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须**注明税率**，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为1年。

2、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

3、工程建设、建筑施工类企业参与报价时需根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定提供《安全生产许可证》。

4、报价文件需提供《**营业执照**》、施工人员的**保险证明**（承保日期须在施工期间内）及**身份证扫描件**。

5、本项目报价文件中须提供本项目的**安全措施及施工方案**，如无以上材料，评审人员有权直接废标。

实施内容：

现需完成镇江市征润洲污水处理厂脱水机污泥输送泵（2台）维修保养服务。
输泥泵品牌及型号：西派克BTVE35-24、流量 8m³/h、压力 15bar、功率 22kW、重量约 700kg。两台泵的型号一致（其中1台为备用），但两台泵维修内容和要

求有较大差异，请报价单位合理估算工作量并报出分项价格，我司将进行**经评审的总价最低价定标**。

1、污泥输送泵备用泵维保 1 台：

①更换定子（丁腈橡胶材质）、转子（304 不锈钢材质）。可使用不低于原厂品质工艺的国产配件替代，并含更换定转子所需的所有零星配件。

②更换泵内的螺旋（材质为 304 不锈钢）；

③将减速机的内部齿轮进行更换。

2、污泥输送泵维修 1 台：

①紧箍带、护套、专用油脂（橡胶皮管与万向节连接处使用）更换。须使用原厂适配备件。

②减速机全套轴承（FAG、SKF、NSK等同等质量品牌适配型号）、减速机密封件（油封及油盖）更换；

③减速机输出轴与减速机轴套出现卡死，需进行拆除后对减速机输出轴、传动轴进行焊接加工修复。

④该设备拆除后需安装备用泵进行替换；维修完成后，再拆除备用泵，安装维修后的泵。

⑤本分项下的维修，包含拆解和安装各 2 次。

服务要求：

1、合同签订后 7 日内完成本次维修工作。

2、在服务结束后，服务单位需提供完整的维修全流程图片资料。

安环要求：

供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场施工。

设备铭牌：



减速机铭牌



泵铭牌

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenviroment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2024 年 05 月 31 日 10 时 00 分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路 56 号

联 系 人：华祯

电 话：13655286982

电子邮箱：huaz@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024 年 05 月 24 日