

投标邀请

厦门市市政水务建设工程管理有限公司受厦门市市政水务集团有限公司委托，对不见天加压泵站高低压配电改造项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1.项目编号：SWJG（施）招字2023-115号

2.招标内容及要求：

不见天泵站配电室自2021年由集团总经办移交给厦门营业所管理，其中低压配电柜资产编号为：1070202000716和1070202000717，启用日期：2002年1月（1994年6月生产）；电力变压器资产编号为：1070101000107，启用日期：2002年1月；交流低压配电箱资产编号为：1070202000718，启用日期：2002年1月（2010年12月生产）。设备的相关配件均已停产，拟更新设备，并重新出具配电图。满足厦门供电公司10kV高压业扩供电方案答复书。

更多要求详见《采购标的一览表》及招标文件第三章。

3.投标人的资格要求：

3.1投标人应具备独立的法人资格，并提供合法有效的营业执照复印件。

3.2投标人应具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备国家能源局（原电监会）颁发的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》，具备承装类、承修类、承试类五级及以上资质（要求承装、承修、承试均达到五级或以上）资质，投标时须提供资质证书复印件。

3.3投标人应具有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》，并提供证书有效复印件。

3.4投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理）应具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

投标时须提供注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证、职称证书的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

3.5投标人代表若不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件及投标人代表的有效身份证复印件（双面）。

3.6本项目不接受联合体投标。

说明：投标人的资格条件在评标时进行检查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，提供的复印件必须加盖投标人单位印章，并在必要时提供原件备查。

4.招标文件的获取

(1)获取招标文件时间：[2023年10月8日]至[2023年10月16日](节假日除外)，09:00-11:30，14:30-17:00（北京时间）。采购文件购买地点：厦门市市政水务建设工程管理有限公司【厦门市思明区莲前西路157号水务大厦16层1606】或线上获取 3091591731@qq.com。

(2)招标文件费用及获取方式：招标文件每套售价200元人民币，未购买招标文件的供应商，不得参加本项目的投标，招标文件售后不退，投标资格不能转让。

5.投标截止时间及开标时间：2023年10月30日上午9：30时。

6.投标文件递交地点：厦门市思明区莲前西路157号水务大厦22层会议室，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。开标地点：厦门市思明区莲前西路157号水务大厦22层会议室。

投标人递交投标文件时应额外提供：(1) 一份单独密封的投标保证金退还申请书和投标保证金缴交凭证；

(2) 一份法定代表人对投标人代表的授权书原件(投标人代表不是法定代表人的)及投标人代表的有效身份证复印件。

7. 本投标邀请信息的变更(如有)、招标过程中的更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于:招标文件的澄清、修改、补充通知、现场考察或答疑会的有关事宜等,如有),招标代理机构将通过百城e采电子招投标交易平台(<http://xmbcec.com/>)、厦门市政水务网(www.xiamenwater.com)等媒体通知,并作为招标代理机构通知所有潜在投标人或投标人的书面形式,本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体。

8. 标书费、招标代理服务费及投标保证金缴交账户

账户类别	标书费、招标代理服务费及投标保证金
账户信息	
开户行	厦门建行莲前支行
账号	35101549001052500116
收款单位	厦门市政水务建设工程管理有限公司

采购人: 厦门市政水务集团有限公司

地址: 厦门市思明区莲前西路157号

邮编: 361000

联系人: 余工

电话: 0592-5907936

招标代理机构: 厦门市政水务建设工程管理有限公司

地址: 厦门市思明区莲前西路157号水务大厦16层1606

邮编: 361004

联系人: 骆工

电话: 0592-5907801

电子邮件: 3091591731@qq.com

附: 招标项目一览表

招标项目一览表

品目号	项目名称	主要内容及要求	最高限价
-----	------	---------	------

--	--	--	--

1	不见天加压泵站高低压 配电改造	环网柜、SC(B)12-200变压器， 低压柜及智能配电巡检运 维系统等 详见第三章及供电方案答复书	140万元
---	--------------------	---	-------

说明：

1、本项目为整体招标，投标人应对项目所有内容做出整体响应，不允许拆分投标。投标人投标时需提供初步设计方案（包括但不限于电缆敷设走向示意图、高低压配电一次接线图、设备材料选型清单、工程量清单等）。

2、投标人应根据现场实际情况进行踏勘，本次项目为带供电方案和制定出设计方案包干进行实施；项目范围：供电电源点的审批及改造，施工图纸的设计与实施，高、低压柜和变压器的更换，原有设备基础的改造，站内照明及接地，电能检测和环境检测的建设，保证施工期间门卫和老年活动中心的用电（采用发电机组供电所产生的的一切费用），改接所产生的工作一切费用。

3、投标人投标时应提供外线电缆走向示意图、高低压配电间布置图（不得影响房屋结构安全）、高低压配电系统一次主接线图、主要元器件配置图等。为保证配电室改造期间原泵房的正常生产，投标人必须提出合理可行的实施替代用电方案。

因本项目招标方案为初步方案，投标人应提供具备建设行政主管部门颁发的电力（送电工程、变电工程）设计丙级及以上资质的设计单位出具的针对本项目的二次设计方案，在投标文件中提供二次设计方案及设计单位的资质证书复印件（其设计资质可由投标人另行委托有资质的单位实施，不算为联合体投标）。

4、主要技术要求：见本招标文件第三章。

5、项目地点：厦门市思明区南普陀路7号，招标人指定地点。

6、工期：

6.1设计工期：15个日历日提供设计图纸并经供电部门审核确认；

6.2施工工期：30个日历日内完成工程验收并正式送电，投标人也可根据自身情况提供最短工期。送电试运行无故障满一个月组织验收。

