

枞阳县大砭含站工程总承包高低压开关柜等电气设备采购标澄清修改通知 (编号: 02号)

“枞阳县大砭含站工程总承包高低压开关柜等电气设备采购标”项目(项目编号ZYXDDH-FBCG-006)澄清修改通知如下:

一、招标文件中项目编号“ZYXDDH-FBCG-005”修改为“ZYXDDH-FBCG-006”;

二、最高投标限价:人民币陆佰叁拾玖万元整(¥6390000);

三、原开标时间变更为:2023年12月27日8时30分。

四、主要元器件推荐建议表(如下)

序号	元器件名称	推荐参考品牌(排名不分先后)
1	35kV真空断路器(VCB)	ABB VD4-40.5型、施耐德 HVX-40.5型、西门子 3AH-40.5型、LS(LG)电气 LVB-40.5型、伊顿405W-VAC i型
2	10kV真空断路器(VCB)	ABB VD4-12型、施耐德 HVX-12型、西门子 3AH-12型、LS(LG)电气 LVB-12型、伊顿E-VAC i-12型
3	低压塑壳断路器(MCCB)	ABB塑壳Tmax-T系列,脱扣器不低于PR222;施耐德 塑壳 NSX系列,脱扣器不低于Mic5.3E;西门子 塑壳3VA2系列,脱扣器不低于ETU560;LS(LG)电气 塑壳TS系列,脱扣器不低于ETS23;伊顿 塑壳 NZMN2-VE\NZMS3-VE系列
4	微机保护装置	国电南瑞(NSR-37系列)、国电南自(PS-640UX系列)、许继电气(WGB-871系列)

投标人投标时可选择推荐品牌之外的其它产品替代上述几家产品,替代产品的品牌及各项性能参数指标均应不低于招标文件中所示产品技术要求。

五、其它技术澄清

1、高压开关柜继电保护装置安装方式以招标文件7.3.3节与7.3.4节要求为准。

2、高压开关柜五防系统配置以招标文件4.3.11节要求为准。

3、各动力箱防护等级以招标清单要求为准。

4、3.1节 货物清单报价表以下部分修改:

a) 分组货物清单报价表4中,4.11名称改为#1主变室动力配电箱,4.12名称改为#2主变室动力配电箱,箱内设备以《站用电系统图(3/3)》(ZY-DDH-BZ-DQ1-04)为准;

b) 分组货物清单报价表6中,6.4、6.5项参照《大砭含站照明箱订货图》(ZY-DDH-BZ-DQ1-51)中照明箱报价;

c) 分组货物清单报价表9中,避雷器在线监测系统数量为1套。

5、35kV高压配电装置订货图(ZY-DDH-BZ-DQ1-41)中,主电源35kV进线兼总柜、备用电源35kV进线兼总柜微型断线闭锁装置可集成于保护装置中。

六、招标文件中与本答疑不一致的,以本通知为准。

注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。

招标人:安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司

招标代理机构:安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司

2023年12月12日