

询比公告

询比编号：晟祥 202407-材料 01

询比名称：黄石晟祥铜业光电感烟火灾探测器等备件一批询比

报价截止时间：2024 年 08 月 06 日 17 时 00 分

采购人：黄石晟祥铜业有限公司

联系人：鲁卓

联系方式：15072033918

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

晟祥 202407-材料 01

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*技术要求	*备注
1	光电感烟火灾探测器（消防系统功能扩展，含安装）	JTY-GD-G5T 点型	JTY-GD-G5T 点型		海湾	4	个		智能型，电子编码，集成芯片；指示灯 360° 可见
2	感温火灾探测器（消防系统功能扩展，含安装）	JTW-ZCD-G5H 点型	JTW-ZCD-G5H 点型		海湾	4	个		智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS 可设定。
3	底座（消防系统功能扩展，含安装）	DZ-05	DZ-05		海湾	8	个		适用于 JTY-GD-G5T 型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZCD-G5H 型点型感温火灾探测器、JTF-GOM-G5C 点型复合式感烟感温火灾探测器。
4	火灾声光报警器（消防系统功能扩展，含安装）	GST-HX-320B	GST-HX-320B		海湾	4	套	与消防主机互连，形成一个系统	电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。
5	输入/输出模块（消防系统功能扩展，含安装）	GST-LD-8301A	GST-LD-8301A		海湾	2	套		电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A
6	智能电源箱（消防系统功能扩展，含安装）	GST-DY-200H	GST-DY-200H		海湾	1	台		壁挂式，DC24V/6A 输出，含备电。
7	气体灭火控制器/火灾报警控制器（消防系	GST-QKP02H	GST-QKP02H		海湾	1	台		壁挂式，可实现 2 个防区的气体灭火控制，每 2 个区共享 248 点回路，共 2 个区。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声

	统功能扩展， 含安装)								光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，自带 CAN 联网卡，含备电，无打印机，最多装 4 块联网卡；
8	气体释放警报器	GST-LD-8317H	GST-LD-8317H		海湾	4	只		电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2 线制。
9	手自动转换装置	GST-LD-8316H	GST-LD-8316H		海湾	2	只		电子编码，用于控制气体灭火系统在手动状态和自动状态之间的转换，同时具有紧急启动和停动功能。IP43
10	手动自动状态指示灯	GST-LD-8335H	GST-LD-8335H		海湾	4	只		电子编码，与气体灭火控制器配套使用，会依据连接对应的气体灭火控制盘的状态变化而自动变化显示；2 线制，总线工作电流≤6mA
11	自动消防泄压阀（含安装）	FXY-II	FXY-II		赛普	1	只		需接 AC220V 电源 墙体开洞尺寸:580mm*280mm、有效泄压面积 0.0768 m ²
12	自动消防泄压阀（含安装）	FXY-III	FXY-III		赛普	1	只		*需接 AC220V 电源 墙体开洞尺寸:825mm*438mm、有效泄压面积:0.21 m ²
13	气体灭火器终端模块	TX3470	TX3470		海湾	2	个		

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于 2024 年 08 月 02 日 17 时 00 分至 2024 年 08 月 06 日 17 时 00 分(北京时间，下同)，登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。

其他内容：无。

黄石晟祥铜业有限公司
(电子签章)
2024-08-02