

莒县光大环保能源有限公司 1#炉新增省煤器及灰斗改造服务

询价公告

莒县光大环保能源有限公司因经营需要，现对莒县光大环保能源有限公司 1#炉新增省煤器及灰斗改造服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2023-11287

二、项目名称：莒县光大环保能源有限公司 1#炉新增省煤器及灰斗改造服务

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

莒县能源新省煤器灰斗烟道改变，增加灰斗前后侧容积，省煤器后墙下管束迎烟面增加挡烟板，省煤器下两排管束增加耐磨瓦。灰斗烟气通道的改变，可使烟气分布均匀，减缓烟气对钢梁管束冲刷磨损，后墙增加挡烟板对管束进行遮挡，增加耐磨瓦对管束进行保护。

- 1、灰斗前侧增加 3 件钢板焊接，厚度 6，面积 4.6 m²，材质：Q235B。
- 2、灰斗后侧增加 4 件钢板焊接，厚度 6，面积 7.1 m²，材质：Q235B。
- 3、新省煤器后墙增加挡烟板，54*3989，一件；△28*49*56.48，15 件；材质：12Cr13。
- 4、省煤器管束增加耐磨瓦，型号 R20×δ4，材质 316L，长度约 112 米。
- 5、省煤器右侧管束 6 排管束更换。
- 6、省煤器灰斗进风口上部给水管道改造。

五、新省煤器灰斗改造维修工程范围

- 1、灰斗新增部分钢板焊接，要求双面施焊，含加工、焊接及材料等；
- 2、灰斗新增部分焊接加强筋板，含材料、施工等；
- 3、灰斗维修部位防腐刷漆（一底两面）、保温及外护板拆装，含材料、施工等；

- 4、新省煤器下两层管束增加，含材料、安装等；
- 5、新省煤器前墙挡烟板安装，含材料、加工等；
- 6、省煤器下部右侧 6 根管束更换；
- 7、省煤器灰斗烟气风道上部给水管道下移至风道下部，含材料、安装等；
- 8、省煤器钢梁磨损部位加固，含材料、加工等；

新省煤器改造维修施工范围含安装、材料、辅材、安装设备防腐、调试等，安装需要根据规范施工及项目和现场要求施工。（详见技术文件）

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。
- 3、具有锅炉安装维修 A 级资质。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2023 年 08 月 10 日 10 时 30 分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：莒县光大环保能源有限公司

地 址：山东省日照市莒县浮来山街道坝田路 909 号

联 系 人：曾宪鑫

电 话：18663377388

电子邮箱：zengxx@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2023 年 08 月 05 日