

# 光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂吸砂泵、中水泵及滤布滤池冲洗泵维保 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂吸砂泵、中水泵及滤布滤池冲洗泵维保进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-4048

二、项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂吸砂泵、中水泵及滤布滤池冲洗泵维保

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

## 报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须注明税率，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为1年。

2、报价文件中需提供表中的材料：

序号	材料类型
1	营业执照
2	未被“信用中国”列为失信惩戒的证明材料
3	授权委托书（法人代表直接投标无需提供）
4	服务人员保险证明（包括意外伤害保险、雇主责任险等；保险保额合计每人不低于100万元）及身份证扫描件

3、本项目报价前，建议查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

4、若工程建设、建筑施工类企业参与本项目报价，还需提供《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。

**实施内容：**

现需完成镇江市征润洲污水处理厂 4 台吸砂泵维修、3 台中水泵保养、10 台滤布滤池冲洗泵保养工作。本项目进行**分项最低价**定标：吸砂泵和中水泵维保为一组分项，滤布滤池冲洗泵保养为另一组分项。水泵维保具体要求如下：

1、吸砂泵维修（功率 3kW、扬程 8m、流量 50m<sup>3</sup>/h）：

①电机线圈进行清理、烘干（其中 1 台需进行电机重新绕线）；

②更换轴承（型号：6206 2Z，2 只；型号 6204 2Z，1 只。须选用哈尔滨、ZWZ、天马等同等质量品牌）；

③更换机封 1 套（型号：BIA-35、材质碳化硅。须选用浙江精科、浙江奉化、张家港环球等同等质量品牌）。

注意：以上是单台设备配件数量，本次需实施 4 台。

2、中水泵保养（型号：功率 15kW、流量 62m<sup>3</sup>/h、扬程 30m）：

①电机线圈进行清理、烘干；

②更换轴承（型号：6308，1 只；型号 6408，1 只。须选用FAG、SKF、NTN等同等质量品牌）；

③更换机封 1 套（型号：BIA-35、材质碳化硅。须选用浙江精科、浙江奉化、张家港环球等同等质量品牌）。

注意：以上是单台设备配件数量，本次需实施 3 台。

3、格兰富水泵（滤布滤池冲洗泵）保养（型号SEV. 80. 80. 40. 4. 51）：

①电机线圈进行清理、烘干；

②更换轴承（型号：6035 2Z，1 只；型号 3208B 2RS，1 只。须选用FAG、SKF、NTN等同等质量品牌）；

③更换机封 1 套（型号：SE-32、材质碳化硅加石墨组合。须选用不低于浙江精科、浙江奉化、张家港环球等同类质量品牌）。

④转子轴修复。

注意：以上是单台设备配件数量，本次需实施 10 台。

#### **服务要求：**

- 1、在服务结束后，服务单位需提供完整的保养全流程图片资料。
- 2、非在现场保养的，需提供配件拆盒到安装完毕的不间断视频，并提供配件合格报告，旧配件需收集交予我司。
- 3、维修周期 10 日内，泵从我司拆走开始计算。

#### **安环要求：**

供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场施工。

#### **五、询价文件的获取：**

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

#### **六、资质要求：**

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

#### **七、响应文件的递交**

- 1、响应文件递交截止时间：2024 年 08 月 29 日 15 时 00 分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路 56 号

联 系 人：华祯

电 话：13655286982

电子邮箱：huaz@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024 年 08 月 23 日