

# 单一来源采购邀请函

询比编号：NSPI-CG-AF-2025-WCG-003

询比名称：中色泵业 24D013 变频器柜单一来源采购

报价截止时间：2025 年 1 月 6 日 10 时 30 分

采购人：中国有色（沈阳）泵业有限公司

联系人：李琼磊

联系方式：024-31829888-8106

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	名称	技术参数	数量	备注																				
1	变频器柜	<p>一、主电机参数：上海电机，额定功率：800KW，额定电压：10KV，额定电流：563A，额定转速：1500r/min，额定频率：50HZ</p> <p>二、接口配置</p> <table border="1"><thead><tr><th>硬接线通道</th><th>数量</th><th></th><th>不限于以下点位</th></tr></thead><tbody><tr><td>DI</td><td>至少 3</td><td></td><td>启动停止（双点控制）启/停 可切换</td></tr><tr><td>DO</td><td>至少 4</td><td></td><td>就绪 运行 报警 停止</td></tr><tr><td>AI</td><td>至少 2</td><td>4-20mA</td><td>调速</td></tr><tr><td>AO</td><td>至少 2</td><td>4-20mA</td><td>频率 电流</td></tr></tbody></table> <p>三、通用要求：1、原装柜机，标准配置（原则上以满足招标文件各项要求即可，为满足招标技术要求所增加的付费选件需明确说明，并标明价格及功能等相关信息）；2、按额定功率选型（基于隔膜泵设备运转特性，变频器选型原则上按照电机额定功率即可，若对变频器型号扩档选型，需提供相关样本及依据）</p> <p>四、控制要求：硬接线控制，自由停车；</p> <p>五、供应商应提供变频器控制原理，相关图纸资料（如：安装图、原理图，控制逻辑，说明书，备件清单等），根据需要提供免费售前变频器技术培训及现场培训</p>	硬接线通道	数量		不限于以下点位	DI	至少 3		启动停止（双点控制）启/停 可切换	DO	至少 4		就绪 运行 报警 停止	AI	至少 2	4-20mA	调速	AO	至少 2	4-20mA	频率 电流	1 台	汇川
硬接线通道	数量		不限于以下点位																					
DI	至少 3		启动停止（双点控制）启/停 可切换																					
DO	至少 4		就绪 运行 报警 停止																					
AI	至少 2	4-20mA	调速																					
AO	至少 2	4-20mA	频率 电流																					

采购文件获取方式：请于 2025 年 01 月 03 日 09 时 00 分至 2025 年 1 月 6 日 10 时 30 分（北京时间，下同），登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。

中国有色（沈阳）泵业有限公司

2025 年 1 月 3 日