

# 西安机场-航站区管理部-高压计量表具更换项目采购公告

## 1. 采购条件

项目已具备采购条件，现对该（批）项目进行公开采购

## 2. 项目概况

(1) 项目名称：西安机场-航站区管理部-高压计量表具更换项目

(2) 项目单位：西安咸阳国际机场股份有限公司

(3) 项目编号：咸阳机场母公司-2024-5601

(4) 项目内容：为恢复T3航站楼高压表具计量功能，本项目计划采购高压计量表具进行更换并恢复其与后台电力监控系统数据传输功能。

(5) 建设地点：咸阳

(6) 质量标准：1. 测量精度：有功0.2S级，无功2.0级；2. 平均无故障时间：5万小时；3. 分时计量正向有功和无功电量。四费率分时计费、分时计量最大需量及出现时间；4. 电表具有有功双向，具有三路RS485通信口，1路远红外通信口；5. 液晶屏尺寸：液晶显示，带背光，并有丰富的汉字提示，支持一次侧电量显示和抄读；6. 多电压、电流规格，同时支持MODBUS，DL/T645-1997，DL/T645-2007三种通讯协议，可接入主站后台系统；7. 设备功耗：不大于6VA；8. 电表采用100~265V交直流互换辅助电源。当电表电压回路断电时，辅助电源供电表计能正常工作。由辅助电源供电时，电表支持远红外和显示抄读，支持RS485通信抄读。同时具备电池供电，支持远红外唤醒抄表；9. 监测电表运行状态，实时主动上报窃电、非法操作和故障等报警信息。具有防窃电开盖检测功能；10. 记录电压、电压、电量等6类负荷曲线数据，记录失压、失流、断相、反向、电池欠压等多种电网异常电表故障事件。

(7) 计划工期/计划供货期/计划服务期：45天

## 3. 供应商资格条件

参加询价的报价人必须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人或其他组织，并在资金、人员、设备、技术等方面具有相应的能力。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

## 4. 采购文件的获取

请各申请人于2024年04月22日16时00分至2024年04月25日16时00分，在本网页确认后，登录供应商工作台获取采购文件。

## 5. 提出质疑时间

2024年04月22日16时00分至2024年04月24日16时00分

## 6. 响应文件提交的截止时间、地点及形式

(1) 响应文件提交的截止时间：2024年04月25日16时00分。

(2) 响应文件提交地点：供应商须在本平台提交电子响应文件，响应文件形

式以采购文件要求为准。

(3) 响应文件提交形式：各申请人应按照采购文件要求提交并在供应商工作台完成相关操作。

#### 7. 发布公告的媒体

本次公告在【西部机场集团电子采购平台】上发布。

#### 8. 联系方式

(1) 联系人：曹嘉臻

(2) 联系电话：88796215

#### 9. 监督部门及电话

(1) 监督部门及电话：西安机场-集采工作办公室，029-88796055

#### 10. 其他

请各报价供应商认真阅读询价采购文件，按照要求提交响应文件。

供应商须知：

各供应商使用本平台时，请认真阅读下列须知，并按有关要求完成平台注册、办理数字认证等相关工作。

一、请登录西部机场集团电子采购平台

([http://dzcg.westairport.com:8080/xbjc\\_las\\_web/c](http://dzcg.westairport.com:8080/xbjc_las_web/c)) 完成注册。

二、完成注册后，请携带相关资料到指定地点或通过邮寄等方式办理数字认证，详细信息请查看《供应商操作指南》（西部机场集团电子采购平台首页-下载专区）。

三、供应商通过西部机场集团电子采购平台递交响应文件时，请按照《供应商操作指南》正确操作使用，并确保满足采购文件要求，否则按无效响应处理。

采购人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：

(签名)

采购人或其招标代理机构：

(盖章)

