

长春城开农投畜牧发展有限公司养殖园区基建及锅炉等维修服务采购项目

(招标编号: ckxm-fs-fw-2024-007)

项目所在地区: 吉林省, 长春市, 农安县

一、招标条件

本长春城开农投畜牧发展有限公司养殖园区基建及锅炉等维修服务采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为自筹资金0万元, 招标人为长春城开农投畜牧发展有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: /

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001) 长春城开农投畜牧发展有限公司养殖园区基建及锅炉等维修服务采购项目

;

三、投标人资格要求

(001 长春城开农投畜牧发展有限公司养殖园区基建及锅炉等维修服务采购项目) 的投标人资格能力要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 本项目的特定资格要求:
 - 2.1 投标人须是具有独立法人资格的企业或其他组织, 具有有效营业执照, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。
 - 2.2 财务状况良好, 供应商须提供一份加盖供应商公章的财务良好承诺书。
 - 2.3 供应商须未被信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入①失信被执行人、②重大税收违法失信主体、③政府采购严重违法失信行为记录名单, 未被中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

。



2.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年01月24日 09时00分到2024年01月26日 16时00分

获取方式：网上获取或现场获取

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年01月26日 16时30分

递交方式：长春市亚泰大街2633号城开大厦8楼纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年01月29日 09时00分

开标地点：长春市亚泰大街2633号城开大厦8楼

七、其他

长春城开农投畜牧发展有限公司养殖园区基建及锅炉等维修服务采购项目

八、监督部门

本招标项目的监督部门为长春城开农投畜牧发展有限公司合规部、采购部。

九、联系方式

招 标 人：长春城开农投畜牧发展有限公司

地 址：长春市亚泰大街2633号城开大厦8楼

联 系 人：高瑞杭

电 话：19104316811

电子邮件：m19104316811@163.com

招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：



招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 高瑞航 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)



长春城开农投畜牧发展有限公司

养殖园区基建及锅炉等维修服务采购项目报价文件

项目名称：养殖园区基建及锅炉等维修服务采购项目

项目编号：ckxm-fs-fw-2024-007

获取时间：2024年1月24日至2024年1月26

日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）

报价文件提交/评审时间：2024年1月29日9时00分

（北京时间）

报价表（根据实际情况调整）

日期： 年 月

日

报价单位 (盖章)	项目	报价	承诺服务质量 等级标准	法定代表人或授权人签字	联系方式
	养殖园区 锅炉等 维修服务 采购项目		响应采购人要求		

1. 此报价为实际到场落地价格，包含运输费、装卸费用等。

2. 饲料符合国家标准或地方标准，报价文件请附带合格证明、质检报告，质检报告需与报价单位相对应(外采饲料需提供外采合同)，五金类报价文件请附带质保说明，食堂类报价请附带检疫检验证明。

3、另附（1）盖章营业执照复印件（2）盖章法人身份证复印件（3）开户许可证各一份、（4）生产场地（包含自有及租赁，如为自有需要提供产权证明；如为租赁需要提供租赁协议）地理位置、数量、规模、设施清单等。如发现存在中间商、失信人报价及造假行为等，直接列入供应商黑名单。

4、如报价文件未按上述要求准备，将视为不合格，自动退出当次报价。

5、将以上要求的文件加盖单位公章并邮寄至长春城开农投畜牧发展有限公司长春市亚泰大街2633号城开大厦8楼

高女士（收），收件电话：19104316811。快递外包装注明投标项目名称。

6、报价中，报价最低的为中标单位。

7、报价信息详询：苏经理，15568768686。

报价单位全称（加盖本单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

锅炉维护内容			
序号	位置	内容	处理方法
1	电气接线检查	检查各电器元件的接线是否牢固。	如出现松动需紧固。
2	火焰检测器	检测光电眼是否灵敏，并做熄火故障检测。	经常清理，损坏需更换。
3	点火变压器与点火器	检测变压器的电压输出是否有衰减，高压线绝缘性能是否正常。	变压器衰减与高压线绝缘失性需更换。
4	点火电极	检测电极是否积炭，位置是否偏离，损耗程度。	积炭需清理，偏离需调整，损耗需更换。
5	水位测试	检测水位控制器工作是否正常。	水位控制器损坏需更换。
6	水位探棒、接线	检测水位探棒灵敏度是否正常，接线是否氧化。	水位探棒可打磨处理，接线氧化需重新换线。
7	燃气阀组	检测燃气阀组工作状态，每个压力仪表性能，阀门老化程度。	根据结果做适当调整，有隐患的元件即使更换。
8	燃气过滤	检测燃气流量，判断过滤系统是否进行清理。	对燃气阀组上的所有过滤系统进行清理。
9	燃气检漏	检测检漏部分的工作状态。	发现不准确的及时进行调节，有隐患的进行更换。
10	风机检查	检测风机是否衰减，风机轴承是否正常。	风机衰减需更换，轴承损坏需更换。
11	风压保护	检测风压开关的灵敏度。	清理开关内灰尘，损坏需更换。
12	燃烧器稳焰盘	检测稳焰盘位置，燃气火焰是否正常。	稳焰盘松动需紧固，火焰不稳需调整。
13	燃气与风量配比	根据季节对燃烧器燃气与风量比进行调整。	确保锅炉燃烧的稳定性。

锅炉维护保养报价单

序号	设备名称	额定热功率 (千瓦)	数量	单位	单价 (元/台)	总价 (元)
1	电锅炉	512	3	台		
2	电锅炉	384	1	台		
3	真空热水锅炉	240	2	台		
4	立式热水锅炉	185	2	台		
5	硅铸铝锅炉	350	1	台		
6	硅铸铝锅炉	240	4	台		
7	硅铸铝锅炉	175	4	台		
8	硅铸铝锅炉	300	3	台		
合计						

配件价格如下：

天然气常压热水锅炉

序号	名称	单位	数量	品牌	含税综合单价/ 元	备注
1	燃气阀组	个	1	冬斯		
2	燃气阀	个	1	霍尼韦尔		
3	燃烧机程控盒	个	1	利雅路		
4	点火阀和离子针	套	1	利雅路		
5	压力开关017B00 10	个	1	DUNGS		
6	过滤器	个	1	工厂标配		
7	直流风机	套	1	德国EBD		

8	控制柜	米	1	工厂标配		
9	温度表	米	1	工厂标配		
10	温度传感器	个	1	工厂标配		
11	烟温传感器	个	1	工厂标配		
12	燃气过滤网	个	1	工厂标配		
13	燃气法兰硅胶垫	个	1	工厂标配		
14	炉门石棉绳	米	1	工厂标配		
15	检修口石棉板	个	1	工厂标配		
16	压力表	个	1	工厂标配		
17	中间继电器	个	1	工厂标配		
18	高压点火包	个	1	工厂标配		
19	压力开关	个	1	丹佛斯		
20	高压线	米	1	RIELLO		
21	风压开关	个	1	DUNGS		
22	压力变送器	个	1	工厂标配		
23	点火针	个	1	表面燃烧器		
24	离子针	个	1	表面燃烧器		
25	铝制锅炉阻垢剂	桶	1	工厂标配		
合计						

电常压热水锅炉

序号	名称	单位	数量	品牌	含税综合单价/元	备注
1	半导体加热管	个	1	工厂标配		
2	空气断路器	个	1	工厂标配		
3	交流接触器	个	1	工厂标配		
4	继电器	个	1	工厂标配		
5	控制器PLC	套	1	工厂标配		

合计	
----	--

压力容器检验

序号	名称	单位	数量	品牌	含税综合单价/元	备注
1	压力表	个	1	工厂标配		
2	安全阀	个	1	工厂标配		
合计						

基建维修报价	沙子	立方米	1		每立方价格包含运输及装卸人工费用
	红砖	块	1		每块价格包含运输及装卸人工费用
	水泥	袋	1		每袋价格包含运输及装卸人工费用
	钢筋	根	1		10#钢筋每根价格包含运输及装卸人工费用
	钢筋	根	1		12#钢筋每根价格包含运输及装卸人工费用
	彩钢保温板	平方米	1		3mm厚度彩钢板中间夹棉5公分包含运输安装人工费用
	管道(口径200)	根	1		包含运费和装卸费
	管道(口径300)	根	1		包含运费和装卸费
	阀门(200)	个	1		包含运费和装卸费
	阀门(300)	个	1		包含运费和装卸费
	法兰(200)	个	1		包含运费和装卸费
	法兰(300)	个	1		包含运费和装卸费

	水表 (150)	个	1		包含运费和装卸费
	照明灯 (100)	台	1		包含运费和装卸费
	电线 (铜)	捆 (100米)	1		6m ² 包含运费和装卸费
	窗户	套	1		包含运费和装卸费
	圆管镀锌 (120mm)	根	1		包含运费和装卸费
	(1) 以上价格包含普通增值税发票				
备注	(2) 报价有效期, 自报价之日起30个工作日				