

光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂进水管道等处除锈防腐 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂进水管道等处除锈防腐进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-5545

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂进水管道等处除锈防腐

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须注明税率，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为1年。

2、报价文件中需提供表中的材料：

序号	材料类型
1	营业执照
2	未被“信用中国”列为失信惩戒的证明材料，未被中国执行信息公开网列为失信被执行人的证明材料
3	授权委托书（法人代表直接投标无需提供）
4	作业人员保险证明材料（详见第3条要求）及身份证扫描件
5	涉及本项目的作业方案及安全措施

3、作业人员保险要求（投保范围须与本项目内容匹配）：

项目	保险要求
险种	<p>方案一：工伤保险+雇主责任险（死亡伤残赔偿限额不低于50万元，医疗费赔偿限额不低于5万元）；</p> <p>方案二：雇主责任险+团体意外伤害保险（两个险种合计死亡伤残赔</p>

	<p>偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元；其中雇主责任险死亡伤残赔偿限额不低于 80 万元)；</p> <p>方案三：团体意外伤害保险(死亡伤残赔偿限额不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)。</p> <p>注：以上方案优先级依次排列。三种保险方案至少选其一，附保险合同或协议等证明材料。</p>
--	--

4、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

实施内容：

本次除锈防腐服务项目包含两个分项，执行总价定标。

1、进水管道、12.5 系统内回流泵管、12.5 系统进水管道重做防腐。

背景：对我厂部细格栅进水管道两根、氧化塘进水管道一根、细格栅出水管道两根、12.5 系统内回流泵管采用“三油两布”的方式重新做防腐。针对各个管道做好水样及水流指向的标志（参考旧标志）。

管道数据：

细格栅进水管道单根周长 4.6m、长度 5.5m，共计两根，计 50.6 m²；

12.5 系统进水管道周长 3.9m、长度 3.5m，共计两根，计 27.3 m²；

细格栅出水管道单根周长 4.6m、长度 6m，共计两根，计 55.2 m²；

12.5 系统内回流泵管周长 2.7m、长度 6.5m，共计六根，计 105.3 m²；

总计防腐面积约为 239 m²。以上数据仅供参考，请在报价前到现场进行管道数值的核准、现场作业的难度差异等，如因未到现场核对而造成的实际工作量增加，需要报价单位自行承担。

作业步骤：

①清洁：清洗所有管道外部，将泥土、杂物等物质清洗干净。采用高压清洗机器，将管道表面清洗干净。

②表面处理：将所有管道外表面打磨平滑，去掉毛刺和锈斑。用喷砂处理机进行表面处理。

③三油两布：将打磨干净的所有管道首先均匀涂抹一层沥青油，采用搭接的方式缠裹一层纤维布；再均匀涂抹一层沥青油，缠裹一层纤维布；最后再均匀涂

抹一层沥青油。

④喷涂标识：等沥青油风干以后，在各个管道中间正前方喷涂“污水”等字样，并喷涂水流流向的指示箭头。



内回流管道

出水管道

进水管



12.5 系统进水管

2、加药间加药泵框架除锈刷漆。

PAC加药泵框架总面积 3.56 平方米；次钠卸料泵框架总面积 6.72 平方米。作业步骤：

①清洁：

清洗所有管道外部，将泥土、杂物等物质清洗干净。采用高压清洗机器，将管道表面清洗干净。

②表面处理：将所有管道外表面打磨平滑，去掉毛刺和锈斑。用喷砂处理机进行表面处理。

③将打磨干净的所有框架均匀涂抹一层LY-611 聚合物耐酸碱防腐涂料，等完全干透后在刷第二层，重复以上过程，共计刷 3 层。

注意事项:

- 1、所有施工现场，必须铺彩条布，防止污染现场环境。
- 2、工作完成后要做到施工环境的整洁。

安环要求:

供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场作业。

五、询价文件的获取:

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求:

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2024年11月14日16时00分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式:

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路56号

联 系 人：华祯

电 话：13655286982

电子邮箱：huaz@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年11月08日