

无锡职业技术学院消防总控室设备远程联网控制改造及教学区室内外消防管网改造项目答疑及澄清

(招标编号: WXZYJSXY041 (ZYCG2023-3006))

一、内容:

一、答疑

1、教学区室内外消防管网改造项目清单第1条,复合管:特征描述“安装部位:室外地理,管道牵引”,招标文件提供无锡职业技术学院教学区消防管网改造(总图)为管道走向示意图,请问实际施工时甲方是否可提供地下综合管线图,或确认可按无锡职业技术学院教学区消防管网改造(总图)进行牵引施工。

答:根据招标文件图纸,投标人自行勘查现场管网牵引。

2、教学区室内外消防管网改造项目清单第15条,砌筑井:特征描述“品种、规格为阀门、管道井1200\*800\*700”,按井口1200\*800,深度700,与清单第23条挖土深度不符,请对阀门井规格、尺寸予以复核。

答:砌筑井规格尺寸按招标清单。

3、教学区室内外消防管网改造项目清单第23条,挖一般土方:特征描述“挖土深度:1.3\*1.3\*700米”,按此计算工程量为1183m<sup>3</sup>,招标清单工程量为31.74m<sup>3</sup>。本项工程量对应清单第1、18条,请对招标清单工程量予以复核确认。

答:特征描述“挖土深度:1.3\*1.3\*700米”删除,本项工程量按招标清单。

二、澄清

1、教学区消防管网改造项目清单15项“砌筑井”做法详见附件。

2、消防总控室设备远程联网控制改造项目清单修改为:

1) 序号:18;项目编码:010101002003;项目名称:挖一般土方;计量单位:m<sup>3</sup>;工程量:45

2) 序号:19;项目编码:010101002004;项目名称:拆除及恢复混凝土路面;计量单位:m<sup>2</sup>;工程量:22

3) 序号:20;项目编码:010101002005;项目名称:拆除路基础;计量单位:m<sup>3</sup>;工程量:50

4) 序号:21;项目编码:010101002006;项目名称:回填;清单特征:黄砂回填;计量单位:m<sup>3</sup>;工程量:7.7

5) 序号:22;项目编码:010101002007;项目名称:垫层;清单特征:碎石垫层;计量单位:m<sup>3</sup>;工程量:6

6) 序号:23;项目编码:010101002008;项目名称:余方弃置;计量单位:m<sup>3</sup>;工程量:23.5

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

### 三、联系方式

招 标 人： 无锡职业技术学院  
地 址： 无锡市高浪西路1600号  
联 系 人： 吴老师  
电 话： 0510-81838723  
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司  
地 址： 无锡市新吴区菱湖大道180号-8B幢9楼  
联 系 人： 张沁、华晓蓉  
电 话： 0510-82707727  
电 子 邮 件： jszh1802@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张沁（签名）

招标人或其招标代理机构：                    （盖章）