

询比价函

各报价单位:

因 中国水电一局五公司国家中医疫病防治基地项目 需要, 我司拟采用公开询比价采购方式 (招标编号: POWERCHINA-0101-240126) 进行下列货物的批量采购, 请各参与单位按以下要求于 2024年7月9日 15:00 前报名, 并于 2024年7月11日 15:00 前将报价文件 (报价单包含 Word 可编辑格式与 PDF 格式) 以压缩文件形式提交至平台 (中国电建集团集采平台一期网址: <https://ec.powerchina.cn>)。PDF 格式需法人代表或授权代表签字并加盖公章。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	预计数量	备注
1	电梯	1. 名称: 医用电梯无障碍 2. 轿厢尺寸宽深高为: 1400mm*2400mm*2600mm; 3. 载重量: 1600KG, 速度: 1.5m/s 4. 层: 6 5. 站: 6 6. 驱动方式: 无齿轮 VVVF 7. 开门方式尺寸: 中分 1100*2100 8. 井道尺寸: 2450mm*2800mm*23100mm	台	3	
2	电梯	1. 名称: 无障碍污梯 2. 轿厢尺寸宽深高为: 1400mm*2400mm*2600mm; 3. 载重量: 1600KG, 速度: 1.5m/s 4. 层: 6 5. 站: 6 6. 驱动方式: 无齿轮 VVVF 7. 开门方式尺寸: 中分 1100mm*2100mm 8. 井道尺寸: 2450mm*2800mm*23100mm	台	1	
3	电梯	1. 名称: 无障碍消防电梯 2. 轿厢尺寸宽深高为: 1400mm*2400mm*2600mm 3. 载重量: 1600KG, 速度: 1.5m/s	台	1	

		4. 层: 7			
		5. 站:7			
		6. 驱动方式:无齿轮 VVVF			
		7. 开门方式尺寸:中分 1100mm*2100mm			
		8. 井道尺寸:2450mm*2800mm*28200mm			

二、采购要求

1、本次询比价采购数量为实际采购量，因货物规格质量问题不符合要求且对买方造成的损失由卖方承担全部经济损失和责任,若因施工图、设计变更、采购方案变化等原因，致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差或不能签订正式合同，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含相应的增值税发票、货物制造、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、含电梯设备，调试运行(含安装费)。

3、交货期：卖方收到买方提货款后 20 天内到达买方指定场地后 30 天内安装完毕。

4、交货地点：吉林省长春市二道区英俊镇东河东路以北，英俊西街以西中国水利水电第一工程局有限公司长春中医药大学附属医院国家中医疫病防治基地建设项目一标段施工现场指定地点（采购人可根据生产需要调整施工区域内收货地点）。

5、电梯品牌档次或知名度相当于迅达、日立、蒂升。

6、质量标准或要求：

1) 应满足无障碍设计要求.

2) 本次招标的电梯应符合《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2015、新《电梯技术条件》GB10058-2009、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》（如现行标准高于以上标准的，均以现行的为准）以及现行的相关标准及企业标准等相关标准。如各标准出现不一致，则执行最高标准。

3) 供货要求：永磁同步有机房无障碍交流电梯，技术达到国内外先进水平；采用永磁同步无齿轮曳引技术、VVVF 变压变频调速 技术、节能环保、物联网功能、智能化门机技术，要求曳引机与控制系统为原厂原品牌。（投标人需按施工图纸内要求供货）

4) 五大主要部件:安全钳、曳引机、门机、限速器、缓冲器质保五年，（不含电梯维修保养）。（不可预见及人为损坏除外）

6、标准要求：

1) 轿厢尺寸宽深高为：1400mm*2400mm*2600mm；

2) 轿厢材质为发纹不锈钢；

3) 轿顶 LED 灯发纹不锈钢材质；

- 4) 厅门/门框材质为发纹不锈钢;
- 5) 地板材质为 PVC;
- 6) 轿厢内显示嵌入式 COP 点阵显示, 有残疾人操纵盘、扶手、语音到站提醒;
- 7) 呼叫按钮的中心距地面高度应为 0.85m-1.10m, 且距内转角处侧墙距高不应小于 400mm, 按租应设置盲文标志;
- 8) 应设置电梯运行显示装置;
- 9) 无障碍电梯的轿厢的规格应依据建筑类型和使用要求选用。满足乘轮椅者使用的最小轿厢规格, 深度不应小于 1.40m, 宽度不应小于 1.10m。同时满足乘轮椅者使用和容担架的轿如采用宽轿厢深度不应小不应小于 1.50m, 宽度 1.3m, 采用深轿距 宽度不应小于 2100mm 宽度不应小于 1100mm, 轿厢内部设施应满足无提要求;
- 10) 开门方式为应为水平滑动式开门;
- 11) 新建和扩建建筑的电梯门开启后的通行净宽不应小于 900mm, 既有建筑改造或政建的电梯门开启后的通行净宽不应小于 800mm;
- 12) 完全开启时间应保持不小于 3s;
- 13) 五方对讲系统及监控系统: 详见如下《电梯五方对讲主要参数表》;

设备名称	规格型号	品牌	数量	单位	备注
机房分机	国标		5	台	
轿厢分机	国标		5	台	
底坑分机	国标		5	台	
轿顶分机	国标		5	台	
总机	国标		1	台	

7、响应人的资质要求:

1) 响应人为制造企业的, 必须是在中国境内/外注册的企业法人, 具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康证书管理体系认证证书、中华人民共和国特种设备生产许可证。

2) 响应人为代理商的, 必须是在中国境内/外注册的企业法人, 所代理的制造企业满足第 1 条中相关要求, 并具有生产制造企业出具的针对本次询比价目的唯一授权书。

3) 制造企业及其代理商不得同时参加本次招标。

4) 响应人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

5) 响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6) 本次招标不接受联合体招标。

7) 响应人近五年应具备电梯设备销售业绩不少于 3 个，单个合同金额不低于 100 万。

8、响应人须知：

1) 响应人必须是中国水利水电第一工程局或电建股份有限公司合格供应商，如果为非合格供应商，需在报名截止前成为合格供应商，具体申请事宜联系中国电建集中采购平台网站客服电话 4006274006-11；手机号：18629282832。

2) 响应人需提供的发票为《增值税专用发票》，采用二票制，设备款税率和安装费税率分别由供应商列出。

3) 本次采购后续签订的合同为电子合同，将采用线上签订，使用中国电建供应链云平台 (<https://scm.powerchina.cn/web/index>)，望知悉。)

9、付款条件：

1) 数量确认：货物进场后以买方实际验收合格数量为准办理结算。

2) 付款：先款后货，合同签订后，卖方向买方提供五大行见索即付等额保函及发票，买方向卖方支付设备款总额的 30%，作为预付款，卖方进行货物生产，设备生产周期为 30 天，以预付款拨付完成起算，设备如未按要求时间生产完毕，每晚一天，扣除设备款的 1%，以此类推。由此产生的责任均由卖方负责；提货前 20 天买方向卖方支付当批货款的 70%，设备到场前，买方向卖方支付安装费总额的 50%，卖方进行安装，以设备到场时间为准，设备安装周期为 30 天，如未按时安装完毕，每晚一天，扣除安装费的 1%，以此类推，由此产生的责任均由卖方负责；安装费的 50%待安装完毕后经质量技术监督局验收合格后支付。（若因建设单位或设计单位原因致使电梯数量减少时，买方应及时通知卖方后，买方支付的预付款及设备提货款进行等额扣除）。买方付款前，卖方应提供等额发票。

3) 质保期：设备安装完毕后，电梯主要五大主要部件：安全钳、曳引机、门机、限速器、缓冲器及安全保护装置，自监督检验合格日期算起，质保期五年，期间设备发生的问题由卖方负责解决，在质量保证期限内，存在质量问题的，卖方应当负责免费修理或者更换。电梯整机质保：自监督检验合格日期算起，质保期一年(含维修保养)。

10、服务承诺：出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的，且故障是由于卖方生产原因所致，造成用户不能使用的情况，卖方在收到产品损坏通知，必须在买方规定时间内准备同型号的货物，发运到买方使用现场，若因此影响买方的施工生产，其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起，直至合同终止持续生效（但不包括因使用不当、不可抗拒力的影响或正常损耗所造成的不合格部件）。

11、其它要求：须在投标文件中注明品牌及各种投标产品的详细技术参数。

12、联系方式：

招 标 人：中国水利水电第一工程局有限公司

地 址：长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号水电一局设备物资部

联 系 人：张 强 张 鉴

电 话：0431-87974974（转 8217） 18342686384

招标机构：中国水利水电第一工程局有限公司

地 址：长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号水电一局设备物资部

监督机构：中国水利水电第一工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0431-87982023

中国水利水电第一工程局有限公司

2024 年 7 月 4 日