

# 询价公告

- 一、采购单编号：P-XJ24018517
- 二、采购单名称：热力门头沟热工备件等
- 三、报价截止时间：2024-07-09 10:00
- 四、报价有效期：2024-09-30 00:00
- 五、组织形式：委托采购
- 六、采购代理人：北京京能招标集采中心有限责任公司
- 七、联系人：杨怡心
- 八、联系方式：010-56670752
- 九、询价类型：公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	燃气调压器 燃气调压器 金镭科技KIMRAY EIHP-1/2EP-30\4000PSI 压力:10-280PSI Q=300NM3\\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-07-31	北京热力门头沟工厂北京市门头沟区城子大街二斜井小区西侧城子热源厂	北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司	燃气调压器\金镭科技KIMRAY EIHP-1/2EP-30\4000PSI 压力:10-280PSI Q=300NM3\
2	燃气调压器 燃气调压器\FISHER费希尔 299H\口径:DN50 压力:45PSIG 调节范围:30-60PSIG\\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-07-31	北京热力门头沟工厂北京市门头沟区城子大街二斜井小区西侧城子热源厂	北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司	燃气调压器\FISHER费希尔 299H\口径:DN50 压力:45PSIG 调节范围:30-60PSIG\\
3	燃烧器控制器 燃烧器控制器 TXQ-05 配 BOV-2500CG型富士特锅炉燃烧器控制柜用\\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-07-31	北京热力门头沟工厂北京市门头沟区城子大街二斜井小区西侧城子热源厂	北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司	燃烧器控制器 TXQ-05 配BOV-2500CG型富士特锅炉燃烧器控制柜用\\
4	燃气防爆电磁速断阀 燃气防爆电磁速断阀 ZCRB\DN100 电压:AC220V 8孔法兰 压	2	个	13% 进项税, 中	2024-07-31	北京热力门头沟工厂北京市门头沟区城子大街二斜井小区西侧城	北京市热力集团有限责任公司门头沟	燃气防爆电磁速断阀 ZCRB\DN1

	力:0.1MPa 温度 ≤80℃\\ 无 无			国(新 )		子热源厂	分公司	00 电压 :AC220V 8孔法兰 压力 :0.1MPa 温度 ≤80℃\\
5	控制模块 控制模块 \BUT302 配BOV- 2500CG型富士特锅炉 燃烧器控制柜用 \\ 无 无	2	块	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-07- 31	北京热力门头沟 工厂北京市门头 沟区城子大街二 斜井小区西侧城 子热源厂	北京市热 力集团有 限责任公 司门头沟 分公司	控制模块 \BUT302 配BOV- 2500CG型 富士特锅 炉燃烧器 控制柜用 \\

十、报价要求：请根据明细清单填报不含税单价

十一、付款方式：货到90%付款：乙方在合同规定的交货期内将货物运达指定交货地点并验收合格后，于15个工作日内向甲方提供金额为合同总价格的增值税发票和90%收据，经甲方审核无误后，六十（60）个工作日内向乙方支付合同总价格90%的货款，剩余10%为质保金，质保金1年后支付；具体条款以成交供应商与采购需求单位合同签订为准，请供应商充分考虑付款方式可能对报价产生的影响。

十二、是否需要强制上传应答文件： 否

十三、其他内容：无

北京京能招标集采中心有限责任公司

（盖章）

2024-07-02