

中国邮政集团有限公司辽宁省分公司 2024 年全省绿色清洁能源供暖
设备供应商入围项目变更公告

(招标编号: LNTH2024153D)

一、更正内容:

1、原招标文件第五章: 技术(服务)规范中《绿色清洁能源供暖设备技术规范书(包2: 超低温空气能热泵)》2.2.1基本参数(如下表)

产品型号	空气源热泵(60P)
电源	380V/3N~/50Hz
名义工况制热量	$\geq 108\text{KW}$
低温工况制热量	$\geq 85\text{KW}$
自动融霜	投标产品融霜自动进行, 融化水能正常排放。融霜时间不超过制热周期的 20%。
注: (1) 名义工况: 干球温度 -12°C , 湿球温度为 -14°C , 出水温度 41°C ; (2) 低温工况: 干球温度 -20°C , 出水温度 41°C ;	

替换为新基本参数(如下表)

产品型号	电源	名义工况制热量(KW)	低温工况制热量(KW)	自动融霜
3P	220V	≥ 6	≥ 5	投标产品融霜自动进行, 融化水能正常排放。融霜时间不超过
4P	220V	≥ 7.5	≥ 6.5	
5P	220V	≥ 10	≥ 9.1	
6P	220V	≥ 11.5	≥ 9.4	
8P	220/380V	≥ 14.5	≥ 12.5	

10P	380V	≥ 19.5	≥ 16.5	制热周期的 20%。
12P	380V	≥ 22.5	≥ 18.1	
15P	380V	≥ 27	≥ 23.5	
25P	380V	≥ 46	≥ 39.7	
50P	380V	≥ 108	≥ 90.1	
注：（1）名义工况：干球温度-12℃，湿球温度为-14℃，出水温度 41℃； （2）低温工况：干球温度-20℃，出水温度 41℃；				

2、包2超低温空气能热泵：因更正后热泵型号所对应的制热量有变更，投标人以更正后热泵型号所对应的制热量进行报价，热泵单价最高限价不变。

3、本项目包1、包2电子版投标文件、纸质版投标文件递交截止时间由原2024年6月5日09:30（北京时间）延期至2024年6月6日09:30（北京时间）。

4、其余内容不变。

二、联系方式：

招标人：中国邮政集团有限公司辽宁省分公司

代理机构：辽宁天泓工程项目管理有限公司

代理机构地址：沈阳市和平区和平南大街20号B座5楼

邮编：110003

项目联系人：于晓琳、王琦

电话：024-23925220

电子邮件：lnthzbb@126.com

账户名称：辽宁天泓工程项目管理有限公司

开户银行：建行沈阳和平大街支行

账号：21001383701052504198

三、监督部门：

本招标项目监督部门为中国邮政集团有限公司辽宁省分公司