

询比价函

各受邀报价单位：

因[POWERCHINA-0104004-240019]中国电建水电四局北方公司海南省北门江天角潭水利枢纽工程施工总承包部电(光)缆采购项目需要, 我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购, 本次公开询比价报名截止时间为 2024 年 5 月 13 日 17 时, 请按以下要求于 2024 年 05 月 14 日 10 时 00 分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0104004-240019

序号	货物名称	规格型号	数量	单位	备注
1	电缆	ZA-YJV22-1KV-3×95+2×50	365	米	
2	电缆	ZA-YJV22-8.7/15KV-3×300	100	米	
3	电缆	ZA-YJV22-8.7/15KV-3×120	265	米	
4	电缆	ZA-YJV22-8.7/15KV-3×50	285	米	
合计			1015		

三、采购要求

1、本次询比价为整体采购, 询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数, 报价包含货物制造、运输、装车、售后服务利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用, 确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期: 2024 年 5 月 25 日, 响应方根据招标方进货计划分批供货, 响应方必须根据招标方要货计划于 24 小时内将所供货物运送至招标方指定现场。

3、交货地点: 海南省儋州市国营西联农场猛进队天角潭水利枢纽工程项目部。

4、质量标准或要求:

(1) 本次采购的电缆必须符合设计及相关规范要求, 响应方保证所供材料或产品必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。

(2) 所有出厂电缆均应提供合格证、检测报告、材质证明书。

(3) 具体技术标准见附件

5、质保期: 质量保证期为 12 个月, 质量保证期内供方免费提供质量缺陷货物的更换服务。

6、响应人的资质要求：供方应保证其对货物具有所有权或受委托代理销售权；供方应具有良好的商业信誉和资金财务状况，能够独立开具增值税专用发票；能完全满足询价函提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定。响应人中标后应按约定签订供货合同并履行相关义务。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优

9、付款条件：

1)合同约定下所有付款均采用 ☒ 银行转账 ☒ 在线支付 ☒ 银行承兑 ☒ 供应链融资 ☒ 电子支付凭证等方式进行支付。

2) 本次报价为固定单价，在合同执行过程中不予调整，货物单价包含货物原材料、生产加工、装车费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等交付给采购人使用前所有可能发生的费用。

3) 乙方将电缆送抵甲方施工现场，并经甲方签字确认收到验收合格后，向甲方提供全额增值税 13%专用发票挂账后，提供货款发票为一票制。于 60 日内支付运抵工地的货物发票金额（扣除 5%质保金）的 70%货款，剩余 25%货款（扣除 5%质保金）3 个月内进行支付。

4) 若因资金支付不到位，后续资金甲方将采用供应链融资支付或银行承兑汇票支付，期限长短及金额大小由采购方开具时间决定，贴息或其它附加费用由甲乙双方协商确定。

5) 合同结算总价的 5%作为质量保证金，招标方留取质量保证金的时间为所有货物到场验收合格之日起 12 个月，质量保证金期限到期后货物无质量问题，由使用单位出具书面材料使用情况评定合格意见后全部支付（无利息）。质保期内如出现导致长时间停运的下的质量保修责任。

10、免责条款：

若招标人实际需求与标书采购数量有偏差，甚至取消本次招标所需采购数量，投标人应承诺自行承担全部风险与损失，不得向招标人主张任何形式的补偿或者赔偿。

11. 最高限价要求：本次询价整体最高限价为税前 32.2025 万元，税后

33.1686 元（税率 3%），税后 36.3888 万元（税率 13%），若投标人投标报价高于最高限价，则否决其竞标。

三、报价表 单位：元/米

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	综合单价	合计	供货周期	备注
1	电缆	ZA-YJV22-1KV-3 ×95+2×50	米	365				
2	电缆	ZA-YJV22-8.7/1 5KV-3×300	米	100				
3	电缆	ZA-YJV22-8.7/1 5KV-3×120	米	265				
4	电缆	ZA-YJV22-8.7/1 5KV-3×50	米	285				
总计								

报价有效期：报价日期截止到询价人确定中标人。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

四、联系方式

招标人：中国水利水电第四工程局有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 473 号安盛大厦 12 楼

邮编：730070

联系人：王亚辉/赵伟

电话：15294351478/15808956015

中国水利水电第四工程局有限公司北方公司
(电子签章)

2024 年 05 月 09 日

附件：技术标准

GB311.1	绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则
GB/T 2951	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T 2952	电缆外护层
GB/T 3048.9	电线电缆电性能试验方法 第10部分：绝缘线芯火花试验
GB/T 3048.10	电线电缆电性能试验方法 第10部分：挤出护套火花试验
GB/T 3048.12	电线电缆电性能试验方法 第12部分：局部放电试验
GB/T 3956	电缆的导体
GB/T 6995	电线电缆识别标志方法
GB/T 11091	电缆用铜带
GB/T 12706.1	额定电压1kV(U _m =1.2kV)到35kV(U _m =40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U _m =1.2kV)电缆到3kV(U _m =3.6kV)电缆)
GB/T 12706.2	额定电压1kV(U _m =1.2kV)到35kV(U _m =40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(U _m =7.2kV)电缆到30kV(U _m =36kV)电缆)
GB/T 17650.1	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定
GB/T 17650.2	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度(用pH测量)和电导率的测定
GB/T 17651	电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定
GB/T 18380	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验
GB/T 14315	电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管
GB/T 19001	质量管理体系要求
GB/T 19666	阻燃和耐火电线电缆通则
GB 50217	电力工程电缆设计标准
JB/T 8137	电线电缆交货盘
YB/T 024	铠装电缆用钢带
GB/T 13849.1	聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第1部分：总则
GB/T 9330	塑料绝缘控制电缆
YD/T322	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆
YD/T1820	通信电缆-局用对称电缆

YD/T840	电话网用户铜芯室内线
GA306.2	阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆
GA306.1	阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆