

询比价函

各受邀报价单位：

因[POWERCHINA-0132011-230053]中国电建江西水电公司 12 机电消防公司景德镇物流中心建设项目消防暖通工程项目其它管材采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2023 年 12 月 22 日 09 时 00 分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0132011-230053

序号	货物名称	规格型号	数量
1	防火风管	-	6140

二、采购要求

1. 本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明含 13%增值税单价及总价、产品的材质，报价包含货物运输、交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：确定中标后，一周内货到现场。

3、交货地点：景德镇物流中心建设项目消防暖通工程项目现场。

4、质量标准或要求：材料需符合国家标准。

5、付款方式：货到工地双方确认无误，支付至已发生金额的 70%，消防验收合格后支付发生额的 100%。（银行转账、银行承兑汇票（六个月内）方式支付、银行融资产品或其他支付方式。）

6、响应人的资质要求：（1）供货厂家所供材料需符合国家标准；（2）投标商认为有必要提供的其它文件。

7、响应文件须提交盖章报价表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求：供货厂家所供材料需符合国家标准，报价须响应我单位要求，报价为货到工地含 13%增值税、含运费等综合一次性单价

三、报价表

序号	货物名称	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
1	复合型防火风管	2000*500	4940	平方			
2	镀锌板风管	1. 规格:长边长(mm) ≤1000 2. 板材厚度:0.75	591	平方			
3	镀锌板风管	1. 规格:长边长(mm) ≤2000 2. 板材厚度:1.0	609	平方			
总计							

注：复合型防火风管需满足于《JG/T 258 非金属及复合风管》、《JGJ/T141 通风管道技术规程》中复合风管制作标准:燃烧性能符合《GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级》A级《GB50981 建筑机电工程抗震设计规范》中要求复合型风管的抗震性、耐压强度、严密性、漏风量等各项性能检测。耐火极限1小时（含辅料加工安装及风机风阀风口等设备安装），镀锌板风管排烟、排风管及通风管采用镀锌钢板制作，尾度及法兰参照《通人与空调工程范工质量验收规范》GB50243-2016 规定，所有消声材料和粘结剂采用不燃材料。非细按高品系统选用其风管厚度。水平设置的排烟管道应设置在品项内,其耐大极限不低于1.0：直接设置在宝内,其耐火极限不低于1.0 -补风管道、正压送风管道耐火极限不应低于0.5h 水平设置的正压送风管道火板限不应低于1.5h:对于管道的耐火极限的判定必按照《通风管道耐火试验方法》(B/ 17428)的测试方法、当耐火完性和福热性同时这到品方能视作符合要求（含辅料加工安装及风机风阀风口等设备安装）。

四、联系方式

招 标 人： 江西水电公司 12 机电消防公司

地 址： 江西省南昌市高新大道 818 号

联 系 人： 陈璐

电 话： 18870801850

电子邮箱： 876344118@qq.com

中国电建集团江西省水电工程局有限公司机电消防工程公司

(电子签章)

2023年12月19日