

询比价公告

各投标报价单位：

因[POWERCHINA-0111011-240062] 中国电建水电十一局安装分局武威古浪光伏项目商品混凝土采购项目需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于2024年07月12日10时00分上午10时00分前将报价文件PDF版本密封通过中国电建集中采购平台上传递交。

一、拟采购货物一览表

招标编号：POWERCHINA-0111011-240062

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数	单位	数量	备注
1	商品混凝土	C20	m3	900	
2	商品混凝土	C30	m3	2046	
合计				2946	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，合同签订由施工项目负责签订执行，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024年7月，以买方通知为准。

3、交货地点：

4、质量技术要求：满足招标文件技术要求及国家、行业规范标准要求，满足国标GB/T14902-2012《预拌混凝土》标准，所有标准均以国家最新版本为准。混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。混凝土拌合物应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 7.3相关要求。满足《工业建筑防腐设计规范》表中4.2.3中腐蚀性等级为中等时的要求：最小胶凝材320kg/m³，最大水胶比0.45，凝胶材料中最大氯离子质量比0.1%，最大含碱量3kg/m³。

4.1. 原材料

水泥技术要求：水泥应采用高品质的强度等级为 42.5 级的硅酸盐水泥，依据 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》，其强度、安定性、凝结时间及其他必要的性能指标必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 的规定。

粗骨料技术要求：采用 4.75mm~31.5mm 连续级配碎石（细石混凝土最大粒径不超过 15mm），针片状颗粒含量≤15%，含泥量小于 1.0%，石子吸水率小于 2.0%。粗骨料最大粒径与输送管径（管径按 Φ125 考虑）之比：不宜大于 1:2.5。由厂家提供现场试验报告，粗骨料应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 要求。

细骨料技术要求：砂采用中砂或中粗砂，细度模数为 2.3~3.1，含泥量小于 3.0%，人工砂石粉含量小于 7.0%，符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 的规定并提供现场试验报告。

掺合料技术要求：选用 II 级粉煤灰。粉煤灰应用时应符合国家现行标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017 的规定并提供现场试验报告。

外加剂要求：本工程混凝土的泵送剂、减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂等，其品种和掺量应由试验确定。所有外加剂须符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB8076-2008 和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013。

混凝土拌合用水要求：应满足《混凝土用水标准》JGJ 63 规范，并提供现场试验报告。水泥、粗细骨料、掺合料、外加剂应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 第 7 章相关要求，进行抽样检验，并出具合格的抽样检验报告。

4.2 商品混凝土

商品混凝土的各项技术指标和质量标准应符合国家或行业标准，混凝土的取样、试件制作、养护和试验必须符合现行国家标准 GB/T 50080《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、GB/T 50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》、GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定；混凝土强度的检验评定必须符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）的有关规定；混凝土拌合物的稠度偏差应符合混凝土配合比设计和《预拌混凝土》（GB 14902）的规定；混凝土拌合物的含气量、氯化物总含量等其他质量指标，应符合

合《混凝土质量控制标准》（GB 50164）的规定。

4.3. 质量文件

商品混凝土应有完整的出厂合格证、原材料的质量证明文件、制造批次记录、性能质量检验报告，该类文件应具有可追溯性。

5、响应人必须为一般纳税人，具有开具增值税专用发票的能力，货到后根据我方所要发票时间给予提供。

6、响应人的资质要求：

（1）响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有一般纳税人资格。

（2）响应人需达到 180 搅拌站或以上的生产能力，生产能力需提供搅拌站购销合同或发票或改造证明等资料。

（3）注册地与生产、经营场所一致，具有预拌混凝土专业承包资质证书。

7、投标文件须提交报价表（见下面附件），按照集采平台系统要求，报价表（以元为单位，签字盖章扫描件）。

8、响应人如有不良行为记录，采购人有权拒绝其投标响应。

9、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

10、付款：（1）先货后款，按月结算。每月 5 日卖方应针对上月运抵工地现场经双方签字确认收到并验收合格的货物向买方提交付款申请，同时提供本批货物的全额增值税专用发票，买方核对发票填写内容无误后于每月 15 日前向卖方支付该笔货款总价的 97%，剩余 3%作为质保金。如果甲方在业主付款滞后或资金紧张的情况下，可以顺延付款时间，顺延付款时间双方协商。如果甲方每次在收到业主付款后，都能积极主动向供方付款，对因特殊原因造成超过顺延付款时间的，卖方同意免收利息费。

（2）混凝土 28 天检验报告出具显示合格后，买方于检验报告出具后的次月 15 日向卖方支付结算总价剩余的 3%。

（3）合同付款通过银行转账、银行承兑汇票或其他供应链融资方式支付、信用证等形式进行支付。

11、交货：根据现场需要运送至项目现场指定位置进行交货，响应人应清楚

现场实际运输路况，后续不增加任何费用。

12、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十一工程局有限公司安装分局

地址：河南省郑州市高新区总部企业基地 85 号楼

邮编：450001

联系人：解工

电话：037155180485

现场联系人：余总

电话：13437253688

邮箱：syjazcg@sina.com

中国水利水电第十一工程局有限公司安装分局（电子签章）

2024 年 7 月 5 日