

# 竞价采购公告

项目编号：POWERCHINA-0114001-240272

各报价单位：

因中国电建水电十四局机电安装公司湖北魏家冲抽水蓄能电站机电安装项目部一体化污水处理设备采购项目需要，我单位拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年10月24日16时00分前将报价文件提交至中国电建集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）。

## 一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	一体化污水处理设备	20T/天	套	1	

## 二、采购要求

1、本次竞价采购为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后20日内交货。

3、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司湖北魏家冲抽水蓄能电站机电安装项目部（湖北省黄冈市团风县总路咀镇横河水库旁边魏家冲村抽水蓄能电站指定仓库）。

4、付款方式：设备及相对应的出厂证明书全部到完，现场安装调试及水质送检第三方合格后，开具全额发票（13%增值税专用发票），买方在3个月内以支票/汇款/银行转账/汇票/电建融信/建行E信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/其他供应链债务凭证等方式支付合同全额货款95%。待一年质保期到期后支付剩余货款。本合同供应链债务凭证到期日为：签发供应链债务凭证日后6个月以内。采用供应链产生的贴息费用由供应商承担。

5、质量标准或要求：

（1）请严格按询价文件中的规格、数量、品牌、技术要求报价，所报产品

须满足国家标准和询价文件中的主要技术参数及标准配置，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明；所供产品全部要求有完整合格的产品出厂证明。若未携带资料或资料不全，将不予接收。

(2) 生活污水处理目标：生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084) 后回用于周边农灌、林灌，或处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920) 相应标准后，回用于车辆冲洗、场地洒水、施工区绿化等。

(3) 一体化污水处理设备处置污水类型为卫生间、食堂、办公活动等场所产生的生活污水，不涉及有毒有害物质。

设备参数及配置要求

序号	设备名称	设备参数	数量	单位	备注
1	浮球液位计	线芯长度：5 米，韩国鲜光	2	套	
2	污水提升泵	潜污泵，流量 3m <sup>3</sup> /h，扬程 6 米，功率 0.37kW	2	台	
3	一体化水处理设备	设备尺寸：6.5×2×3 米，槽钢加强，环氧煤沥青防腐，防锈漆+面漆	1	台	
4	弹性填料	Φ 100mm，长度 1500mm，含填料支架	9	m <sup>3</sup>	
5	穿孔曝气管	DN50,UPVC 或 ABS，穿孔口径 2mm	1	套	
6	膜片曝气器	Φ215mm，ABS 骨架，橡胶膜片	12	套	
7	曝气风机	回转式风机，0.31m <sup>3</sup> /min，29.4kpa	2	台	
8	MBR 膜组件	配套，不锈钢膜架	60	m <sup>2</sup>	
9	MBR 产水泵	流量：2m <sup>3</sup> /h，扬程 16 米，口径 DN20，不锈钢材质	2	台	
10	MBR 反洗泵	流量：2m <sup>3</sup> /h，扬程 16 米，口径 DN20，不锈钢材质	1	台	
11	碳源加药装置	PE-200L，加厚 PE 桶，含一台搅拌机，一套计量泵，流量：9L/h,压力：3Bar，功率 8W,220V	1	套	
12	水压检测仪	量程 0-3 米，4-20ma 信号输出	1	只	
13	硝化液回流泵	潜污泵，流量 3m <sup>3</sup> /h，扬程 6 米，功率 0.37kW	2	台	
14	污泥回流泵	污泥泵，配套工艺	1	台	

15	电动阀门	DN25 , UPVC 材质, 电动阀门	2	台	
16	紫外灯光消毒装置	不锈钢材质, 进出口 DN40 , 配套工艺	1	套	
17	电控柜	碳钢防腐控制柜, 含西门子 PLC, 含触摸屏, 正泰电气	1	套	
18	电气系统	含电缆槽以及电缆	1	套	
19	管道	配套现场管道, 含碳钢及 UPVC	1	套	

**6、质保期：1 年。**

**7、响应人的资质要求：**

(1) 投标人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

(2) 投标人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，其代理的生产厂商须满足上条的要求。

(3) 业绩：

投标人应具有类似供货业绩。

(4) 商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

(5) 询价人不接受联营体或联合体的投标；投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

(6) 财务状况：

资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流量正常，资金周转不存在困难。

**8、响应文件至少须提交投标人投标文件封面、报价表、供货业绩表及对应合同、商务偏离表及技术偏离表（不能为空，需填写清楚有无偏离，响应与否），响应文件份数正本一份、副本 0 份。**

**9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。**

### 三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦 B 幢 16—17 层

邮 编：

联系人：罗加林

电 话：13769193863

邮 箱：2784185938@qq.com

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司湖北魏家冲抽水蓄能电站机电  
安装项目部

地 址：湖北省黄冈市团风县总路咀镇水电十四局机电安装项目部

联 系 人：毛德保

电 话：17787459932

### 四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

水电十四局机电安装公司

（电子签章）

2024 年 10 月 21 日