

# 威海市文登热电厂有限公司输煤系统干雾喷淋抑尘改造项目变更公告

(招标编号：2023-051)

## 一、内容：

一、项目名称：威海市文登热电厂有限公司输煤系统干雾喷淋抑尘改造项目

二、项目编号：2023-051

三、疑问答复内容：

1、空压机和配电柜都放置在干雾抑尘设备间内，空压机和配电柜是否需要防爆。

答：不需要。置于输煤廊内部控制需要。

2、水源、电源距离新建的干雾抑尘设备间有多远？

答：水源约 40 米，电源约 100 米。

3、技术文件 2.（35）部分：所有落煤斗干雾抑尘总承处两侧钢板更换（约 40 平方）必须采取密封措施，此处所有落煤斗一共有多少处，40 平方钢板的具体材质、厚度是多少。

答：6 处落煤斗，40 平方钢板材质 Q235，厚度 8mm。

4、关与管道保温，技术文件中描述“外保温材料采用 A 级防火保温层，保温层厚度大于 20mm。管壳保护采用加厚玻纤布铝箔胶带”，但在供货清单 21.22 条中，保温材料的要求是“橡塑保温管，厚度 30mm，B1 级，铝皮，厚度  $0.5\text{mm} \pm 0.1$ ”。技术文件与供货清单对管道保温工艺要求不同，请明确以哪个为准。

答：以技术文件描述“外保温材料采用 A 级防火保温层，保温层厚度大于 20mm。管壳保护采用加厚玻纤布铝箔胶带厚度  $0.5\text{mm} \pm 0.1$ 。”为准。

四、其他补充事宜

各投标人必须重新下载补充文件，根据变更后的补充文件重新制作并上传投标文件。

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为威海市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 三、联系方式

招 标 人：威海热电集团有限公司

地 址：威海市古寨西路 158 号

联 系 人：梁文玮



电 话：0631-3785047

电子邮件：/

招标代理机构：威海乐川工程咨询有限公司

地 址：威海市文化中路 80 号

联 系 人：王卫华 李唯铭

电 话：0631-5287957

电子邮件：whlechuan@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）



2023/04/26 15:40:55