

# 询比价公告

项目编号：POWERCHINA-0108-230239

## 一、询价条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以公开询比价的方式采购中电建祥云县鹿鸣乡小营村复合型光伏发电项目工程 EPC 总承包所需的 35kv 小电阻接地成套装置及 35kv 站用变压器设备，采购材料计划使用项目工程款用于本次询价后所签订合同的支付。

## 二、工程项目情况

- 1、工程项目名称：中电建祥云县鹿鸣乡小营村复合型光伏发电项目工程 EPC 总承包。
- 2、项目概述：中电建祥云县鹿鸣乡小营村复合型光伏发电项目位于云南省大理白族自治州祥云县鹿鸣乡南侧。场地距鹿鸣乡直线距离约 9km，场地海拔高度 1600m~2000m 左右。有乡道及机耕道与场地相连，局部地段路况较差，交通条件一般。光伏场地分为东、西两个地块，光伏列阵呈块状散落分布，区块之间相隔较远，东、西两个地块距离约 4.5km。
- 3、项目交通条件：位于云南省大理白族自治州祥云县鹿鸣乡及普棚镇。交通条件一般。

## 三、货物采购需求信息

- 1、货物需求表（包括但不限于以下清单项）

本采购项目所需设备数量：如下表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
----	----	------	----	----	----

1	电阻器 (35kv 小电阻接地成套装置)	200A /106.8 欧姆	套	1	35kv 小电阻接地成套装置
2	电流互感器 (35kv 小电阻接地成套装置)	0.5/5P30/5P30 ,200/1A 20VA	只	1	35kv 小电阻接地成套装置
3	智能监控器 (35kv 小电阻接地成套装置)		套	1	35kv 小电阻接地成套装置
4	隔离开关 (35kv 小电阻接地成套装置)	GN□-40.5/630 31.5kA/80kA	组	1	35kv 小电阻接地成套装置
5	箱体外壳 (35kv 小电阻接地成套装置)	防护等级 IP54	套	1	35kv 小电阻接地成套装置
6	内部连接线缆、母排、电缆终端等附属设备 (35kv 小电阻接地成套装置)		套	1	35kv 小电阻接地成套装置
7	干式变压器 (35kv 站用变压器)	SCB[]-315/35; 37±2×2.5/0.4kV; Ud=6%; Dyn11	台	1	35kv 站用变压器
8	变压器箱体外罩、底座 (35kv 站用变压器)	覆铝锌钢板, 厚度不小于 2.5mm, 涂层干膜厚度不小于 240 μ m	套	1	35kv 站用变压器
9	附件 (35kv 站用变压器)	1. 中性点 CT 300/1 1 台 2. 温/湿度装置 1 套 3. 冷却风扇 1 套 3. 连接线 1 套 4. 绝缘子、固定件 1 套	套	1	35kv 站用变压器

## 2、备注：

### 2.1 35kv 小电阻接地成套装置备注

2.1.1 厂家配套提供通风散热装置。

2.1.2 需满足通流时间 10s 可允许过载 10.5 倍。

2.1.3 投标方提供零序阻抗。

2.1.4 提供小电阻接地成套装置设备及其所有附属设备和附件。

3、供货范围包括主设备及其附属、随机配件、专用工具、技术文件以及有关的技术服务等。

4、技术、质量要求：满足询价文件技术要求及国家或行业规范标准要求。

- 5、厂家需负责设备制造及安装，设备操作、维护保养等现场培训工作。
- 6、厂家需与项目技术部门进行对接确认相关技术参数。
- 7、厂家需配合项目部进行科研、专利申报等工作。
- 8、交货时间：计划交货期为 2023 年 7 月。
- 9、交货地点：云南省大理白族自治州祥云县鹿鸣乡雄里坡村施工现场指定位置。

#### 四、报价人资格要求

##### 1、 报价人必须满足的条件：

1.1 报价人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，注册资本金人民币 1000 万元及以上，具有一般纳税人资格；应具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，ISO14001 环境管理体系认证证书，GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证书或质量、环境、职业健康安全三合体系认证；应具有标的物的生产许可资质；报价产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

1.2 报价人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，注册资本金人民币 500 万元及以上，具有一般纳税人资格；且其代理的生产厂家（品牌）须满足上述生产厂家资格条件的要求，并在报价文件中提交生产厂家授权函及相关证明文件。

1.3 生产厂家及其代理商不得同时参加本次采购项目，如出现此情况，采购人将只接受生产厂家的报价文件。

1.4 报价人近三年应具有优于或与本次询价相同或相近性能设备的供货业绩（附合同扫描件或中标通知书），代理商及其代理生产厂家的供货业绩均可。

1.5 报价人应具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有发生过被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

1.6 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加报价。即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与报价。

1.7 法律、行政法规规定的其他条件。

1.8 报价设备需满足当地电网并网要求，如出现并网时因设备不满足电网要求造成的工期延误及设备退货，所有损失由厂商负责。

1.9 其它要求：报价人需承诺按业主要求提供资审材料，即使通过申请入围程序，如果产品仍不能获得业主批准同意进入本工程使用，同意放弃此次报价。

2、本次询价不接受联合体报价。

## 五、询价方式

本次询价采用一次报价方式。询价公告在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）发布。

## 六、询价函的获取

1、在线报名网址：<http://ec.powerchina.cn> 集采平台。

2、在线报名截止时间：请于 2023 年 6 月 16 日 10:00 前（北京时间）报名。

3、有意参加报价者需在线上传下列资料后，经报名审核通过方可下载询价文件：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本询价项目授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

## 七、报价函的提交

1、报价截止时间：2023 年 6 月 19 日 10 时 00 分（北京时间）（过时则不能报价。）

2、报价截止时间如有变动，采购人将及时在集采平台通知所有的潜在报价人。

3、**报价截止时间前须在集采平台向“中国水利水电第八工程局有限公司”申报合格供应商资格，成为合格供应商后方可进行报价。**因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，其报价无效。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客户经理电话。

## 八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

地 址：湖南省长沙市天心区常青路 8 号

联 系 人：朱先生

电 话：15116187391

使用项目：祥云县鹿鸣乡小营村复合型光伏发电项目工程 EPC 总承包  
地 址：云南省祥云县鹿鸣乡及普棚镇施工现场指定地点  
邮 编：672100  
联 系 人：危女士  
电 话：18322982168

采购机构：中国水利水电第八工程局有限公司采购中心  
地 址：长沙市天心区  
邮 编：410004  
联 系 人：刘先生  
电 话：0731-82883700

## 九、监督方式

监督机构：中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室  
监督电话：0731-82822109

2023年6月12日