

光大环保能源（东莞）有限公司渗滤液站压缩空气管道更换服务 询价公告

光大环保能源（东莞）有限公司因建设/经营需要，现对光大环保能源（东莞）有限公司渗滤液站压缩空气管道更换服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2023-13075

二、采购项目名称：光大环保能源（东莞）有限公司渗滤液站压缩空气管道更换服务

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：A、服务内容

- 1、旧压缩空气管道、空气储罐拆除；旧压缩空气管道为 DN20 碳钢管，长度 150 米，铺设在高 8 米的管廊桥架上，旧空气储罐放置 0 米，容积为 0.6m³，拆除后放到甲方指定位置。
- 2、新压缩空气管道、空气储罐安装；新压缩空气管道、空气储罐按原来路线、位置安装。
- 3、空气储罐防腐，要求一层防锈底漆，两层中层漆，两层面漆，共五层。

B、工程量清单

序号	项目	具体施工内容	单位	数量	备注
1	旧压缩空气管道拆除	1、旧压缩空气管道为 DN20 碳钢管，长度 150 米，铺设在高 8 米的管廊桥架上；2、分段拆除，切割成 2 米一段，放到甲方指定位置。	米	150	
2	旧空气储罐拆除	拆除后放到甲方指定位置。	个	1	
3	DN20*3mm 不锈钢管道安装	1、安装在空高8米的管廊桥架上；2、焊缝应平滑，宽窄一致，根部焊透，无明显的凹凸缺陷及咬边现象，焊缝加强面应高出管面约2毫米。	米	150	国标
4	DN20 不锈钢球阀安装	压缩空气储罐进出口阀门	个	2	国标
5	DN20*3mm 不锈钢三通安装	1、安装在空高8米的管廊桥架上；2、焊缝应平滑，宽窄一致，根部焊透，无明显的凹凸缺陷及咬边现象，焊缝加强面应高出管面约2毫米。	个	1	国标

6	DN20*3mm 不锈钢弯头安装	1、安装在空高8米的管廊桥架上；2、焊缝应平滑，宽窄一致，根部焊透，无明显的凹凸缺陷及咬边现象，焊缝加强面应高出管面约2毫米。	个	15	国标
7	压缩空气储罐安装，容积 0.6m ³ ，承压 10 公斤压力	1、旧空气储罐拆除；2、新空气储罐安装固定	个	1	国标
8	安全阀安装	压缩空气储罐安全阀	个	1	国标
9	减震压力表安装（0-1mpa）	压缩空气储罐减震压力表	个	1	国标
10	防腐油漆（天蓝色）	1、空气储罐防腐，要求一层防锈底漆，两层中层漆，两层面漆，共五层；2、空气储罐容积 0.6m ³	批	1	
11	安全措施费用		项	1	

本次压缩空气管道更换所需材料均为乙方提供。所需材料包括但不限于以上清单。

C、施工工序

旧压缩空气管道、空气储罐拆除→新压缩空气管道、空气储罐安装→空气储罐防腐→施工验收。

详细见询价采购文件。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

3、自 2020 年 6 月 1 日至投标截止日，投标人至少具有 1 个类似已完成的合同业绩，并具有履行合同所必需的服务和专业技术能力（必须满足国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求）。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2023年09月18日10时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大环保能源（东莞）有限公司

地 址：东莞市麻涌镇大步村海心沙

联 系 人：颜春波

电 话：13923782981

电子邮箱：yancb@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2023年09月11日