

# 竞价公告

项目编号：POWERCHINA-0104011-240012

因中国电建水电四局机电安装分局河南五岳项目部隧道灯采购项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 10 时 00 分前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	隧道灯	LED 1X100W	套	294	应参照“飞利浦照明、海洋王、雷士、深圳紫光”或相当于上述品牌技术规格的产品

①若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与竞标数量发生偏差时，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

②本次询比价采购采用固定单价，供货期内采购单价不作调整。

③报价产品品牌以招标清单要求为准。

## 二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024 年 12 月 31 日前

3、交货地点：河南省信阳市光山县殷棚乡水电四局营地

4、质量标准或要求：满足国家标准及竞价公告要求

5、质保期：一年

6、供应商的资质要求：

6.1、响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，产品需取得中国质量认证中心（CQC）的“CCC”认证证书。

6.2、响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（报价时需提供厂家授权委托

书)。

6.3、响应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.4、本次询比价不接受联合体投标。

6.5、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形

7、响应文件须提交报价表、代理商需额外提交生产厂家授权委托书、其他资质证明文件，响应文件份数盖章版正本一份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款方式：

9.1 合同约定下所有付款均采用合同货币即人民币付款。

9.2 合同约定下所有付款均以电汇支付到投标人指定的与投标人全称相同的银行帐号。

9.3 支付方式：银行转账 银行承兑供应链融资 电子支付凭证

9.4 到货款

响应人按照采购人通知时间节点要求供货，所供货物经业主、监理、项目部三方联合验收完成，并收到以下相关单据后，采购人在 30 个工作日支付 95%到货款。

(一) 全额增值税专用发票（税率 13%）

(二) 合同总额 95%到货款收据

(三) 合格证明资料（包括但不限于产品合格证，第三方检验报告，原材料材质证明等）

(四) 由响应人出具，经采购人签署的出货清单正本一份

9.5 质保金

当批次货物无质量问题，到货验收满一年质保期，且自响应人送达质保金收据之日起 30 个工作日内，采购人退还合同总额 5%的质保金。

10. 技术要求

10.1 照明灯具应灯具电器一体化，外形美观，重量轻，安装简单，拆卸方便。LED 光源和 LED 灯具的初始光通量不应低于额定光通量的 90%，且不应高于

额定光通量的 120%。LED 光源和 LED 灯具工作 3000h 后的光通维持率不应小于 96%，6000h 的光通维持率不应小于 92%。LED 灯具的控制装置应便于现场更换和维修，光源宜便于更换。LED 光源和 LED 灯具应能在-20℃~45℃环境温度内正常工作。LED 光源和 LED 灯具在额定电压 80%~120%范围内应能正常工作。照明灯具应有防止触电措施。

LED 隧道灯具应能适应现场进场交通洞照明锚杆或膨胀螺栓的安装方式，并配相应的安装附件。

### 10.2 特殊要求

- 1) 灯体主要结构部件采用高压压铸铝组成，应具有抗冲击、耐腐蚀的优点。
- 2) 灯具应采用高效散热结构，一体化设计，LED 颗粒到灯具外壳热阻小，散热快。
- 3) 采用高强度钢化玻璃，应具有高透光性和抗眩光性能。
- 4) 灯具、电器一体化设计，便于检修和维护。
- 5) 功率因数 $\geq 0.95$ 。
- 6) 系统效率 90lm/W 以上。
- 7) 平均寿命 $\geq 50000h$ 。
- 8) 功率：LED 隧道灯：100W。

### 三、第 轮报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	品牌	数量	单价	合计	备注
1							
2							
3							
.....							
总计							

报价有效期：

### 四、联系方式

采购人：水电四局机电安装分局

地 址：河南省信阳市光山县殷棚乡水电四局营地

邮 编：465434

联系人：保善彤

电 话：15997036824

电子邮箱：1363063298@qq.com

中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局

（电子签章）

2024年12月04日