

江西省天然气管网与西二线工程余江-东乡联通工程线路及场站施工项目答疑
(招标编号: JXRH2023-JX-X030)

一、内容:

根据投标人对江西省天然气管网与西二线工程余江-东乡联通工程线路及场站施工项目招标的有关疑问, 招标人回复如下:

1、工程量清单数量与招标下发图纸工程量不一致时, 请明确以哪个为准?

回答: 以发布的工程量清单数量为准;

2、工程量清单编制说明中, 本次招标范围不包含站场阴保内容。为方便投产后检修及维护, 线路与站场部分材料应选择统一供应商。考虑上述原因, 阴保材料是否应为甲供, 请明确?

回答: 由场站阴保施工单位采购;

3、线路工程实际发生伐树或移栽内容, 是否不在本次招标范围?

回答: 不在本次招标范围内;

4、甲供材料是直接运输至施工现场, 还是施工单位自提?

回答: 甲供材料运至施工现场;

5、工程所涉及相关检测项目, 需另行委托第三方进行并出具报告的, 该内容是否不在本次招标范围内?

回答: 不在本次招标范围内;

6、请明确低温限流孔板、暖通空调与轴流风机是否为甲供?

回答: 低温限流孔板、轴流风机为乙购, 暖通空调甲供;

7、请提供过滤分离器和放空立管制作图。

回答: 详见附件

8、请明确线路部分中“新旧管道连头”清单与站场安装中“一级动火”清单, 都包含动火措施等内容, 二者是否为同一内容, 工程量是否重复? 若不重复, 请具体说明一下所包含施工内容。

回答: 二者重复, 以线路工程清单项“新旧管道连头(含操作坑、动火措施等全部费用)”为准, 取消清单项“一级动火作业(含措施)”;

9、水工保护生态袋是否为甲供?

回答: 生态袋为乙购;

10、站场部分 2.4 条引接光缆清单，标注通信光缆和硅芯管为甲供，线路部分通信光缆和硅芯管材料是否也为甲供？

回答：站场部分 2.4 条“引接光缆清单”和线路通信工程涉及的光缆和硅芯管均为乙购材料；

11、请提供线路部分 4 处顶管穿越公路地勘报告？

回答：详见附件

12、企业综合素质评审中企业业绩、项目经理业绩评审依据是否只提供业绩复印件加盖公章即可？

回答：否，按招标文件评审依据要求提供的证明材料执行。

13、余江接收站通信部分 清单中未见调度电话系统、巡线抢修及应急系统、备用通信及电子巡更系统，而通信图纸设备表中包含此项内容，请问是否在此次招标范围之内，请明示。

回答：以发布的工程量清单为准。

江西省天然气管道有限公司

2023.05.09

二、监督部门

本招标项目的监督部门为江西省天然气管道有限公司党群工作部。

三、联系方式

招 标 人：江西省天然气管道有限公司

地 址： /

联 系 人：刘先生

电 话：0791-88567075

电子邮件： /

招标代理机构：江西如衡工程管理有限公司

地 址：江西省南昌市青山湖区丹霞路 333 号

联 系 人：胡思华、王楠楠

电 话：0791-88695665

电子邮件：ruheng0604@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）