

竞价采购公告

因中国水利水电第一工程局有限公司长春国家区域创新中心创新产业园三期基础设施项目工程总承包（五标段）项目部施工需要，我司拟采用竞价采购方式（招标编号：POWERCHINA-0101013-240062）进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 10 月 19 日（星期六）下午 15:00 前将报价文件（报价单包含 Word 可编辑格式与 PDF 格式）以压缩文件形式提交至平台（中国电建集团集采平台网址：<https://ec.powerchina.cn>）。PDF 格式需法人代表或授权代表签字并加盖公章。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	直缘石	15cm×45cm×99m	米	3000	
2	直缘石	15cm×45cm×49cm	米	2750	
3	平缘石	15cm×15cm×49cm	米	2250	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用**二轮报价**方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含增值税专用发票、货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、**交货期**：签订合同后，卖方根据买方提报的材料需求计划排产，排产期约 3 天，加工完成后，卖方在接到买方进场通知后 3 天内送到买方项目施工指定地点。

3、**交货地点**：长春国家区域创新中心创新产业园三期基础设施项目工程总承包（五标段）项目部施工场地内指定地点。（吉林省长春市朝阳区高新区超然街 777 号。）

4、质量标准或要求：

4.1 卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求满足合同及图纸规定，且该产品达到行业标准或国家标准。

4.2 缘石材质为 PC 仿石材，仿花岗岩，根据《仿石材混凝土路缘石》J/CUA 02-2020 中要求为：

(1) 直线型路缘石抗折强度应达到 Cf6.0（平均值 \geq 6MPa，单块最小值 \geq 5.1MPa）；

(2) 曲线型、L 型等不合作抗折强度的路缘石应做抗压强度实验，其强度应达到 Cc45 的标准（平均值 \geq 45MPa，单块最小值 \geq 36MPa）；

(3) 吸水率不大于 6 %；

(4) 抗冻性及抗盐冻性。寒冷地区、严寒地区路缘石应进行慢冻法抗冻试验。路缘石经 D75 次冻融试验的质量损失率平均值应不大于 100 g/m²，最大值应不大于 150 g/m²。道路使用除冰盐除雪时应进行抗盐冻试验。路缘石经 DN75 次抗盐冻试验的平均质量损失应不大于 500g/m²；任意一试样质量损失不应大于 800/m²。

PC 仿石材缘石强度、尺寸偏差、外观质量及材料物理性能

检测项目	技术要求		
抗压强度	抗压强度等级 (Mpa)		Cc60
	平均值 (Mpa)		≥ 60.0
	单块最小值 (Mpa)		≥ 51.0
直线形缘石抗折强度	抗折强度等级 (Mpa)		Cf6.0
	平均值 (Mpa)		≥ 6.0
	单块最小值 (Mpa)		≥ 5.1
直线形缘石尺寸偏差	长度、宽度、高度		± 2.0
	裸露面的平整度 (mm)	长度方向 ≥ 600 mm	≤ 1.5
		长度方向 < 600 mm	≤ 1.0
		宽度和高度方向	≤ 1.0
垂直度、对角线差 (mm)		≤ 2.0	
裸露面和棱线的外观	缺棱掉角影响仿石裸露面的损伤最大投影尺寸 (mm)		≤ 8
	目测可见的裂纹长度最大投影尺寸 (mm)		≤ 10
	目测可见的表面粘皮或表面缺损最大面积 (mm ²)		≤ 16
	高度超过表面 2mm 的粘皮，深度超出表面 2mm 的缺		不允许
其它表面和棱线的外观	缺棱掉角影响面的破坏最大投影尺寸 (mm)		≤ 15
	非贯穿裂纹最大投影尺寸 (mm)		≤ 10
	粘皮 (脱皮) 及表面缺损最大面积 (mm ²)		≤ 30
	贯穿裂纹		不允许
	分层		不允许
物理性能	裸露面耐磨性 mm	磨坑长度	≤ 20
	吸水率%		≤ 2.0
	干密度 g/cm ³		≥ 2.5
	裸露面抗冻性 (75 次冻融) 单位面积质量损失率 g/m ²	平均值	≤ 100
		单块最大值	≤ 150
	裸露面抗盐冻性 (75 次冻融) 单位面积质量损失率 g/m ²	平均值	≤ 500
单块最大值		≤ 800	

4.3 随货附带厂商出具的产品数量和质量检验报告（当批次）、产品合格证（与厂商出具的产品数量和质量检验报告对应）、送货单、资质等，货到买方指定地点后进行验收，确保货物全新，如监理方验收不合格，或随货附带的上述资料不齐全造成的不允许卸车或退货，其产生的费用由卖方自行承担。

5、质保期：质保期为验收合格之日起六个月。质保期内出现的货物质量问题由卖方负责。

6、响应人的资质要求：投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人；具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；投标人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，投标人无不良记录；投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效竞价响应。）

7、响应文件须提交报价表、营业执照、货物的详细技术参数、授权委托书、承诺书，所有提交的文件每页均需加盖企业公章。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款条件；

（1）预付款：无。

（2）先货后款，买卖双方每月 15 日对账，对账周期为上月 16 日至当月 15 日，对账经双方确认后中标人根据招标人要求在当月 20 日前开具增值税专用发票，次月支付发票额 97%，剩余 3%为质保金，质保期满后 30 天内返还。

（3）验收数量的确认：实际到货完成验收合格的数量（单位：米）。

10、服务承诺：出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的，且故障是由于卖方生产原因所致，造成用户不能使用的情况，卖方在收到产品损坏通知，必须在买方规定时间内准备同型号的货物，发运到买方使用现场，若因此影响买方的施工生产，其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11、其它要求：投标人必须是水电一局、水电一局七公司或电建股份有限公司内合格供应商，如果为非合格供应商，需在报价截止前成为合格供应商，中标

后签订的采购合同为电子合同，投标人需通过中国电建供应链云服务平台(网址:<https://scm.powerchina.cn/web/index>)完成线上签订。具体申请事宜联系中国电建集中采购平台网站客服经理电话 4006274006-11。

三、联系方式

招 标 人：中国水利水电第一工程局有限公司

地 址：长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

邮 编：130000

联 系 人：于明浩

电 话：15943233697

2024年10月15日