

淮南矿业集团潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组项目第六批辅机设备采购（标包1：辅汽供暖通用减温减压装置、磨煤机灭火蒸汽减温装置）

招标澄清公告（1）

各位潜在投标人：

现对淮南矿业集团潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组项目第六批辅机设备采购（标包1：辅汽供暖通用减温减压装置、磨煤机灭火蒸汽减温装置）招标项目（招标编号：GN2024-12-0183/01）做如下澄清：

问题1：技术规范书4.2.1设备性能要求阀门采用上海电站阀门厂有限责任公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、南通电站阀门有限公司，最终由招标方确认。

阀门是否可以使用我公司自主品牌？

答：按照招标文件执行

问题2：技术要求中 4.1.1以及4.1.2中的调节主阀、减温水喷水调节阀是否为同一个阀门？供货范围里面只有减温水喷水调节阀，这个调节主阀具体是什么阀门？

答：调节主阀、减温水喷水调节阀为同一个阀门，招标文件描述重复，以供货范围减温水喷水调节阀为准。

问题3：技术要求中4.1.2 各阀门执行机构的型式减温水喷水调节阀后隔离阀为手动执行机构，这个手动执行机构是手动的隔离阀吗？如果是手动的隔离阀门是不需要带执行机构的，是否是文本编辑错误？

答：减温水喷水调节阀采用气动执行机构；减温器进、出口隔离阀和减温水喷水调节阀前隔离阀均采用电动执行机构，减温水喷水调节阀后隔离阀及减温水喷水调节阀旁路隔离阀均为手动隔离阀。

问题4：技术要求中4.2 性能要求阀门采用阀门采用上海电站阀门厂有限责任公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、南通电站阀门有限公司的产品，具体是指哪些阀门？

答：按招标文件执行。

招标人：淮南矿业集团有限责任公司物资采供中心（物资供销分公司）

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

联系人：付如涛、曹志强、蒋伟

电话：0551-65199544/13855169113、0551-65199547、0551-65199538/13940318286

应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人

应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）