

霍林郭勒市电力投资运营有限责任公司新建西和升压站工程一次设备采购招标
项目（二次）变更公告
（招标编号：H4200004366002516001）

一、内容：

内蒙古璟泰顾问咨询有限责任公司受霍林郭勒市电力投资运营有限责任公司委托，于2023年7月17日在通辽市公共资源交易网、内蒙古招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台发布了霍林郭勒市电力投资运营有限责任公司新建西和升压站工程一次设备采购招标项目（二次）（招标编号：H4200004366002516001）的招标公告并发布了招标文件，现按照招标人要求，对以下内容做出变更或澄清：

1. 将原招标文件设备清单中主变压器需配套的内油式波纹储油柜变更为胶囊式储油柜；
2. 将原招标文件设备清单中主变压器的高压、中性点、低压套管采用的玻璃钢干式套管变更为油纸电容式套管；
3. 技术协议供货范围表要求变压器套管 CT 的数量为每台变压器数量不少于 17 只（包含变压器高压侧绕组测温及按负荷起动风扇等 CT）。互感器参数表中数量不是总计数量，下面有注释：变压器高压侧绕组测温及按负荷起动风扇等 CT 不在上述范围内，须供应商另行提供；
4. 技术协议通用部分及设备规范表 3.1 要求短路阻抗为 14%，但在专用参数表 4 项要求主分接短路阻抗为 18%，短路阻抗统一为 14%；
5. 技术要求变压器有载分接开关额定电流为 1000A，按 1000A 执行，原文括号中的内容仅为最低标准；
6. 将原招标公告、招标文件中资格审查时间变更为 2023 年 8 月 17 日；
7. 将原招标公告、招标文件中招标文件的获取领取截止时间变更为 2023 年 8 月 1 日；
8. 将原招标公告、招标文件中递交投标文件截止时间变更为 2023 年 8 月 17 日 09 时 00 分。

其他内容不变，特此公告。

内蒙古璟泰顾问咨询有限责任公司

2023 年 7 月 31 日

二、监督部门

本招标项目的监督部门为霍林郭勒市住房和城乡建设局。



三、联系方式

招标人：霍林郭勒市电力投资运营有限责任公司

地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市霍林郭勒产业园 B 区振发街西段路南

联系人：李先生

电话：15148796877

电子邮件：/

招标代理机构：内蒙古璟泰顾问咨询有限责任公司

地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区华申时代广场 B 座写字楼 10 楼 1016 室

联系人：张宁

电话：0475-8886868

电子邮件：nmgjt0701@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)： 范秀敏 (签名)

招标人或其招标代理机构： _____ (盖章)

