

光大海绵城市发展（镇江）有限公司泵站及公园项目水泵 保养 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司泵站及公园项目水泵保养进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-2438

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司泵站及公园项目水泵保养

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须**注明税率**，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为1年。

2、本项目报价前，**须查看现场情况后**再进行**准确报价**，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

3、本项目包含两个分项，**将按符合评审要求的分项最低价定标**，同时每台设备保养的单价要列明。

4、工程建设、建筑施工类企业参与报价时需根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定提供《安全生产许可证》。

5、报价文件需提供《**营业执照**》、施工人员的**保险证明**（承保日期须在施工期间内）及**身份证扫描件**。

6、本次施工涉及临时用电作业及吊装作业；需报价单位提供本次施工人员持有效期内的**电工作业证以及吊车作业证**。

实施内容:

现需完成镇江市海绵城市运营项目中水泵检查保养工作。具体工作包含两部分内容，具体服务要求见以下两表。

1、孟家湾湿地公园、虹桥港湿地公园、边检站调蓄池水泵保养内容:

项目	设备名称	设备地点	数量	单位	保养内容
孟家湾湿地公园	循环泵(22KW 1台 型号: 200WQ300-10-18.5 、30KW 2台型号: 250WQ500-10-30 江苏泰丰泵业有限公司)	循环泵池	3	台	对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查。
	排污泵(4KW Q=40m ³ /h H=12m 上海人民泵业控股有限公司)	提升泵池	2	台	两台不锈钢污水泵均送修(泵已抬出)。 (1) 一台为 304 不锈钢无堵塞污水电泵(4KW) 需要重新绕线圈、更换水泵叶轮, 轴封, 机封, 耐磨环、油腔室油品更换(油品为 10 号变压器油, 加油量约为 1 公斤), 电源线更换(10 米)。 (2) 一台为 304 不锈钢带刀切割污水电泵(4KW) 需要重新绕线圈、更换水泵叶轮, 轴封, 机封, 耐磨环, 刀盘, 油腔室油品更换(油品为 10 号变压器油, 加油量约为 1 公斤), 电源线更换(10 米)。 送修水泵拆除更换部件必须留存影像资料, 更换后的备件送回并附型号清单。
	喷灌水泵(5.5KW QY25-40-5.5 上海人民泵业控制有限公司)	园区南侧	1	台	水泵起吊(现场无起吊装置)、水泵外观清理、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换(油品为 10 号变压器油, 加油量约为 4 公斤)、控制盘柜除尘除湿, 水泵外壳刷漆出新。

虹桥 港湿 地公 园	污水泵 (30KW WQ2290-4172A-200 -Z 上海凯泉泵业 (集团)有限公司)	Y-3 井	2	台	水泵起吊 (现场无起吊装置, 需用吊车)、水泵外观清理、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换 (油品为 10 号变压器油, 加油量约为 30 公斤)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查。
	雨水泵 (55KW WQ2290-4175-200- Z 上海凯泉泵业 (集团)有限公司)	Y-3 井	1	台	水泵起吊 (现场无起吊装置, 需用吊车)、水泵外观清理、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换 (油品为 10 号变压器油, 加油量约为 40 公斤)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查。
边检 站调 蓄池	污水泵 (7.5KW 100WQ/C478-7.5-Z +C3E15+N 上海凯 泉泵业 (集团)有 限公司)	污水 泵房	2	台	水泵起吊 (泵房内有 2T 行车)、水泵外观清理、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换 (油品为 10 号变压器油, 加油量约为 8 公斤)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查、水泵吊耳更换 (两台均换)。
	雨水泵 (37KW wq2290-4116-300 上海凯泉泵业 (集 团) 有限公司)	雨水 泵房	1	台	水泵起吊 (泵房内有 2T 行车)、水泵外观清理、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换 (油品为 10 号变压器油, 加油量约为 40 公斤)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查。 注意: 因现场出口较小, 水泵起吊过程需拆除耦合器和导杆。

2、长江泵站、御桥泵站、江南泵站、江滨泵站、末端泵站水泵保养内容:

项目	设备名称	设备地点	数量	单位	保养内容
----	------	------	----	----	------

长江雨水泵站	雨水泵 (250KW 900QZ-70D-250 江苏源泉泵业有限公司)	泵房	1	台	水泵起吊 (泵房内有 10T 行车)、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换 (油品为 10 号变压器油, 加油量约 100 公斤)、水泵井筒及泵体除锈刷漆、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查、垫圈更换。
御桥泵站	雨水泵 (Q=1.67m ³ /s; H=5.5m; N=132KW) 江苏源泉泵业有限公司)	雨水泵池	1	台	水泵起吊 (泵站内有 5T 行车)、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换 (油品为 10 号变压器油, 加油量约 80 公斤)、机械密封和轴承更换、电机保养 (烘干、浸漆、再烘干)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查。2 号水泵更换水泵现场控制柜保险丝 (规格: 正泰 RT28-32; R015; 10×38; 500V-50KA; gG2A; 详见附件图片)
江滨泵站	雨水泵 300KW (900HQB-50 南京蓝深制泵集团)	江滨泵站泵池	1	台	水泵起吊 (现场无起吊装置, 需用吊车)、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换 (油品为 10 号变压器油, 加油量约 150 公斤)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查。另需将 4 台排涝泵井筒外壳除锈刷漆
金山湖项目末端泵站	污水泵 (4kw 江苏 河海给排水成套设备有限公司)	雨水净化站排泥泵池	3	台	水泵起吊 (现场有龙门吊装置, 无需吊车)、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换 (油品为 10 号变压器油, 加油量约 5 公斤)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查、工型垫圈更换, 泵池抽水对水泵耦合器检查。
金山湖项目末端泵站	潜水泵 (Q=1150m ³ /h H=14m P=75kw 上海凯泉泵业有限公司)	一体化泵站	2	台	水泵起吊 (现场无起吊装置, 需用吊车)、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换 (油品为 10 号变压器油, 加油量约 60 公斤)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查、工型垫圈更换, 泵池抽水对水泵耦合器检查。

服务要求:

- 1、水泵保养及回装均需要 25T 汽车吊现场配合，请报价单位务必注意。
- 2、质保期内接到维保电话后需及时响应，四小时到达现场排除故障。
- 3、在服务结束后，维修单位需提供完整的图片资料以及替换的下来的旧配件。

安环要求:

- 1、供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场作业。
- 2、本项目涉及临时用电作业以及吊装作业，需办理相关临时用电作业票和吊装作业票。

五、询价文件的获取:

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求:

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2024 年 05 月 27 日 11 时 00 分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式:

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路 56 号

联 系 人：季晶

电 话：13914561536

电子邮箱：jjj@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024 年 05 月 20 日