

第一章 公开招标

1. 招标条件

本招标项目名称为：龙源电力江苏海上龙源风力发电有限公司海上环港风电场220KV1号2号4号主变缺陷处理项目公开招标，项目招标编号为：CEZB230003899，招标人为江苏海上龙源风力发电有限公司，项目单位为：江苏海上龙源风力发电有限公司，资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况、招标范围及标段（包）划分：2.1.1项目概况

如东海上环港风电场2010年正式投产发电，至今已运营13年。所有风力发电机组所发电力经35kV集电线路接入35kV母线，再经三台主变220kV-#1、#2、#4升压至220kV后送入港城变电站。220kV-#1主变为特变电工衡阳变压器有限公司生产，型号SFZ11-150000/220型，额定容量150000kVA，设备于2011.03投入生产。220kV-#2主变为江苏华鹏变压器有限公司生产，型号SFZ11-100000/220型，额定容量100000kVA，设备于2013.01投入生产。220kV-#4主变为三变科技股份有限公司生产，型号为SFZ11-200000/220型，额定容量200000kVA，设备于2015.4投入生产。

2.1.2 招标范围

海上环港风电场220kV-#1主变缺陷情况：高压侧C相套管升高座处渗油，因密封圈出现了老化情况，导致密封性变差，密封效果减弱，出现了渗漏现象，需更换新密封圈。220kV-#2主变缺陷情况：低压侧母线桥穿墙套管A相本体、C相本体发现放电现象，因套管出现绝缘老化情况，需要更换低压侧整体穿墙套管。220kV-#4主变缺陷情况：主变A、B、C相低压侧引线套管底座处密封圈老化，出现渗油情况；变压器钟罩下部箱沿密封圈出现了老化情况，密封效果减弱，为保障主变稳定可靠运行，220kV-#4主变整套密封件更换(按照主变大修要求执行)

2.1.3 服务期

自采购人分次提出220kV-#1、#2、#4主变缺陷处理项目维修请求后，报价人于5日内到采购人现场开展维修工作。（不含运输时间）。

2.1.4 服务地点

江苏海上龙源南通维保中心海上环港风电场。

2.2 其他：/

3. 投标人资格要求

3.1 资质条件和业绩要求：

【1】 资质要求：（1）投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。

（2）投标人须具有并提供《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围为承试二级及以上。

【2】 财务要求：/

【3】 业绩要求：2020年5月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有2台220kV及以上主变大修或返厂修理业绩。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

【4】 信誉要求：/

【5】 项目负责人的资格要求：/

【6】 其他主要人员要求：/

【7】 设备要求：/

【8】 其他要求：/

3.2 本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，购标前必须在国家能源集团 (<https://www.ceic.com>) 首页网页底部查找“生态协作平台”图标，点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台，点击“物资采购”图标，完成国家能源集团供应商注册，已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见：国家能源集团生态协作平台-帮助中心-“统一客商门户操作手册”。

4.2 购标途径：已完成注册的投标人请登录“国家能源招标网投标人业务系统”，在线完成招标文件的购买。

4.3 招标文件开始购买时间2023-09-09 09:00:00，招标文件购买截止时间2023-09-15 16:00:00。

4.4 招标文件每套售价每标段（包）人民币第1包70元，售后不退。技术资料押金第1包0元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。

4.6 其他：/

5. 招标文件的阅览及投标文件的编制

本项目采用全电子的方式进行招标，投标人必须从“国家能源招标网投标人业务系统”“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作，具体操作流程如下：

1) 投标人自行登录到“国家能源招标网投标人业务系统”：<http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy>。

2) 点击右上方“帮助中心”按钮，下载《招投标系统用户手册-电子标（投标人手册）》。

3) 点击右上方“组件下载”按钮，在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。

注：本项目招标文件为专用格式，投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。

4) 投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标，CA数字证书办理流程详见：国家能源招标网首页-帮助中心-“国家能源招标网电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。

注：投标人需尽快办理CA数字证书，未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的，将导致后续投标事项无法办理。

5) 投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》，其中以下章节为重点章节，请投标人务必仔细阅读。

1.1--1.7章节 (系统前期准备)

1.9章节 (CA锁绑定)

2.5章节 (文件领取)

2.9章节 (开标大厅)

3.1章节 (安装投标文件制作工具)

3.2章节 (电子投标文件制作)

6.投标文件的递交及开标

6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2023-10-08 09:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过“国家能源招标网投标人业务系统”递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件,“国家能源招标网投标人业务系统”将予以拒收。

6.3 开标地点:通过“国家能源招标网投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。

7.其他

/

8.发布公告的媒介

本招标公告同时在国家能源招标网(<http://www.chnenergybidding.com.cn>)和中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)上发布。

9.联系方式

招标人:江苏海上龙源风力发电有限公司

地址:江苏南通市崇川区胜利路7号龙源电力大厦

邮编:226007

联系人:秦小健

电话:0513-89896120

电子邮箱:12044327@chnenergy.com.cn

招标代理机构:国家能源集团国际工程咨询有限公司

地址:北京市东城区东直门南小街3号国华投资大厦6层

邮编:100007

联系人:刘昊

电话:010-57337545

电子邮箱:12111765@chnenergy.com.cn

国家能源招标网客服电话:010-58131370

国家能源招标网客服工作时间:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)

国家能源招标网登录网址:<http://www.chnenergybidding.com.cn>