

河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设  
项目地下管网焊接钢管  
(招标编号: GCZX202305H030)

项目所在地区: 河南省, 新乡市, 延津县

## 一、招标条件

本河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目地下管网焊接钢管已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金 278.329904 万元, 招标人为河南晋开集团延化化工有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模: 项目概况: 河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目为老厂搬迁新建项目, 项目产品为尿素、液氨、甲醇、硫酸、氧气、氩气等产品, 项目建设地址为河南省新乡市延津县产业聚集区北区经十五路以西新纬一路以南。该批采购管子用于项目地下管网地理循环水管网、生产给水管网、事故水管网, 介质为工艺用水, 温度 25-43℃, 压力 $\leq 0.5\text{Ma}$ , 埋深 1-8 米, 管道结构形式要求为螺旋缝埋弧焊钢管。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目地下管网焊接钢管;

## 三、投标人资格要求

(001 河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目地下管网焊接钢管)的投标人资格能力要求: 3、投标人资格要求

3.1 投标人须是中华人民共和国境内注册的制造商或制造商直接授权的代理, 提供有效的营业执照, 代理商需提供代理委托书。

3.2 具有特种设备生产许可证: 压力管道元件制造 B 级及以上资质[限焊接钢管(埋弧焊钢管)]。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.4 投标人不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)

中列入“严重违法失信名单（黑名单）”；投标人不得被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入“严重失信主体名单”名单。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 06 月 16 日 17 时 30 分到 2023 年 06 月 21 日 17 时 30 分

获取方式：本次招标使用《迅招电子招标投标交易平台》（下载地址 <https://www.xzzbtb.cn/down.html>）。平台使用费支付成功后，方可免费获取招标文件（招标文件格式后缀为 .sxzzb）

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 07 月 06 日 09 时 00 分

递交方式：《迅招电子招标投标交易平台》（下载地址 <https://www.xzzbtb.cn/down.html>）电子上传文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 07 月 06 日 09 时 00 分

开标地点：线上开标

#### 七、其他

##### 1、招标条件

本招标项目为河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目地下管网焊接钢管，招标人为河南晋开集团延化化工有限公司，招标项目资金来源为企业自筹。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

##### 2、项目概况与招标范围

项目概况：河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目为老厂搬迁新建项目，项目产品为尿素、液氨、甲醇、硫酸、氧气、氩气等产品，项目建设地址为河南省新乡市延津县产业集聚区北区经十五路以西新纬一路以南。该批采购管子用于项目地下管网地埋循环水管网、生产水管网、事故水管网，介质为工艺用水，温度 25-43℃，压力  $\leq 0.5\text{Ma}$ ，埋深 1-8 米，管道结构形式要求为螺旋缝埋弧焊钢管。

序

号	名	称	主机图号	规格及型号	材	质	单	位	数	量	备	注
1	焊接钢管		D1422*14.2	Q235B	米	430	SY/T5037					
2	焊接钢管		D1219*14.2	Q235B	米	180	SY/T5037					
3	焊接钢管		D1118*12.5	Q235B	米	10	SY/T5037					

- 4 焊接钢管 D1016\*12.5 Q235B 米 95 SY/T5037
- 5 焊接钢管 D914\*10 Q235B 米 264 SY/T5037
- 6 焊接钢管 D711\*8.8 Q235B 米 78 SY/T5037
- 7 焊接钢管 D508\*8.8 Q235B 米 418 SY/T5037
- 8 焊接钢管 D457\*8.8 Q235B 米 233 SY/T5037
- 9 焊接钢管 D406.4\*8.8 Q235B 米 36 SY/T5037
- 10 焊接钢管 D355.6\*8 Q235B 米 122 SY/T5037

## 2.2 交货期:

合同签订生效后 15 日历天

## 2.3 交货地点:

河南省新乡市延津县产业集聚区北区经十五路以西新纬一路以南延化公司项目现场

## 3、投标人资格要求

3.1 投标人须是中华人民共和国境内注册的制造商或制造商直接授权的代理，提供有效的营业执照，代理商需提供代理委托书。

3.2 具有特种设备生产许可证：压力管道元件制造 B 级及以上资质[限焊接钢管（埋弧焊钢管）]。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.4 投标人不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）中列入“严重违法失信名单（黑名单）”；投标人不得被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入“严重失信主体名单”名单。

本次招标不接受联合体投标。

## 4、招标文件的获取

### 1、招标文件获取

获取时间：2023-06-16 17:30 至 2023-06-21 17:30。

获取方法：本次招标使用《迅招电子招标投标交易平台》（下载地址 <https://www.xzzbtb.cn/down.html>）。平台使用费支付成功后，方可免费获取招标文件（招标文件格式后缀为.sxzzb）

请投标人及时下载注册，以免影响本次投标。

潜在投标人应及时查看有无澄清或修改内容，如未在“迅招电子招标投标交易平台”网站下载相关资料，或未按要求通过审核，导致投标无效的，自行承担责任。

#### 5、投标文件的递交

递交截止时间：2023年07月06日09时00分

递交方法：投标人通过《迅招电子招标投标交易平台》，使用手机号+实时收到的验证码或手机号+密码登录电子交易平台，将加密的电子投标文件上传至相应的标段中。

递交地址：《迅招电子招标投标交易平台》（下载地址 <https://www.xzbtb.cn/down.html>）

#### 6、开标时间及地点

开标时间：2023年07月06日09时00分

开标方式：线上开标

#### 7、招标公告发布媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《迅招电子招标投标交易平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

#### 8、监督部门

监督单位：晋能控股集团装备制造集团有限公司招标监督委员会

电话：0356-3668985

#### 9、联系方式

招标人名称：河南晋开集团延化化工有限公司

地址：河南省新乡市延津县产业集聚区

联系人：郑先生

电 话：18238661876

招标代理机构：晋能控股集团山西工程咨询有限公司

地 址：山西省太原市迎泽区柳巷街道开化寺街 86 号

联系人：韩先生、赵女士

电话：18234661372、18903566832

电子邮件：3583311518@qq.com

纪检监督举报电话 13935691093

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为晋能控股集团装备制造集团有限公司招标监督委员会。

## 九、联系方式

招 标 人：河南晋开集团延化化工有限公司

地 址：河南省新乡市

联 系 人：郑鸿昌

电 话：18238661876

电子邮件：/

招标代理机构：晋能控股集团山西工程咨询有限公司

地 址：山西省太原市迎泽区柳巷街道开化寺街 86 号

联 系 人：韩先生

电 话：18234661372

电子邮件：3583311518@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）