

江阴市城南城市建设投资集团有限公司 35kV 变电所增容至 21200kVA 工程成交结果公告

(招标编号: JSZHXJ2024N-C001)

一、中标人信息:

标段(包)[001]江阴市城南城市建设投资集团有限公司 35kV 变电所增容至 21200kVA 工程:

中标人: 海澜电力有限公司 中标价格: 728.62 万元

二、其他:

江阴市城南城市建设投资集团有限公司 35kV 变电所增容至 21200kVA 工程成交结果公告
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受江阴市城南城市建设投资集团有限公司的委托,就其江阴市城南城市建设投资集团有限公司 35kV 变电所增容至 21200kVA 工程进行竞争性磋商采购,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的结果公布如下:

一、招标项目名称及编号:

项目名称: 江阴市城南城市建设投资集团有限公司 35kV 变电所增容至 21200kVA 工程

项目编号: JSZHXJ2024N-C001

二、招标项目简要说明:

采购需求: 本工程为江阴市城南城市建设投资集团有限公司 35kV 变电所增容至 21200kVA 工程,主要包括变电站为全户内布置: a) 本期#1 主变利旧,需移位安装,容量为 3150kVA,增容#2 主变,容量由 2500kVA 增容至 8000kVA,新增#3 主变,容量为 10000kVA。增容后 35kV 城南投资变的主变规模为 3150+8000+10000kVA。#2 主变、#3 主变阻抗参数 $U_k\%$ 暂按 7.5 选择,二级能效。

b) 35kV 部分: 本期新增 1 回主变出线柜、更换计量柜、进线开关及#2 主变出线柜中电流互感器。

c) 10kV 部分: 本期新增 10kV I 段母线,出线 3 回,预留 2 回,移位安装 10kV II 段和 III 段母线,每段母线出线 3 回,预留 2 回; 10kV II 段和 III 段母线上新增 1 回电容器出线柜。

d) 本期#1 主变(3150kVA)维持原有 1 组 800kVar 电容器组,需移位安装 #2 主变(8000kVA)维持原有 1 组 600kVar 电容器组,需移位安装,新增 1 组 1200kVar 电容器组; #3 主变

(10000kVA)配置 1 组 1800kVar 和 1 组 600kVar 电容器组,低压无功补偿装置要求能自动

频繁投切等；

包含安装，接电调试，并通过供电验收，能顺利接电生产。（详见采购文件）

预算金额及最高限价：738 万元

三、采购公告媒体及日期：

采购公告媒体：江苏省招标投标公共服务平台网

公告发布日期：2024 年 4 月 19 日

四、评标信息：

评标日期：2024 年 4 月 30 日

评标地点：江阴市青阳镇公共资源交易中心（政务服务中心二楼）

五、成交信息：

供应商名称：海澜电力有限公司

供应商地址：江阴市文化东路 32 号海澜电力有限公司

中标（成交）金额：728.62 万元

六、本项目公示期限：

自本公告发布之日起 1 个工作日。

七、其他补充事宜：

各有关当事人对成交结果有异议的，可以在本公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出明确的请求并提供必要的证明材料，向江苏智汇锡建工程项目管理有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：江阴市城南城市建设投资集团有限公司

统一社会信用代码：913202816835020686

地址：江阴市青阳镇旌阳大厦

项目联系人：沈国晓

联系电话：13771265618

2. 采购代理机构信息

名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：91320214727400523L

地址：江阴市澄江街道沿河路 35 号

项目联系人：杨工

联系电话：15852682223

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

2024年5月6日

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招标人：江阴市城南城市建设投资集团有限公司

地址：江阴市青阳镇旌阳大厦

联系人：沈国晓

电话：13771265618

电子邮件：/

招标代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：江阴市澄江街道沿河路35号

联系人：杨工

电话：15852682223

电子邮件：478680180@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）