

# 中国电建水电四局华中公司内蒙古能源突泉县百万千瓦风储基地项目 EPC 总承包工程接地消防材料采购项目竞价采购公告

因 [POWERCHINA-0104014-240158] 内蒙古新能源突泉县百万千瓦风储项目四标施工需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 10 月 9 日（星期三）上午 10:00 前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	二次等电位接地铜排	30×4mm <sup>2</sup> 铜排	千米	2	
2	水平接地线	60*8 60*6 50*6 40*4	千米	12	
3	室外消火栓消防水泵	流量：15L/S;扬程：40m;功率：30kW; 1用1备	台	2	
4	消防稳压设备(室外消火栓系统)	流量：1.5L/S;扬程：0.50MPa 包括2台稳压泵，1个气压罐；稳压泵电机功率：2.2kW(1用1备)	套	1	
5	水喷雾消防水泵	流量：80L/s;扬程：80m;火灾延续时间：24min;并由水喷雾厂家最终确认；	台	3	
6	稳压装置(水喷雾系统)	流量：3L/S;扬程：0.38MPa	套	1	
7	潜水泵	流量：75m <sup>3</sup> /h 扬程：0.16MPa(1用1备)	台	2	
8	电接点压力表	CYW-100BF	个	2	
9	压力表	Y250BF	个	8	
10	室外消火栓	SS65/100-1.0, 双头, 含 DN19 水枪一支, DN65 衬胶水 龙带 L=25M, 消防按钮	套	7	
11	电气防火材料	400 型	吨	20	
12	垂直接地极	热镀锌角钢 L50×5×2500 mm	根	100	
13	接地模块	50*40*5 平板型	块	200	
14	降阻剂	物理降阻剂	吨	10	

15	升压站采暖通风及 空调设备	CAWS-1000	项	1	
	合计				

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用一轮报价方式，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024年10月28日至施工结束

3、交货地点：内蒙古能源突泉县百万千瓦风储项目工地。

4、质量标准或要求：满足国标标准及施工要求。

5、质保期：到货验收后12个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须是在中国境内/外注册的企业法人，具备独立法人资格，具有较强的售后服务能力。

6.2 响应人具有本次采购标的物等材料销售的能力和经营范围，响应人应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

6.3 投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.4 通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询，投标响应人未被纳入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单，投标响应人近3年内未有法院起诉和被执行的案件，投标响应人在响应文件中必须附截止投标日期前一周内“信用中国”或各级信用信息共享平台查询截图。

6.5 法定代表人为同一人的两个及两个以上企业，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本次的投标。即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与投标。

6.6 本次招标不接受联合体投标。

6.7 投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，提供电子版响应文件份数正本一份。

8、付款方式：双方对账确认供货数量及金额且提供增值税发票后，需方根据资金情况按月付款，挂账 60 日内支付批次货款的 40%，120 日内支付至批次货款的 97%，货款的 3%做为质保金，质保期满后无息支付。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

### 三、第 1 轮报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	单价	合计	备注
1	二次等电位接地铜排	30×4mm <sup>2</sup> 铜排	千米	2			
2	水平接地线	60*8 60*6 50*6 40*4	千米	12			
3	室外消火栓消防水泵	流量：15L/S;扬程：40m;功率：30kW; 1 用 1 备	台	2			
4	消防稳压设备(室外消火栓系统)	流量：1.5L/S;扬程：0.50MPa 包括 2 台稳压泵，1 个气压罐；稳压泵电机功率：2.2kW(1 用 1 备)	套	1			
5	水喷雾消防水泵	流量：80L/s;扬程：80m;火灾延续时间：24min;并由水喷雾厂家最终确认;	台	3			
6	稳压装置(水喷雾系统)	流量：3L/S;扬程：0.38MPa	套	1			
7	潜水泵	流量：75m <sup>3</sup> /h 扬程：0.16MPa(1 用 1 备)	台	2			
8	电接点压力表	CYW-100BF	个	2			
9	压力表	Y250BF	个	8			
10	室外消火栓	SS65/100-1.0, 双头, 含 DN19 水枪一支, DN65 衬胶水 龙带 L=25M, 消防按钮	套	7			
11	电气防火材料	400 型	吨	20			

12	垂直接地极	热镀锌角钢 L50×5× 2500 mm	根	100			
13	接地模块	50*40*5 平板型	块	200			
14	降阻剂	物理降阻剂	吨	10			
15	升压站采暖 通风及空调 设备	CAWS-1000	项	1			
总计							

报价有效期：60 天

#### 四、联系方式

采 购 人：水电四局华中公司

地 址： 内蒙古能源突泉县百万千瓦风储基地项目施工项目部

邮 编： 015200

联 系 人：李铁军

电 话：15297136492

电子邮箱：24704357@qq.com

2024 年 9 月 27 日