

询比价函

各报价单位：

因安新二中项目施工需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年7月18日上午9:30前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	防火门	详见：防火门报价清单			

报价要求：每个规格型号的防火门需按给定的模板格式进行综合单价分析。

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，响应人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价为货到现场并制作安装完成的价格，包括但不限于防火门深化设计费、运输费、运杂费、保险费、二次转运、装卸费、门框、门扇、开洞、加固、压紧边条、框架填充、收边收口、五金件、把手锁具、饰面、锚固件等的制作安装费、安全文明施工、夜间施工、冬雨季施工、各种材料检测费、完工清理工作、成品保护、各种措施费、管理费、规费、利润、税费（包括但不限于增值税、印花税、所得税等其他各项税款及附加税）、通过验收（包括但不限于提供资料、检测、验收等）费用、工程保修、各种风险费、施工配合费、样品实验费（询价人对进场的防火门进行随机抽检结果不合格时）、及虽未提及但响应人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。

2、交货期：计划交货期为中标合同签订之日起至本项目施工结束，按询价人下达的供货计划分批交货。

3、交货地点：河北省保定市安新县安新二中扩容提升项目施工现场指定地点。

4、质量标准或要求：响应人保证货物符合相关的国家标准或行业标准的相关规范及标准，包括但不限于：《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《防火门》（GB12955-2008）、《防火窗》（GB16809-2008）、《防火卷帘》（GB14102-2005）、《防盗安全门》（GB17565-1998）等文件。

响应人根据询价人现场要求的尺寸提供深化图纸，并依据询价人出具书面同意认可的深化图纸进行制作、安装，如有变动以询价人出具书面施工联系单为准。产品的质量严格按照国家标准制作、生产，确保通过消防部门的相关检测及验收。

响应人所供产品进场时由询价人验收，货物到达指定地点后 2 小时内，双方应组织交接验收，响应人应提供发货清单、说明书、维保手册、质量证明文件、检测报告等资料，双方按响应人《发货清单》清点验收，如有质量、规格不符，询价人有权向响应人要求调换，因调换所发生的一切费用由响应人承担，且响应人承担因发货材料质量或规格不符造成询价人现场窝工的一切费用。

5、质保期：2 年，自双方最后一批货物到场并安装验收合格之日起计算。（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）质量保证期不能低于国家或行业标准

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近两年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近两年内参加招投标活动中，无不良记录。

6.3 响应人应具有类似工程供货业绩，在近两年内的同类物资供货合同不少于 1 个，且签订单项合同金额均在 20 万元以上（附合同扫描件）；应具有供货的专业人员和组织货源的能力和经历。

6.4 响应人需具有一般纳税人资格（或小规模纳税人）。

6.5 响应人不得存在下列情形之一：

（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得同时参加投标；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

7、响应文件须提交报价表，并提供投标人经办人授权委托书、企业营业执照等资质文件。响应文件份数正本一份、副本一份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求：

(1) 货物到达询价人指定地点卸货后，经验收合格，询价人向响应人出据收货凭证。

(2) 无预付款，响应人将货物送至询价人指定地点，按相关技术标准和要求进行安装，待每楼栋安装完毕且经询价人验收合格后办理结算，结算办理完成后三个月内向响应人支付结算金额的 70%；本工程竣工验收完毕后进行工程竣工结算，办理竣工结算手续。办理完结算手续后询价人在 20 个工作日内支付至竣工结算款的 97%，剩余 3%金额为质保金，待质保期满后无质量缺陷或供应商履行完全部保修义务，响应人向询价人提交付款申请，双方办理完付款手续后，一次性支付剩余质保金（无息）。

(3) 询价人付款时，响应人需向询价人提供符合相关规定及财务要求的增值税专用发票，发票金额等于结算金额；发票中的出票单位应与响应人名称完全一致，并在发票的备注栏注明完整的合同号。因发票未按时开具或因发票开具不合格造成询价人无法抵扣，其无法抵扣的税款由响应人承担。

(4) 支付方式：采取 供应链金融、银行票据、信用证、银行转账等及询价人确认的其他支付方式（开具的供应链金融、银行票据、信用证等期限不超过 1 年），由此产生的贴息费用由询价人承担。

三、报价单

序号	门窗代号	配置标准				洞口尺寸		数量 (樘)	不含税单 价(元/樘)	不含税合价(元)	税率(%)	税额 (元)
		材质	防火 等级	开启方式	表面处理	宽 (mm)	高 (mm)					
宿舍楼												
1	JFM1224	钢质防火门	甲级	双扇开启	普通喷塑	1200	2400	2				
2	JFM1524	钢质防火门	甲级	双扇开启	普通喷塑	1500	2400	4				
3	JFM1018	钢质防火门	甲级	双扇开启	普通喷塑	1000	1800	4				
4	JFM1024	钢质防火门	甲级	单扇开启	普通喷塑	1000	2400	4				
5	JFM1218	钢质防火门	甲级	双扇开启	普通喷塑	1200	1800	6				
6	YFM1624	钢质防火门	乙级	双扇开启	普通喷塑	1600	2400	25	27			

7	YFM1622	钢质防火门	乙级	双扇开启	普通喷塑	1600	2200	2				
8	YFM1522	钢质防火门	乙级	双扇开启	普通喷塑	1500	2200	1				
9	YFM1024	钢质防火门	乙级	单扇开启	普通喷塑	1000	2400	3				
10	BFM1018	钢质防火门	丙级	单扇开启	普通喷塑	1000	1800	12				
教学楼												
11	JFM1221	钢质防火门	甲级	双扇开启	普通喷塑	1200	2100	6				
12	BFM1221	钢质防火门	丙级	双扇开启	普通喷塑	1200	2100	10				
合计								79				
投标报价价税合计：大写						小写：						

备注：1 本次询比价为整体采购，响应人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价为货到现场并制作安装完成的价格，包括但不限于防火门深化设计费、运输费、运杂费、保险费、二次转运、装卸费、门框、门扇、开洞、加固、压紧边条、框架填充、收边收口、五金件、把手锁具、饰面、锚固件等的制作安装费、安全文明施工、夜间施工、冬雨季施工、各种材料检测费、完工

清理工作、成品保护、各种措施费、管理费、规费、利润、税费（包括但不限于增值税、印花税、所得税等其他各项税款及附加税）、通过验收（包括但不限于提供资料、检测、验收等）费用、工程保修、各种风险费、施工配合费、样品实验费（询价人对进场的防火门进行随机抽检结果不合格时）、及虽未提及但响应人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。

2、材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差时，中标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

3、运输车辆通过收费站、超限检测站等发生的费用已包含在运输费中，询价人不得以此作为调价和索赔依据。

4、本询比价函货物单价为固定单价，供应期间不做调整。

5、报价有效期：30 天

防火门综合单价分析表

门窗代号：

序号	项目名称	单位	规格	含量	单价 (元)	合价 (元/ 樘)	备注
1	材料费						
1.1	防火锁	套					
1.2	防火过道锁	套					
1.3	拉手	个					
1.4	防火铰链	片					
1.5	闭门器	套					
1.6	顺位器	套					
1.7	插销	个					
1.8	其他	项					报价人可增项
	小计						
1	材料费单价	元/樘					
2	人工费	元/樘					安装运输费
3	管理费及利 润、规费、风 险费	元					
4	措施费	元					
5	安全文明施 工费	元					
6	增值税	元					
7	综合单价(含 税)	元/樘					

注：

1. 综合单价分析表格按不同型号的防火门分别报价确定该型号不含税单价。
2. 报价单明细表中的各型号防火门综合不含税单价需与综合单价分析表一致。

四、联系方式

招 标 人：中电建建筑集团有限公司

使用项目名称：安新二中扩容提升项目

地 址：河北省保定市安新县崇文大街与育才东路交叉口西北 100 米

邮 编：100120

联 系 人： 丁女士

电 话： 18384335842

电子邮箱： 1617293404@qq.com

中电建建筑集团有限公司

2024 年 7 月 12 日

五、技术标准要求：

1、所有防火门产品均须经消防部门认可，防火门窗的玻璃应选用无夹丝网的防火玻璃。防火门应满足相应耐火极限的要求,符合《防火门》GB12955-2008 的规定，防火门的耐火极限：甲级 1.5h，乙级 1.0h，丙级 0.5h。同时应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633 有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。

2、疏散用的防火门为常闭式,设闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。防火门内外两侧应能手动开启，防火门关闭后应具防烟功能。

3、防火门应为工厂生产之成品钢制防火门,由生产厂商作出设计详图,供各单位认可后方可生产，设计应满足国家及地方有关规范、标准和规定并应有出厂合格证书。

4、防火门材料、尺寸、厚度、外观质量、灵活可靠性均满足《防火门》GB12955-2008 规范要求。除此外，门主要受力杆件所使用主型材基材壁厚公称尺寸尚应满足：外门不应小于 2.2，内门不应小于 2.0。

5、钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于 600mm。