

# 义煤集团新安县云顶煤业公司 矿井水处理站在线监测系统运维采购公告

## 一、采购条件

本项目采购单位为义煤集团新安县云顶煤业有限公司，采购资金为企业自筹资金。项目已具备采购条件，现对该批项目进行询比价采购。

## 二、采购内容及要求

1、项目名称：云顶煤业矿井水处理站在线监测系统运维

2、服务内容及技术要求：

2.1负责按《水污染源自动监控基站运行维护技术规范》DB41-T/1252-2016要求负责设备运行、维护，提供自动监控检测数据，实事求是科学运行，对监测数据不弄虚作假，接受当地环保部门的监督考核。

2.2按有关技术规范对现场端数据和信息上传，负责现场端至通讯网络通讯（甲方需与国家平台联网时）。

2.3负责所有现场端监测系统的药剂的供应和更换（含废液的收集与处置）。

2.4所有现场端监控系统的日常维护、保养、故障检修和备件供应。

2.5负责按要求配备各类专业技术人员、车辆及其他设施，保证达到相关要求。故障处理乙方技术人员需响应1小时到场,超过6小时问题未处理需进行人工监测时，监测费用由乙方负责。

2.6所有现场端监控系统设备软件正常升级维护。

2.7所有现场端监控系统运行档案建设。

2.8按照甲方相关规定报送统计报表。

2.9发现系统中的问题及时向甲方通报沟通，可随时提出合理化建议。

2.10参标方必须为洛阳市境内企业或在洛阳市境内设有办事处（有书面材料证明），目前在洛阳市境内不低于3家运维业绩。

**运行期限 一年**

4、运行标准及考核标准:

4.1《污染源自动监控设施运行管理办法》（环保部环发2006号）

4.2《水污染源自动监控基站运行维护技术规范》DB41-T/1252-2016

4.3另根据运行的污染源分类选择下列标准

①水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）（HJ/T353-2007）

②水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）（HJ/T354-2007）

③水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）（HIT355-2007）

④水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）（HIT356-2007）

## 三、供应商资格要求

本次采购在“中原云商电子招投标平台”（<http://bid.zyep.com>）上进行，只接受在平台注册并审核通过的合格供应商投标，未注册的供应商请登陆平台先进行注册，待通过审核后方可报名参加。

1、资格审核：上传资质及投标文件，通过资格审核后，方可报价。公告有效时间7天（正常工作日不少于5天），在此时间内报名的合格供应商给予审核通过；最后一天为审核预留时间，当天报名的供应商，不予审核。

2、供应商需满足如下通用资格要求：

(1) 供应商须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的企业法人，并具有

较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。

(2) 具备水处理在线监测设备运维能力，能按照技术要求提供在线监测系统运维服务。

(3) 近三年内至少具有两个矿井水处理系统运营维护服务的经验（合同复印件，原件备查）

(4) 投标人应提供无不良行为记录诚信证明，投标人不得被列入失信被执行人。

3、供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与采购组织人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

(2) 供应商提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。

(3) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

(4) 在投标前三年内存在串标、围标、骗取中标或严重违约等问题并受到河南能源集团公司通报批评或投诉。

(5) 被列入河南能源供应商黑名单中的。

(6) 被暂停或取消应答资格的。

#### 四、采购文件的获取

本次采购采取公开询比价采购方式，在“中原云商电子招投标平台”（<http://bid.zyep.com>）上发布公开询比价采购公告，内容以平台发布的相关信息为准，不再出售纸质询价文件。凡有意参与报价者，请于报价截止时间前按要求登陆中原云商采购平台进行报名。

#### 五、询价条款

1、付款方式：按年度结算，乙方开具增值税专用发票，发票在甲方挂账后次月付款。支付货款为电汇或银行电子承兑，不接受银行电子承兑的厂商，其报价按无效处理；中标的厂商，我方有权取消其中标资格。双方建立在友好协商的基础上进行解决货款支付问题。

#### 2、报价须知

(1) 本次采购的商务和技术要求（厂商要求、询价条款及相关附件等信息），供应商报名前务必仔细阅读并充分了解。如有任何疑问，可与采购方业务人员进行沟通。如有任何偏离，在报名及报价时必须如实说明；未提出任何偏离的，视为完全响应；存在实质性偏离的，视为不响应采购要求。

(2) 本次采购公示期内，如生产急需，采购方有权根据项目实施进度提前截止报价。

(3) 报价：① 供应商报价应为含税价。② 若供应商报价严重偏离市场价按废标处理。③ 中标人在我公司发出中标通知7天内未能与我方签订合同，或中标人在合同签订后不能有效履行，我公司将把中标人列入黑名单不再允许其参与任何标段的报名、报价。

(4) 质量标准：技术指标及参数严格按照合同执行。

(5) 通过报名的供应商，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人无责任承担其是否符合合格供应商条件而引起的一切后果。

(6) 采购单位不承担网上报价单位投递的各种文件、资料以及因报价单位参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

(7) 中标单位必须在竞价结束接到通知后最迟7日内完成合同（技术协议）签订，否则采购方有权取消其中标资格。

[报价截止时间：2023年12月19日下午15时。](#)

#### 六、开标、核价方式

1、供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改内容需要在原提交响应文件基础上加以补充与修改，不允许将补充与修改部分独立出来。询价小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。

2、核价方式：本采购项目采用“最低核价方法”，选取最低的供应商报价核价。如有报价相同的情况发生，以报价时间最早的供货商为第一中标人。如果出现最低价拟成交供应商不愿意签订合同的，则与报价第二低的供应商洽谈，如第二低的供应商也不愿签订合同，与报价第三低的供应商洽谈以此类推。

## 七、废标

1、发生下列情形之一的，本次采购废标。

(1) 参加报价单位少于三家，或符合报价要求的单位少于三家，竞争性不足的（但采购单位生产经营急需的除外）。

(2) 报价单位报价均严重超出招标人预算的。

(3) 报价单位报价均严重偏离正常市场价格的。

(4) 因情况发生变化，该采购任务被取消的。

(5) 询比价小组否决所有报价的。

(6) 询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的。

(7) 其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

## 八、授予合同

1、合同授予标准

采购单位将把合同授予那些符合采购文件实质性要求、质量和服务相当且报价最低，综合评比最优的供应商。

2、采购单位有接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购单位在授予合同之前，任何时候都有权接受或拒绝任何报价，并无须向受影响的报价单位承担任何责任。

3、中标通知书

(1) 采购单位将在“中原云商电子招投标平台”公布中标信息。

(2) 中标通知书将是合同的一个组成部分。

4、中标单位依据采购单位成交通知书签订合同。

## 九、风险提示

1、投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任和义务。

2、投标人应认真阅读招标文件或询价公告中所有的事项、格式和规范等要求。如果没有按照要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件或询价单做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

3、本项目不属于依法必招采购项目，相关法律、法规中关于依法必须招标采购项目的有关规定不适用本项目。

## 十、业务咨询联系方式

地址：义煤集团新安县云顶煤业有限公司企管科

联系人：孔科长

电话：13838453235

技术联系人：介琨 13503498770

义煤集团新安县云顶煤业有限公司

2023年12月12日

## 附件：义煤集团新安县云顶煤业有限公司矿井水处理在线监测系统运维技术要求

### 一、项目简介

云顶煤业矿井水处理在线监测运维系统建设于2020年8月，主要设备及具体型号见附表，现对设备运行维护进行招标。

#### 附表

序号	设备名称	型号	数量	单位
1	COD水质在线自动监测仪	卓正ZZ-1001	1	台
2	氨氮水质在线自动监测仪	卓正ZZ-1002	1	台
3	PH在线监测仪	郑州先超XCDH-200	3	台
4	悬浮物在线监测仪	郑州先超XCDH-1200	1	台
5	水质自动采样器	卓正ZZ-5200	1	台
6	工控机及软件	卓正ZZ-5000	1	套

### 二、技术要求

- 1、负责按《水污染源自动监控基站运行维护技术规范》DB41-T/1252-2016要求负责设备运行、维护，提供自动监控检测数据，实事求是科学运行，对监测数据不弄虚作假，接受当地环保部门的监督考核。
- 2、按有关技术规范对现场端数据和信息上传，负责现场端至通讯网络通讯（甲方需与国家平台联网时）。
- 3、负责所有现场端监测系统的药剂的供应和更换（含废液的收集与处置）。
- 4、所有现场端监控系统的日常维护、保养、故障检修和备件供应。
- 5、负责按要求配备各类专业技术人员、车辆及其他设施，保证达到相关要求。故障处理乙方技术人员需响应1小时到场,超过6小时问题未处理需进行人工监测时，监测费用由乙方负责。
- 6、所有现场端监控系统设备软件正常升级维护。
- 7、所有现场端监控系统运行档案建设。
- 8、按照甲方相关规定报送统计报表。
- 9、发现系统中的问题及时向甲方通报沟通，可随时提出合理化建议。
- 10、参标方必须为洛阳市境内企业或在洛阳市境内设有办事处（有书面材料证明），目前在洛阳市境内不低于3家运维业绩。

### 三、运行期限 一年

### 四、运行标准及考核标准:

- 1、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环保部环发2006号）
- 2、《水污染源自动监控基站运行维护技术规范》DB41-T/1252-2016

### 3、另根据运行的污染源分类选择下列标准

- ①水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）（HJ/T353-2007）
- ②水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）（HJ/T354-2007）
- ③水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）（HIT355-2007）
- ④水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）（HIT356-2007）