



中色沈矿赤峰富邦铜业有限责任公司 智能温度液位控制箱采购项目询比公告

询比编号：fbty-hw-2024-0690

询比名称：中色沈矿赤峰富邦铜业有限责任公司智能温度液位控制箱采购项目

报名（文件发售截止时间）：2024年07月29日08时

报价截止时间：2024年07月29日08时00分

采购单位：中色沈矿赤峰富邦铜业有限责任公司

联系人：李国强

联系方式：13947673965

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

fbty-hw-2024-0690

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	智能温度.液位控制箱	1. 控制箱：带温度显示+远传+控制+继电器输出报警（佩带外置独立大功率声光报警器） 2. 35度连锁控制阀门开启（阀门电压220V，常闭，二通阀门，得电开启，断电关闭） 3. 佩带防水、常闭、无泄漏二通不锈钢阀门2台，电压220V，连接方式:DN50丝扣连		6. 控制箱带液位显示+4—20ma远传+24V独立电源 7. 佩带雷达液位计一台，法兰连接，法兰DN100,测量介质27.5%双氧水，探头需防腐材料，电压DC24V,两线制，（配合液位显示控制箱使用） 8. 温度，液位显示需要		1	套	硫酸厂



		接。 4. 35度连锁控制两台轴流风机开启，（轴流风机电压380，功率3KW。） 5. 佩带温度测量仪表，测量介质为27.5%双氧水，直接接触式测量，测量杆长2.5米，测量杆需防腐材料，法兰连接，测量温度最高200度。（与控制箱搭配使用，）		独立电源开关控制 9. 所有仪表，控制开关，控制箱，报警灯，阀门，都需要防爆，防爆等级：EXiaIICT3				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报价方式：单价；分项报价；总价。

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于2024年07月26日14时13分至2024年07月29日08时00分，登录中国有色集团采购招标电子商务平台<http://ecp.cnmc.com.cn/>下载电子采购文件。

其他内容：1. 技术要求以需方实际要求为准，核实计划联系人：贺晓义，电话：13384515750；2. 报单价和总价，报价包含运费，并开具13%增值税专用发票。

赤峰富邦铜业有限责任公司

（电子签章）

2024-07-26