

攀钢集团总医院门诊及住院综合楼项目医用气体工程更正公告

(招标编号: XHTC-GC-2023-0377)

一、内容:

1. 询比文件中第五章 采购需求第 3.2.10 “牙科一体式无油涡轮空压机”第(7)条修改为: 牙科无油空压机进场前须提供相关医疗器械注册证及无油认证, 提供证书扫描件或影印件。

2. 询比文件中第五章 采购需求第 3.4.3 “医疗设备带”第(2)条修改为: 医疗设备带表面采用静电喷塑, 截面尺寸 $\geq 220 \times 63\text{mm}$, 壁厚不小于 1.5mm, 并需满足现场实际安装的要求, 其抗腐蚀、抗菌性能达到国家标准。

3. 招标工程量清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”:

①第 20 条“医用液氧贮罐 5m³”中第 2 点增加“内壳不锈钢、外壳碳钢”;

②第 46 条“集污罐 0.3m³”第 2 点中材质不锈钢修改为优质碳钢;

③第 70 条“空气储罐 2.0m³”第 2 点中不锈钢材质(06Cr19Ni10)修改为优质碳钢。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人: 攀钢集团总医院

地 址: 四川省攀枝花市东区木棉路 284 号

联 系 人: 王老师

电 话: 0812-3396013

电子邮件: /

招标代理机构: 新华招标有限公司

地 址: 北京市海淀区莲花池东路 39 号西金大厦 8 层 810 室 四川分公司地址: 成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 0801 号

联 系 人: 王老师

电 话: 13348989324

电子邮件: /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）