

国仪量子（合肥）技术有限公司量子科仪谷项目1#厂房供配电工程澄清公告2

各潜在投标人：

现就国仪量子（合肥）技术有限公司量子科仪谷项目1#厂房供配电工程（项目编号：JG2023-05-1980）疑问回复如下：


1、安装工程量清单序号39-44备品备件智能断路器与塑壳用几级的什么类型脱扣器，几段保护，分散能力？

回复：智能断路器与低压总柜内的智能断路器对应规格型号相同，塑壳和低压柜内塑壳对应规格型号相同。

2、安装工程量清单序号30 电缆试验是针对本次安装的电缆吗？

回复：是

3、工程量清单未见备用电源新装配自开关一台也是供电公司投资吗？




回复：供电公司负责。

4、清单中未见照明配电箱，请问是否不在本次招标范围内？

回复：不在本次招标范围。

5、图纸中配电房内备用一台真空断路器630A(带手车)，清单中未见此项，请问是否不在本次招标范围内？



回复：一个配电房一个，共两个，在本次招标范围，品牌与塑壳备品备件品牌一致，招标清单不单独列项，投标人综合考虑报价。

其他内容均不变，此公告内容视同招标文件的重要组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

国仪量子（合肥）技术有限公司

安徽省招标集团股份有限公司

2023年9月18日