

问1：采购清单中第41项电气火灾监控描述“1#变电所（看台）1、类型：变配电系统监控工作站 2、含监控工作站、监控系统、监控模块、通讯线、电力监控及用电分项计量系统主机、数据采集器等”

答：本次招标清单中变压器不含，第10.11.23条招标清单子目报价为0即可；

问2:安装于配电柜内的电气火灾监控模块、剩余互感器及设于消防室内的电气火灾监控主机是否都需要投标厂家提供？配电柜外部分是否需要包含安装接线？品牌是否有要求（涉及当地消防验收）？

答：配电柜内的关于火灾监控模块、报警模块、分励脱扣器等消防模块包含在本次招标范围内，本项目火灾报警主机为蚌埠依爱品牌，应适配。并配合消防调试及验收。

问3：采集微机保护装置信号的变配电系统监控工作站（设于高配值班室）是否包含在招标范围内？

答：本次招标清单中第41条电气火灾监控器，报价为0即可；

问4：采集多功能电力仪表信号的电力监控及用电分项计量系统主机是否包含在招标范围内？

答：本次招标清单中第41条电气火灾监控器，报价为0即可；

问5：采购清单中第42项密集型母线数量20米，描述“1#变电所（看台）1、名称：封闭母线 2、型号：3200A”，招标图纸《[PRJ2121023-x-007]学术交流会议中心、生活服务综合楼、看台-系统图》中仅有一段3200A母线槽：（1）A4柜至（1）A13柜之间，数量相差较大，该项是否还包含其他设备之间的连接母线槽？且图纸中设计（1）TA3至低压进线柜（1）A23连接为1250A母线槽；1）TA4至低压进线柜（1）A26连接为1600A母线槽均未在招标清单中体现，是否不需要提供？

答：清单内3200A母线槽数量还包含其他设备之间的连接母线槽；TA4至低压进线柜（1）A26连接为1600A母线槽请综合考虑。

问6：变压器至低压进线柜之间部分设计的是母线槽连接，如上述所提及，部分设计的为铜排连接，如（1）TA1、（1）TA2，变压器至低压进线柜连接铜排/母线槽是否不在招标范围内？

答：变压器至低压进线柜统一为母线槽连接，包含在本次在招标范围内，投标人应综合考虑；

问7：招标文件中采购内容：高低压配电柜采购，但是采购清单中第10、第11项配电柜内描述为变压器，且数量无法对应，变压器是否在招标范围内？如不在招标范围内投标报价时类似项目是否填0即可？

答：本次招标清单中变压器不含，第10.11.23条招标清单子目报价为0即可；

问8：电容柜图纸共补设计为接触器投切，分补设计为可控硅投切，是否统一成接触器投切？

答：按图报价